

#179299#

Отчет о суточных параметрах
(23.11.2025 0:00:00 - 23.12.2025 0:00:00)


Объект: Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, д. 12 (Московский 12 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00260946 ЖЭУ № 7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.11.2025	79,48	68,31	11,17	435,56	423,54	423,54	0,00	5,99	5,48	4,738	24,0	0,0	
24.11.2025	80,09	68,76	11,33	432,24	420,12	420,12	0,00	6,01	5,49	4,769	24,0	0,0	
25.11.2025	78,40	67,75	10,65	440,79	428,90	428,90	0,00	6,00	5,47	4,577	24,0	0,0	
26.11.2025	77,80	66,89	10,91	421,91	410,70	410,70	0,00	6,02	5,53	4,487	24,0	0,0	
27.11.2025	77,04	66,11	10,93	407,45	396,80	396,80	0,00	6,02	5,57	4,343	24,0	0,0	
28.11.2025	76,59	66,11	10,48	409,31	398,74	398,74	0,00	6,02	5,56	4,186	24,0	0,0	
29.11.2025	76,44	65,46	10,98	403,92	393,53	393,53	0,00	6,03	5,59	4,325	24,0	0,0	
30.11.2025	76,87	65,66	11,21	407,11	396,49	396,49	0,00	6,03	5,59	4,453	24,0	0,0	
01.12.2025	75,71	65,33	10,38	410,43	400,05	400,05	0,00	6,07	5,58	4,157	24,0	0,0	
02.12.2025	77,13	66,23	10,90	414,52	403,68	403,68	0,00	6,03	5,56	4,408	24,0	0,0	
03.12.2025	73,57	63,79	9,78	425,11	414,88	414,88	0,00	6,06	5,54	4,064	24,0	0,0	
04.12.2025	71,87	62,64	9,23	415,15	405,56	405,56	0,00	6,08	5,57	3,746	24,0	0,0	
05.12.2025	71,19	63,09	8,10	438,16	428,25	428,25	0,00	6,13	5,52	3,470	24,0	0,0	
06.12.2025	71,16	63,63	7,53	457,19	446,85	446,85	0,00	6,19	5,50	3,369	24,0	0,0	
07.12.2025	71,08	62,70	8,38	430,28	420,53	420,53	0,00	6,09	5,52	3,527	24,0	0,0	
08.12.2025	71,59	63,84	7,75	451,40	441,07	441,07	0,00	6,14	5,50	3,425	24,0	0,0	
09.12.2025	71,05	64,31	6,74	477,83	467,07	467,07	0,00	6,19	5,44	3,154	24,0	0,0	
10.12.2025	71,16	64,35	6,81	475,73	464,94	464,94	0,00	6,21	5,45	3,171	24,0	0,0	
11.12.2025	71,17	64,32	6,85	465,43	454,88	454,88	0,00	6,14	5,41	3,124	24,0	0,0	
12.12.2025	71,36	64,28	7,08	456,76	446,40	446,40	0,00	6,12	5,42	3,166	24,0	0,0	
13.12.2025	71,08	63,18	7,90	438,62	428,70	428,70	0,00	6,09	5,47	3,390	24,0	0,0	
14.12.2025	71,33	63,83	7,50	445,73	435,60	435,60	0,00	6,16	5,49	3,275	24,0	0,0	
15.12.2025	71,28	62,90	8,38	425,59	415,90	415,90	0,00	6,08	5,52	3,490	24,0	0,0	
16.12.2025	73,22	64,26	8,96	438,83	428,35	428,35	0,00	6,12	5,55	3,844	24,0	0,0	
17.12.2025	76,14	65,63	10,51	375,14	365,55	365,55	0,00	6,29	5,52	3,847	24,0	0,0	
18.12.2025	75,01	63,45	11,56	323,02	314,99	314,99	0,00	6,36	5,48	3,643	24,0	0,0	
19.12.2025	72,75	60,67	12,08	157,53	153,81	153,81	0,00	5,94	4,15	1,861	24,0	0,0	*
20.12.2025	70,90	60,25	10,65	0,00	0,00	0,00	---	5,00	2,00	0,000	24,0	0,0	*
21.12.2025	71,28	60,48	10,80	0,00	0,00	0,00	---	5,00	2,00	0,000	24,0	0,0	*
22.12.2025	71,65	60,66	10,99	0,00	0,00	0,00	---	5,00	2,00	0,000	24,0	0,0	*
23.12.2025	77,67	65,05	12,62	0,00	0,00	0,00	---	5,00	2,00	0,000	24,0	0,0	*
Средние:	73,97	64,32	9,65	---	---	---	0,00	5,96	5,02	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11280,74	11005,88	11005,88	---	---	---	102,009	744,0	0,0	

+ геотерм = 112.383 К

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.11.2025	165645,20	161873,57	161873,57	982,732	10887,0	94,0
23.12.2025	176925,94	172879,45	172879,45	1084,741	11631,0	94,0
Итого:	11280,74	11005,88	11005,88	102,009	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

