

#193122#

Отчет о суточных параметрах
(23.12.2025 0:00:00 - 23.01.2026 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, д. 12 (Московский 12 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00260946 ЖЭУ № 7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.12.2025	77,67	65,05	12,62	0,00	0,00	0,00	---	5,00	2,00	0,000	24,0	0,0	*
24.12.2025	83,58	69,43	14,15	179,60	174,19	174,19	0,00	5,80	4,00	2,471	24,0	0,0	*
25.12.2025	80,89	67,45	13,44	326,46	317,15	317,15	0,00	6,25	5,47	4,271	24,0	0,0	
26.12.2025	72,78	61,46	11,32	302,00	294,89	294,89	0,00	6,43	5,41	3,344	24,0	0,0	
27.12.2025	71,17	60,08	11,09	296,95	290,24	290,24	0,00	6,41	5,43	3,222	24,0	0,0	
28.12.2025	71,30	60,16	11,14	301,94	295,08	295,08	0,00	6,31	5,46	3,290	24,0	0,0	
29.12.2025	74,30	62,65	11,65	310,57	302,95	302,95	0,00	6,39	5,47	3,534	24,0	0,0	
30.12.2025	79,10	66,59	12,51	330,43	321,38	321,38	0,00	6,39	5,50	4,029	24,0	0,0	
31.12.2025	82,06	68,07	13,99	327,76	318,17	318,17	0,00	6,31	5,48	4,462	24,0	0,0	
01.01.2026	80,67	67,48	13,19	342,37	332,64	332,64	0,00	6,26	5,49	4,399	24,0	0,0	
02.01.2026	77,91	66,39	11,52	325,97	317,29	317,29	0,00	6,44	5,48	3,663	24,0	0,0	
03.01.2026	78,78	67,10	11,68	324,20	315,38	315,38	0,00	6,33	5,48	3,690	24,0	0,0	
04.01.2026	80,94	68,66	12,28	328,22	318,85	318,85	0,00	6,31	5,51	3,925	24,0	0,0	
05.01.2026	81,24	69,04	12,20	326,17	316,81	316,81	0,00	6,36	5,50	3,872	24,0	0,0	
06.01.2026	83,98	71,00	12,98	328,15	318,17	318,17	0,00	6,39	5,49	4,143	24,0	0,0	
07.01.2026	85,59	71,00	14,59	345,29	334,41	334,41	0,00	6,27	5,52	4,895	24,0	0,0	
08.01.2026	87,15	70,95	16,20	385,79	373,24	373,24	0,00	6,05	5,55	6,063	24,0	0,0	
09.01.2026	86,59	72,21	14,38	426,02	412,32	412,32	0,00	6,01	5,58	5,944	24,0	0,0	
10.01.2026	83,84	71,98	11,86	442,34	428,88	428,88	0,00	6,10	5,58	5,098	24,0	0,0	
11.01.2026	82,94	71,22	11,72	440,28	427,14	427,14	0,00	6,12	5,59	5,015	24,0	0,0	
12.01.2026	84,62	71,93	12,69	433,03	419,66	419,66	0,00	6,07	5,58	5,337	24,0	0,0	
13.01.2026	85,68	70,84	14,84	408,28	395,38	395,38	0,00	5,99	5,58	5,883	24,0	0,0	
14.01.2026	84,94	70,75	14,19	422,40	409,26	409,26	0,00	5,99	5,58	5,818	24,0	0,0	
15.01.2026	79,84	68,59	11,25	432,98	420,92	420,92	0,00	6,04	5,56	4,743	24,0	0,0	
16.01.2026	82,82	69,98	12,84	422,32	409,77	409,77	0,00	6,02	5,56	5,271	24,0	0,0	
17.01.2026	85,89	72,16	13,73	428,46	414,88	414,88	0,00	6,03	5,56	5,712	24,0	0,0	
18.01.2026	87,25	72,29	14,96	411,22	397,80	397,80	0,00	6,00	5,56	5,965	24,0	0,0	
19.01.2026	87,74	72,55	15,19	401,02	387,83	387,83	0,00	6,00	5,57	5,907	24,0	0,0	
20.01.2026	87,24	72,74	14,50	406,41	393,16	393,16	0,00	6,03	5,57	5,716	24,0	0,0	
21.01.2026	87,43	72,73	14,70	415,72	402,13	402,13	0,00	6,05	5,58	5,930	24,0	0,0	
22.01.2026	87,81	71,86	15,95	395,52	382,49	382,49	0,00	6,00	5,58	6,119	24,0	0,0	
23.01.2026	87,00	72,09	14,91	422,94	409,22	409,22	0,00	6,04	5,59	6,115	24,0	0,0	
Средние:	82,21	68,95	13,26	---	---	---	0,00	6,13	5,37	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11390,81	11051,68	11051,68	---	---	---	147,846	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.12.2025	176925,94	172879,45	172879,45	1084,741	11607,0	94,0
23.01.2026	188316,75	183931,13	183931,13	1232,587	12375,0	94,0
Итого:	11390,81	11051,68	11051,68	147,846	768,0	0,0

Представитель абонента
Для
«ЦЕЛЕН-Сервис»
отчетное

Представитель энергоснабжающей организации

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИМЧАЛ
26 01 26