

#141855#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Пролетарская, 63-69

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00272077

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x5BCC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	71,71	62,5	9,21	95,73	93,54	93,54	5,59	4,69	0,863	24	0	
24.06.2025	71,32	62,72	8,6	95,54	93,38	93,38	5,59	4,69	0,807	24	0	
25.06.2025	72,06	63,43	8,63	96,29	94,1	94,1	5,59	4,69	0,813	24	0	
26.06.2025	71,79	63,18	8,61	96,28	94,11	94,11	5,6	4,68	0,814	24	0	
27.06.2025	71,85	63,57	8,28	96,97	94,75	94,75	5,61	4,68	0,789	24	0	
28.06.2025	71,63	63,51	8,12	96,56	94,35	94,35	5,6	4,68	0,77	24	0	
29.06.2025	71,69	63,05	8,64	96,72	94,53	94,53	5,6	4,68	0,818	24	0	
30.06.2025	71,57	63,41	8,16	96,7	94,52	94,52	5,59	4,67	0,774	24	0	
01.07.2025	71,1	62,72	8,38	97,08	94,89	94,89	5,58	4,65	0,796	24	0	
02.07.2025	70,52	62,82	7,7	95,85	93,69	93,69	5,56	4,65	0,726	24	0	
03.07.2025	70,62	62,81	7,81	94,38	92,26	92,26	5,52	4,64	0,722	24	0	
04.07.2025	70,44	62,82	7,62	94,11	91,96	91,96	5,52	4,64	0,703	24	0	
05.07.2025	70,66	62,58	8,08	95,25	93,09	93,09	5,53	4,63	0,753	24	0	
06.07.2025	70,62	62,13	8,49	94,69	92,53	92,53	5,53	4,65	0,788	24	0	
07.07.2025	70,91	62,91	8	96,71	94,55	94,55	5,55	4,63	0,757	24	0	
08.07.2025	70,77	62,9	7,87	96,2	94,04	94,04	5,55	4,64	0,742	24	0	
09.07.2025	70,73	62,52	8,21	96,24	94,08	94,08	5,54	4,64	0,774	24	0	
10.07.2025	70,56	62,34	8,22	95,89	93,74	93,74	5,53	4,63	0,773	24	0	
11.07.2025	71	62,78	8,22	96,68	94,52	94,52	5,54	4,63	0,779	24	0	
12.07.2025	70,71	62,41	8,3	97,07	94,91	94,91	5,55	4,63	0,789	24	0	
13.07.2025	70,69	62,93	7,76	97,19	95,03	95,03	5,55	4,63	0,738	24	0	
14.07.2025	70,74	62,46	8,28	96,86	94,71	94,71	5,55	4,63	0,785	24	0	
15.07.2025	70,95	63,15	7,8	97,6	95,42	95,42	5,56	4,63	0,745	24	0	
16.07.2025	70,97	63,02	7,95	98,21	96,01	96,01	5,57	4,63	0,764	24	0	
17.07.2025	70,38	62,81	7,57	97,75	95,61	95,61	5,56	4,62	0,727	24	0	
18.07.2025	70,45	62,38	8,07	95,57	93,41	93,41	5,54	4,64	0,754	24	0	
19.07.2025	70,86	62,44	8,42	95,61	93,45	93,45	5,54	4,64	0,789	24	0	
20.07.2025	70,46	62,28	8,18	95,65	93,49	93,49	5,54	4,65	0,765	24	0	
21.07.2025	70,82	62,98	7,84	94,94	92,78	92,78	5,53	4,64	0,732	24	0	
22.07.2025	70,78	63,01	7,77	95,1	92,94	92,94	5,53	4,64	0,722	24	0	
23.07.2025	70,93	62,91	8,02	96,2	94,03	94,03	5,53	4,64	0,757	24	0	
Итого:				2981,6	2914,42	2914,42			23,828	744	0	
Средние:	70,97	62,82	8,15				5,55	4,64				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	5275,61	5155,41	5155,41	49,429	1332	4
23/07/2524:00	8257,23	8069,83	8069,83	73,257	2076	4
Итого:	2981,62	2914,42	2914,42	23,828	744	0

Период нормальной работы

Период отсутств. счета

Время работы прибора



Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

