

#144489#

Отчет о суточных параметрах  
(23.07.2025 0:00:00 - 23.08.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Пролетарская ул, д. 63-69 (Пролетарская 63-69 (ЖЭУ-7))  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00272077 ЖЭУ № 7  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

| Дата       | t1    | t2    | dt    | V1      | M1      | M2      | %    | P1     | P2     | Qo     | ВНР   | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
|            | °C    | °C    | °C    | M3      | T       | T       |      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч     | ч   |    |
| 23.07.2025 | 70,93 | 62,91 | 8,02  | 96,20   | 94,03   | 94,03   | 0,00 | 5,53   | 4,64   | 0,757  | 24,0  | 0,0 |    |
| 24.07.2025 | 70,93 | 62,87 | 8,06  | 96,15   | 93,99   | 93,99   | 0,00 | 5,53   | 4,63   | 0,762  | 24,0  | 0,0 |    |
| 25.07.2025 | 71,85 | 64,30 | 7,55  | 98,20   | 95,95   | 95,95   | 0,00 | 5,54   | 4,61   | 0,729  | 24,0  | 0,0 |    |
| 26.07.2025 | 70,68 | 63,14 | 7,54  | 96,04   | 93,88   | 93,88   | 0,00 | 5,51   | 4,62   | 0,710  | 24,0  | 0,0 |    |
| 27.07.2025 | 71,12 | 63,26 | 7,86  | 96,64   | 94,48   | 94,48   | 0,00 | 5,51   | 4,61   | 0,745  | 24,0  | 0,0 |    |
| 28.07.2025 | 70,90 | 62,90 | 8,00  | 93,56   | 91,47   | 91,47   | 0,00 | 5,48   | 4,63   | 0,734  | 24,0  | 0,0 |    |
| 29.07.2025 | 71,20 | 64,19 | 7,01  | 103,55  | 101,19  | 101,19  | 0,00 | 5,56   | 4,54   | 0,714  | 24,0  | 0,0 |    |
| 30.07.2025 | 71,09 | 64,02 | 7,07  | 110,86  | 108,33  | 108,33  | 0,00 | 5,68   | 4,54   | 0,769  | 24,0  | 0,0 |    |
| 31.07.2025 | 71,47 | 64,62 | 6,85  | 112,31  | 109,70  | 109,70  | 0,00 | 5,71   | 4,54   | 0,754  | 24,0  | 0,0 |    |
| 01.08.2025 | 71,15 | 63,89 | 7,26  | 111,09  | 108,53  | 108,53  | 0,00 | 5,68   | 4,53   | 0,789  | 24,0  | 0,0 |    |
| 02.08.2025 | 71,45 | 64,03 | 7,42  | 106,36  | 103,92  | 103,92  | 0,00 | 5,64   | 4,58   | 0,773  | 24,0  | 0,0 |    |
| 03.08.2025 | 70,84 | 63,65 | 7,19  | 106,00  | 103,63  | 103,63  | 0,00 | 5,64   | 4,58   | 0,748  | 24,0  | 0,0 |    |
| 04.08.2025 | 71,58 | 64,07 | 7,51  | 106,89  | 104,49  | 104,49  | 0,00 | 5,64   | 4,57   | 0,788  | 24,0  | 0,0 |    |
| 05.08.2025 | 71,68 | 64,29 | 7,39  | 106,11  | 103,66  | 103,66  | 0,00 | 5,63   | 4,58   | 0,766  | 24,0  | 0,0 |    |
| 06.08.2025 | 71,11 | 64,02 | 7,09  | 108,00  | 105,58  | 105,58  | 0,00 | 5,65   | 4,57   | 0,753  | 24,0  | 0,0 |    |
| 07.08.2025 | 71,05 | 64,05 | 7,00  | 109,87  | 107,36  | 107,36  | 0,00 | 5,67   | 4,55   | 0,751  | 24,0  | 0,0 |    |
| 08.08.2025 | 70,66 | 63,63 | 7,03  | 113,30  | 110,74  | 110,74  | 0,00 | 5,71   | 4,53   | 0,780  | 24,0  | 0,0 |    |
| 09.08.2025 | 70,96 | 64,10 | 6,86  | 113,52  | 110,95  | 110,95  | 0,00 | 5,71   | 4,52   | 0,762  | 24,0  | 0,0 |    |
| 10.08.2025 | 70,46 | 63,60 | 6,86  | 112,99  | 110,51  | 110,51  | 0,00 | 5,71   | 4,53   | 0,763  | 24,0  | 0,0 |    |
| 11.08.2025 | 70,72 | 63,86 | 6,86  | 113,01  | 110,45  | 110,45  | 0,00 | 5,71   | 4,53   | 0,760  | 24,0  | 0,0 |    |
| 12.08.2025 | 70,41 | 62,97 | 7,44  | 111,30  | 108,83  | 108,83  | 0,00 | 5,65   | 4,50   | 0,810  | 24,0  | 0,0 |    |
| 13.08.2025 | 55,64 | 48,09 | 7,55  | 42,93   | 42,30   | 42,30   | 0,00 | 4,34   | 3,95   | 0,319  | 24,0  | 0,0 | *  |
| 14.08.2025 | 69,74 | 57,27 | 12,47 | 52,53   | 51,43   | 51,43   | 0,00 | 4,55   | 4,16   | 0,643  | 24,0  | 0,0 |    |
| 15.08.2025 | 69,93 | 54,51 | 15,42 | 34,02   | 33,27   | 33,27   | 0,00 | 4,53   | 4,20   | 0,513  | 24,0  | 0,0 | *  |
| 16.08.2025 | 70,75 | 56,88 | 13,87 | 47,26   | 46,23   | 46,23   | 0,00 | 4,52   | 4,18   | 0,644  | 24,0  | 0,0 |    |
| 17.08.2025 | 70,55 | 55,49 | 15,06 | 46,79   | 45,75   | 45,75   | 0,00 | 4,54   | 4,21   | 0,687  | 24,0  | 0,0 |    |
| 18.08.2025 | 70,74 | 56,46 | 14,28 | 49,52   | 48,38   | 48,38   | 0,00 | 4,55   | 4,20   | 0,693  | 24,0  | 0,0 |    |
| 19.08.2025 | 70,31 | 55,57 | 14,74 | 47,30   | 46,26   | 46,26   | 0,00 | 4,41   | 4,07   | 0,681  | 24,0  | 0,0 |    |
| 20.08.2025 | 70,31 | 54,79 | 15,52 | 44,37   | 43,37   | 43,37   | 0,00 | 4,34   | 4,03   | 0,672  | 24,0  | 0,0 |    |
| 21.08.2025 | 70,47 | 54,95 | 15,52 | 44,28   | 43,26   | 43,26   | 0,00 | 4,43   | 4,12   | 0,670  | 24,0  | 0,0 |    |
| 22.08.2025 | 70,60 | 54,91 | 15,69 | 45,15   | 44,14   | 44,14   | 0,00 | 4,47   | 4,15   | 0,695  | 24,0  | 0,0 |    |
| 23.08.2025 | 70,33 | 54,29 | 16,04 | 42,83   | 41,84   | 41,84   | 0,00 | 4,43   | 4,14   | 0,671  | 24,0  | 0,0 |    |
| Средние:   | 70,36 | 60,67 | 9,69  | ---     | ---     | ---     | 0,00 | 5,23   | 4,42   | ---    | ---   | --- |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 2718,93 | 2657,90 | 2657,90 | ---  | ---    | ---    | 22,805 | 768,0 | 0,0 |    |

| Дата       | V1       | M1       | M2       | Qo     | ВНР    | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|--------|--------|-----|
|            | M3       | T        | T        | Гкал   | ч      | ч   |
| 22.07.2025 | 8161,03  | 7975,80  | 7975,80  | 72,500 | 2052,0 | 4,0 |
| 23.08.2025 | 10879,96 | 10633,70 | 10633,70 | 95,305 | 2820,0 | 4,0 |
| Итого:     | 2718,93  | 2657,90  | 2657,90  | 22,805 | 768,0  | 0,0 |



Представитель энергоснабжающей организации

