

#146589#

Отчет о суточных параметрах
(22.08.2025 0:00:00 - 22.09.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Пролетарская ул, д. 63-69 (Пролетарская 63-69 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00272077 ЖЭУ №7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	%	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	70,60	54,91	15,69	45,15	44,14	44,14	0,00	4,47	4,15	0,695	24,0	0,0	
23.08.2025	70,33	54,29	16,04	42,83	41,84	41,84	0,00	4,43	4,14	0,671	24,0	0,0	
24.08.2025	70,05	51,78	18,27	41,66	40,71	40,71	0,00	4,42	4,14	0,743	24,0	0,0	
25.08.2025	69,40	52,03	17,37	39,77	38,90	38,90	0,00	4,40	4,14	0,676	24,0	0,0	
26.08.2025	70,46	53,74	16,72	42,57	41,60	41,60	0,00	4,43	4,14	0,695	24,0	0,0	
27.08.2025	69,93	52,78	17,15	41,01	40,11	40,11	0,00	4,41	4,13	0,688	24,0	0,0	
28.08.2025	69,61	52,56	17,05	41,58	40,64	40,64	0,00	4,43	4,14	0,691	24,0	0,0	
29.08.2025	70,12	53,36	16,76	41,99	41,04	41,04	0,00	4,45	4,16	0,687	24,0	0,0	
30.08.2025	70,14	53,95	16,19	42,41	41,44	41,44	0,00	4,46	4,16	0,672	24,0	0,0	
31.08.2025	70,30	53,06	17,24	41,79	40,84	40,84	0,00	4,44	4,16	0,703	24,0	0,0	
01.09.2025	70,23	54,29	15,94	42,99	42,02	42,02	0,00	4,45	4,17	0,669	24,0	0,0	
02.09.2025	69,94	53,59	16,35	40,02	39,10	39,10	0,00	4,41	4,13	0,638	24,0	0,0	*
03.09.2025	70,36	54,70	15,66	42,62	41,62	41,62	0,00	4,45	4,17	0,651	24,0	0,0	
04.09.2025	68,67	50,82	17,85	31,74	31,03	31,03	0,00	4,89	4,66	0,555	24,0	0,0	
05.09.2025	67,22	47,78	19,44	29,11	28,56	28,56	0,00	5,23	5,02	0,553	24,0	0,0	
06.09.2025	67,25	47,78	19,47	29,57	29,01	29,01	0,00	5,24	5,03	0,564	24,0	0,0	
07.09.2025	66,95	46,22	20,73	28,57	28,01	28,01	0,00	5,23	5,03	0,582	24,0	0,0	
08.09.2025	62,09	46,62	15,47	14,06	13,79	13,79	0,00	3,76	3,63	0,219	24,0	0,0	*
09.09.2025	66,85	44,25	22,60	26,39	25,86	25,86	0,00	5,23	5,04	0,583	24,0	0,0	
10.09.2025	67,12	45,34	21,78	26,27	25,74	25,74	0,00	5,24	5,04	0,562	24,0	0,0	
11.09.2025	66,61	44,91	21,70	25,81	25,27	25,27	0,00	5,23	5,05	0,548	24,0	0,0	
12.09.2025	66,79	45,28	21,51	25,52	25,01	25,01	0,00	5,23	5,04	0,537	24,0	0,0	
13.09.2025	67,06	44,70	22,36	27,99	27,45	27,45	0,00	5,24	5,04	0,614	24,0	0,0	
14.09.2025	66,84	44,91	21,93	27,12	26,56	26,56	0,00	5,24	5,04	0,580	24,0	0,0	
15.09.2025	66,51	44,19	22,32	23,03	22,60	22,60	0,00	5,26	5,07	0,505	24,0	0,0	
16.09.2025	66,05	40,60	25,45	17,16	16,85	16,85	0,00	5,27	5,12	0,428	24,0	0,0	
17.09.2025	65,78	37,51	28,27	16,63	16,29	16,29	0,00	5,26	5,11	0,459	24,0	0,0	
18.09.2025	67,50	43,83	23,67	24,99	24,50	24,50	0,00	5,29	5,10	0,579	24,0	0,0	
19.09.2025	68,45	48,25	20,20	31,91	31,25	31,25	0,00	5,06	4,83	0,631	24,0	0,0	
20.09.2025	70,26	54,42	15,84	48,12	47,08	47,08	0,00	4,55	4,21	0,748	24,0	0,0	
21.09.2025	70,51	55,78	14,73	50,34	49,27	49,27	0,00	4,56	4,20	0,727	24,0	0,0	
22.09.2025	69,91	55,06	14,85	48,46	47,42	47,42	0,00	4,55	4,21	0,703	24,0	0,0	
Средние:	68,43	49,48	18,96	---	---	---	0,00	4,79	4,54	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1099,18	1075,55	1075,55	---	---	---	19,556	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.08.2025	10791,98	10547,72	10547,72	93,939	2772,0	4,0
22.09.2025	11891,16	11623,27	11623,27	113,495	3540,0	4,0
Итого:	1099,18	1075,55	1075,55	19,556	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

