

#164779#


Отчет о суточных параметрах
(23.10.2025 0:00:00 - 23.11.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Пролетарская ул, д. 63-69 (Пролетарская 63-69 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00272077 ЖЭУ №7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.10.2025	72,65	55,15	17,50	185,94	181,56	181,56	0,00	5,32	4,73	3,175	24,0	0,0	
24.10.2025	73,19	56,17	17,02	188,04	183,57	183,57	0,00	5,33	4,72	3,125	24,0	0,0	
25.10.2025	73,18	55,18	18,00	185,43	181,03	181,03	0,00	5,34	4,74	3,259	24,0	0,0	
26.10.2025	73,00	54,73	18,27	177,72	173,49	173,49	0,00	5,32	4,75	3,172	24,0	0,0	
27.10.2025	73,23	54,08	19,15	171,72	167,64	167,64	0,00	5,31	4,77	3,210	24,0	0,0	
28.10.2025	72,77	54,21	18,56	173,87	169,78	169,78	0,00	5,30	4,76	3,149	24,0	0,0	
29.10.2025	72,62	53,86	18,76	173,01	168,96	168,96	0,00	5,29	4,75	3,169	24,0	0,0	
30.10.2025	72,47	53,97	18,50	171,25	167,25	167,25	0,00	5,29	4,75	3,094	24,0	0,0	
31.10.2025	72,53	53,73	18,80	170,96	166,95	166,95	0,00	5,29	4,76	3,140	24,0	0,0	
01.11.2025	72,66	53,86	18,80	170,82	166,80	166,80	0,00	5,29	4,76	3,134	24,0	0,0	
02.11.2025	72,98	54,63	18,35	177,46	173,23	173,23	0,00	5,31	4,74	3,181	24,0	0,0	
03.11.2025	73,02	55,12	17,90	182,01	177,69	177,69	0,00	5,31	4,72	3,180	24,0	0,0	
04.11.2025	72,58	54,37	18,21	177,76	173,55	173,55	0,00	5,31	4,74	3,164	24,0	0,0	
05.11.2025	72,84	54,92	17,92	181,10	176,82	176,82	0,00	5,31	4,71	3,167	24,0	0,0	
06.11.2025	72,92	55,17	17,75	179,81	175,57	175,57	0,00	5,31	4,72	3,114	24,0	0,0	
07.11.2025	73,34	54,24	19,10	171,34	167,23	167,23	0,00	5,28	4,73	3,194	24,0	0,0	
08.11.2025	73,38	53,21	20,17	162,48	158,57	158,57	0,00	5,26	4,76	3,197	24,0	0,0	
09.11.2025	73,29	52,65	20,64	159,35	155,52	155,52	0,00	5,25	4,77	3,210	24,0	0,0	
10.11.2025	73,44	52,95	20,49	162,07	158,21	158,21	0,00	5,26	4,76	3,241	24,0	0,0	
11.11.2025	73,16	52,69	20,47	130,30	127,20	127,20	0,00	4,49	4,06	2,608	24,0	0,0	*
12.11.2025	73,30	52,90	20,40	160,22	156,41	156,41	0,00	5,24	4,73	3,192	24,0	0,0	
13.11.2025	73,18	52,79	20,39	154,78	151,10	151,10	0,00	5,19	4,71	3,081	24,0	0,0	
14.11.2025	73,18	53,71	19,47	163,70	159,78	159,78	0,00	5,25	4,74	3,111	24,0	0,0	
15.11.2025	73,35	51,93	21,42	146,66	143,15	143,15	0,00	5,25	4,81	3,063	24,0	0,0	
16.11.2025	77,35	51,94	25,41	136,30	132,71	132,71	0,00	5,24	4,83	3,371	24,0	0,0	
17.11.2025	75,47	52,12	23,35	143,10	139,48	139,48	0,00	5,24	4,82	3,258	24,0	0,0	
18.11.2025	73,99	49,97	24,02	132,91	129,69	129,69	0,00	5,23	4,85	3,114	24,0	0,0	
19.11.2025	74,69	49,06	25,63	120,26	117,30	117,30	0,00	5,16	4,81	3,005	24,0	0,0	
20.11.2025	76,33	49,60	26,73	123,85	120,65	120,65	0,00	5,19	4,83	3,225	24,0	0,0	
21.11.2025	76,32	49,02	27,30	115,29	112,35	112,35	0,00	5,20	4,87	3,066	24,0	0,0	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	73,55	53,26	20,28	---	---	---	0,00	5,25	4,74	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4849,51	4733,24	4733,24	---	---	---	94,369	720,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.10.2025	16008,36	15643,73	15643,73	176,263	4260,0	4,0
21.11.2025	20857,87	20376,97	20376,97	270,632	4980,0	4,0
Итого:	4849,51	4733,24	4733,24	94,369	720,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

