

#208893#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 05.03.2026 по 08.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖЭУ № 7, ООО, УК
Московский пр-т 21-23, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00263348	Показания прибора, Гкал 08.03.2026	Предыдущие показания, Гкал 05.03.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	443,515	429,327	14.188

Подпись исполнителя _____



*с 06.03.26 по ПЧ
(по расету)*



#208892#

Отчёт за период с 05.03.2026 по 08.03.2026.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6875
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00263348
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 10.03.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
06.03.2026	-	3,585	247,49	254,95	0	241,59	250,95	-9,36	24	0	0	73	58,2	14,82	0,57	0,46
07.03.2026	-	3,559	250,74	258,26	0	244,86	254,22	-9,36	24	0	0	72,5	58	14,5	0,58	0,46
08.03.2026	-	3,539	263,03	270,91	0	256,89	266,58	-9,69	24	0	0	72,4	58,6	13,76	0,58	0,46
Итого:	-	10,683	761,26	784,12	0	743,34	771,75	-28,41	72	0	-	72,63	58,27	14,36	0,58	0,46

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
05.03.2026	429,327	25483,74	22586,26	0	24821,37	22215,31
08.03.2026	443,515	26508,36	23641,59	0	25821,9	23253,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
