

#144758#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
29/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Московский, 21-23

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00263348

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕD79

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
29.07.2025	69,94	63,8	6,14	64,5	63,07	63,43	62,24	0	0,83	5,46	5,09	0,389	12	0	
30.07.2025	69,91	63,69	6,22	129,53	126,67	127,35	124,98	0	1,69	5,5	5,1	0,787	24	0	
31.07.2025	70,4	64,3	6,1	133,71	130,75	131,33	128,86	0	1,89	5,54	5,12	0,801	24	0	
01.08.2025	70,71	64,99	5,72	147,59	144,27	144,89	142,09	0	2,18	5,53	5,12	0,827	24	0	
02.08.2025	70,52	65,03	5,49	151,07	147,69	148,32	145,44	0	2,25	5,63	5,14	0,813	24	0	
03.08.2025	69,94	64,5	5,44	148,67	145,39	145,96	143,17	0	2,22	5,5	5,1	0,791	24	0	
04.08.2025	71,52	65,92	5,6	153,66	150,14	150,93	147,96	0	2,18	5,61	5,11	0,843	24	0	
05.08.2025	70,25	64,58	5,67	146,32	143,1	143,73	141,03	0	2,07	5,59	5,15	0,811	24	0	
06.08.2025	70,37	64,54	5,83	145,43	142,22	142,87	140,19	0	2,03	5,61	5,18	0,831	24	0	
07.08.2025	70,74	64,63	6,11	140,9	137,72	138,44	135,78	0	1,94	5,62	5,17	0,841	24	0	
08.08.2025	70,12	63,92	6,2	133,15	130,22	130,8	128,35	0	1,87	5,48	5,17	0,808	24	0	
09.08.2025	69,97	63,7	6,27	132,07	129,15	129,72	127,34	0	1,81	5,54	5,18	0,808	24	0	
10.08.2025	70,11	63,86	6,25	131,51	128,6	129,11	126,73	0	1,87	5,55	5,22	0,806	24	0	
11.08.2025	69,96	63,7	6,26	130,27	127,42	127,94	125,58	0	1,84	5,54	5,22	0,798	24	0	
12.08.2025	70,11	63,92	6,19	131,37	128,47	129,42	126,99	0	1,48	5,6	5,21	0,793	24	0	
13.08.2025	70,42	64,34	6,08	132,93	129,95	130,7	128,21	0	1,74	5,63	5,22	0,791	24	0	
14.08.2025	69,95	63,44	6,51	116,35	113,79	114,44	112,33	0	1,46	5,6	5,26	0,738	24	0	
15.08.2025	70,1	63,48	6,62	113,21	110,74	111,35	109,31	0	1,43	5,53	5,26	0,736	24	0	
16.08.2025	70,28	63,75	6,53	113,4	110,91	111,56	109,53	0	1,38	5,53	5,28	0,725	24	0	
17.08.2025	69,97	63,27	6,7	112,47	110	110,64	108,6	0	1,4	5,59	5,3	0,736	24	0	
18.08.2025	70,29	63,61	6,68	118,02	115,4	116,11	113,95	0	1,45	5,57	5,28	0,772	24	0	
19.08.2025	69,69	63,07	6,62	113,58	111,1	111,73	109,72	0	1,38	5,45	5,14	0,739	24	0	
20.08.2025	69,92	62,92	7	107,66	105,3	105,91	103,97	0	1,33	5,36	5,13	0,736	24	0	
21.08.2025	70,03	62,99	7,04	109,11	106,72	107,34	105,41	0	1,31	5,41	5,22	0,751	24	0	
22.08.2025	70,21	63	7,21	110,14	107,68	108,37	106,39	0	1,29	5,49	5,26	0,777	24	0	
23.08.2025	69,9	62,64	7,26	106,22	103,91	104,52	102,68	0	1,23	5,45	5,23	0,753	24	0	
Итого:				3272,8	3200,38	3216,9	3156,83	0	43,55			20,001	612	0	
Средние:	70,2	63,9	6,29							5,53	5,18				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28/07/2524:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/08/2524:00	3272,84	3200,38	3216,91	3156,83	0	43,55	20,001	612	0
Итого:	3272,84	3200,38	3216,91	3156,83	0	43,55	20,001	612	0

Период нормальной работы 612ч

Период отсутств. счета _____ ч

Время работы прибора _____ ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

