

#147861#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Московский, 21-23

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 0.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00263348

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x475

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	69,9	62,64	7,26	106,22	103,91	104,52	102,68	0	1,23	5,45	5,23	0,753	24	0	
24.08.2025	69,71	62,15	7,56	104,26	102	102,61	100,79	0	1,21	5,49	5,23	0,774	24	0	
25.08.2025	69,5	61,75	7,75	100,83	98,65	99,22	97,51	0	1,14	5,46	5,22	0,763	24	0	
26.08.2025	70,41	62,73	7,68	105,26	102,89	103,58	101,69	0	1,2	5,45	5,24	0,792	24	0	
27.08.2025	69,68	61,97	7,71	102,29	100,04	100,69	98,92	0	1,12	5,44	5,21	0,773	24	0	
28.08.2025	69,43	62,04	7,39	105,75	103,44	104,06	102,21	0	1,23	5,5	5,23	0,766	24	0	
29.08.2025	69,78	62,46	7,32	107,5	105,14	105,77	103,89	0	1,25	5,5	5,23	0,769	24	0	
30.08.2025	69,96	62,81	7,15	108,02	105,63	106,3	104,37	0	1,26	5,49	5,22	0,757	24	0	
31.08.2025	69,96	62,59	7,37	107,12	104,79	105,43	103,57	0	1,22	5,51	5,24	0,773	24	0	
01.09.2025	69,95	62,73	7,22	109,41	107	107,66	105,73	0	1,27	5,51	5,25	0,772	24	0	
02.09.2025	69,63	62,33	7,3	103,71	101,44	103,44	101,59	0	-0,15	5,39	5,2	0,737	24	0	
03.09.2025	70,08	62,97	7,11	108,92	106,49	107,18	105,24	0	1,25	5,48	5,24	0,758	24	0	
04.09.2025	70,56	64,07	6,49	125,71	122,89	123,48	121,16	0	1,73	5,59	5,24	0,798	24	0	
05.09.2025	70,46	64,43	6,03	133,94	130,94	132,37	129,86	0	1,08	5,52	5,2	0,788	24	0	
06.09.2025	70,16	64,32	5,84	137,46	134,41	135,01	132,47	0	1,94	5,62	5,23	0,782	24	0	
07.09.2025	70,29	64,14	6,15	132,97	130,04	130,62	128,18	0	1,86	5,57	5,2	0,802	24	0	
08.09.2025	70,83	64,95	5,88	141,02	137,86	138,52	135,84	0	2,02	5,63	5,19	0,812	24	0	
09.09.2025	70,17	64,14	6,03	135,35	132,37	132,98	130,49	0	1,88	5,5	5,16	0,798	24	0	
10.09.2025	69,8	63,76	6,04	132,1	129,21	129,76	127,36	0	1,85	5,55	5,2	0,781	24	0	
11.09.2025	70	63,69	6,31	129,21	126,37	126,96	124,6	0	1,77	5,53	5,19	0,795	24	0	
12.09.2025	70,36	63,99	6,37	129,59	126,71	127,38	125,01	0	1,7	5,53	5,18	0,806	24	0	
13.09.2025	70,41	64,12	6,29	131,36	128,42	129,12	126,69	0	1,73	5,54	5,17	0,809	24	0	
14.09.2025	69,87	63,49	6,38	126,64	123,87	124,55	122,25	0	1,62	5,49	5,19	0,792	24	0	
15.09.2025	70,12	63,66	6,46	131,72	128,82	129,55	127,15	0	1,67	5,61	5,22	0,832	24	0	
16.09.2025	70,15	63,87	6,28	132,45	129,52	130,28	127,85	0	1,67	5,68	5,26	0,812	24	0	
17.09.2025	69,92	63,39	6,53	129,64	126,79	127,56	125,21	0	1,58	5,6	5,29	0,828	24	0	
18.09.2025	70,03	63,62	6,41	133,93	131	131,79	129,36	0	1,64	5,61	5,23	0,839	24	0	
19.09.2025	70,53	64,05	6,48	132	129,03	129,9	127,46	0	1,57	5,54	5,25	0,835	24	0	
20.09.2025	69,96	62,82	7,14	111,58	109,11	109,93	107,93	0	1,18	5,52	5,3	0,78	24	0	
21.09.2025	70,08	63,24	6,84	113,62	111,08	111,9	109,83	0	1,25	5,53	5,29	0,763	24	0	
22.09.2025	69,52	62,47	7,05	107,95	105,61	106,36	104,45	0	1,16	5,56	5,29	0,746	24	0	
23.09.2025	69,98	62,66	7,32	108,6	106,21	107,06	105,14	0	1,07	5,5	5,26	0,779	24	0	
Итого:				3826,1	3741,68	3765,5	3696,48	0	45,2			25,164	768	0	
Средние:	70,03	63,25	6,78							5,52	5,22				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	3166,62	3096,47	3112,39	3054,15	0	42,32	19,248	588	0
23/09/2524:00	6992,75	6838,15	6877,93	6750,63	0	87,52	44,412	1356	0
Итого:	3826,13	3741,68	3765,54	3696,48	0	45,2	25,164	768	0

Период нормального работы 368ч

Период отсчета, счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 494ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

