

#167151#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 07.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖЭУ № 7, ООО, УК
Московский пр-т 21-23, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00263348	Показания прибора, Гкал 07.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	91,874	47,283	44.591

Подпись исполнителя _____



с 23.11.25 по 07.12.25



#167150#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 07.12.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6875
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00263348
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 09.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	4,057	229,7	236,63	0	223,35	232,52	-9,17	24	0	0	79,5	61,4	18,14	0,56	0,47
25.11.2025	-0,9	3,916	232,35	239,33	0	226,13	235,26	-9,13	24	0	0	77,8	60,5	17,29	0,56	0,48
26.11.2025	-0,4	3,834	222,51	229,35	0	216,68	225,59	-8,91	24	0	0	77,2	59,5	17,68	0,55	0,48
27.11.2025	-1,3	3,737	215,29	221,81	0	209,73	218,3	-8,57	24	0	0	76,5	58,7	17,8	0,56	0,48
28.11.2025	-0,4	3,737	218,31	224,88	0	212,74	221,31	-8,57	24	0	0	76	58,5	17,55	0,56	0,48
29.11.2025	-0,3	3,713	215,3	221,75	0	209,78	218,3	-8,52	24	0	0	75,9	58,2	17,68	0,57	0,48
30.11.2025	-0,5	3,737	214,98	221,44	0	209,45	217,95	-8,5	24	0	0	76,3	58,5	17,82	0,59	0,47
01.12.2025	-	0,142	10,6	10,91	0	10,36	10,75	-0,39	1	0	0	70,5	56,9	13,71	0,56	0,48
02.12.2025	-	3,816	221,58	228,29	0	215,86	224,63	-8,77	24	0	0	76,6	59	17,66	0,6	0,47
03.12.2025	-	0,143	10,64	10,94	0	10,4	10,78	-0,38	1	0	0	70,2	56,5	13,75	0,57	0,48
04.12.2025	-	0,144	9,65	9,92	0	9,44	9,78	-0,34	1	0	0	70,5	55,2	15,27	0,58	0,48
05.12.2025	-	3,407	240,71	247,44	0	235,3	243,75	-8,45	24	0	0	70,7	56,2	14,47	0,58	0,47
06.12.2025	-	3,406	247,88	254,9	0	242,33	251,1	-8,77	24	0	0	70,6	56,6	14,03	0,57	0,47
07.12.2025	-	3,348	233,55	239,97	0	228,37	236,49	-8,12	24	0	0	70,5	55,9	14,66	0,58	0,47
Итого:	-1,5	41,137	2523,05	2597,56	0	2459,92	2556,51	-96,59	267	0	-	74,21	57,97	16,25	0,57	0,48

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 267 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	47,283	-4160281,19	-14068711,31	5368714,24	-14425375,56	3393,61
07.12.2025	91,874	-4157514,88	-14065863,39	5368714,24	-14422677,91	6196,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
