

#179688#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Московский пр-т 21-23, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00263348	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	154,623	64,762	89.861 <i>+ факт</i>

104. 0185 П

Подпись исполнителя



#178829#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6875
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00263348
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	4,057	229,7	236,63	0	223,35	232,52	-9,17	24	0	0	79,5	61,4	18,14	0,56	0,47
25.11.2025	-0,9	3,916	232,35	239,33	0	226,13	235,26	-9,13	24	0	0	77,8	60,5	17,29	0,56	0,48
26.11.2025	-0,4	3,834	222,51	229,35	0	216,68	225,59	-8,91	24	0	0	77,2	59,5	17,68	0,56	0,47
27.11.2025	-1,3	0,157	8,7	8,96	0	8,48	8,82	-0,34	1	0	0	76,4	57,9	18,46	0,56	0,48
28.11.2025	-0,4	3,737	218,31	224,88	0	212,74	221,31	-8,57	24	0	0	76	58,5	17,55	0,53	0,47
29.11.2025	-0,3	0,154	9,15	9,43	0	8,92	9,28	-0,36	1	0	0	76,1	58,8	17,25	0,57	0,48
30.11.2025	-0,5	3,737	214,98	221,44	0	209,45	217,95	-8,5	24	0	0	76,3	58,5	17,82	0,59	0,47
01.12.2025	-	0,142	10,6	10,91	0	10,36	10,75	-0,39	1	0	0	70,6	56,9	13,71	0,56	0,48
02.12.2025	-	3,816	221,58	228,29	0	215,86	224,63	-8,77	24	0	0	76,6	59	17,66	0,58	0,47
03.12.2025	-	3,29	250,44	257,46	0	244,84	253,53	-8,69	24	0	0	70,8	57,3	13,42	0,58	0,46
04.12.2025	-	0,133	10,16	10,45	0	9,94	10,3	-0,36	1	0	0	69,4	56	13,41	0,58	0,48
05.12.2025	-	3,407	240,71	247,44	0	235,3	243,75	-8,45	24	0	0	70,7	56,2	14,47	0,58	0,47
06.12.2025	-	3,406	247,88	254,9	0	242,33	251,1	-8,77	24	0	0	70,6	56,6	14,03	0,57	0,47
07.12.2025	-	3,348	233,55	239,97	0	228,37	236,49	-8,12	24	0	0	70,5	55,9	14,66	0,58	0,47
08.12.2025	-	3,454	243,26	250,36	0	237,73	246,64	-8,91	24	0	0	71	56,5	14,5	0,59	0,47
09.12.2025	-	3,368	257,5	264,95	0	251,77	260,92	-9,15	24	0	0	70,5	57,1	13,38	0,59	0,47
10.12.2025	-	3,391	258,98	266,37	0	253,21	262,34	-9,13	24	0	0	70,6	57,2	13,38	0,56	0,47
11.12.2025	-	0,172	8,9	9,18	0	8,65	9,03	-0,38	1	0	0	80,5	60,6	19,91	0,58	0,47
12.12.2025	-	3,29	250,44	257,46	0	244,84	253,53	-8,69	24	0	0	70,8	57,3	13,42	0,57	0,47
13.12.2025	-	3,318	239,27	245,98	0	233,96	242,36	-8,4	24	0	0	70,5	56,3	14,17	0,57	0,47
14.12.2025	-	3,387	246,2	253,18	0	240,67	249,39	-8,72	24	0	0	70,7	56,7	14,07	0,56	0,47
15.12.2025	-	3,394	233,15	239,74	0	227,95	236,25	-8,3	24	0	0	70,7	55,8	14,88	0,57	0,48
16.12.2025	-	3,565	236,03	242,9	0	230,47	239,21	-8,74	24	0	0	72,6	57,1	15,46	0,57	0,48
17.12.2025	-	3,816	237,03	244,23	0	231,07	240,29	-9,22	24	0	0	75,6	59,1	16,5	0,57	0,48
18.12.2025	-	3,71	234,66	241,67	0	228,89	237,87	-8,98	24	0	0	74,4	58,2	16,2	0,57	0,48
19.12.2025	-	3,503	240,05	246,93	-0,01	-0,01	243,28	-8,69	-1	-1	0	71,5	56,6	14,92	0,58	0,48
20.12.2025	-	3,447	246,81	253,82	0	241,31	250,12	-8,81	24	0	0	70,5	56,2	14,27	0,58	0,47
21.12.2025	-	3,471	247,52	254,56	0	241,98	250,81	-8,83	24	0	0	70,8	56,5	14,32	0,58	0,47
22.12.2025	-	3,476	248,01	255,37	0	242,4	251,56	-9,16	24	0	0	71,2	56,9	14,32	0,57	0,47
23.12.2025	-	3,965	242,08	249,79	0	235,76	245,65	-9,89	24	0	0	77	60,2	16,8	0,57	0,47
Итого:	-1,5	89,861	6020,51	6195,93	-0,01	5643,4	6100,53	-222,53	580	-1	-	73,25	57,71	15,54	0,57	0,47

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 580 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	64,762	4423,95	4552,11	0	4318,07	4480,49
23.12.2025	154,623	10444,46	10748,04	-0,01	9961,47	10581,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения