

#144816#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Сергеева, 13-19

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00214273

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xBF7F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	70,89	66,19	4,7	158	154,43	157,28	154,14	0,29	6	4	0,749	0,02	24	0	
24.07.2025	70,87	65,98	4,89	157,78	154,2	157,1	153,97	0,23	6	4	0,773	0,02	24	0	
25.07.2025	71,83	67,47	4,36	161,24	157,53	160,76	157,42	0,11	6	4	0,697	0,011	24	0	
26.07.2025	70,62	66,12	4,5	157,59	154,07	157,01	153,87	0,2	6	4	0,712	0,017	24	0	
27.07.2025	71,07	66,31	4,76	158,52	154,92	158,02	154,84	0,08	6	4	0,747	0,009	24	0	
28.07.2025	70,8	66,23	4,57	153,38	149,93	152,89	149,84	0,09	6	4	0,698	0,013	24	0	
29.07.2025	71,14	66,67	4,47	170,82	166,96	170,29	166,86	0,1	6	4	0,759	0,012	24	0	
30.07.2025	71,06	66,89	4,17	182,65	178,53	182,17	178,47	0,06	6	4	0,755	0,011	24	0	
31.07.2025	71,43	67,29	4,14	184,42	180,21	184,42	180,66	-0,45	6	4	0,726	-0,009	24	0	
01.08.2025	71,08	66,88	4,2	182,01	177,93	182,23	178,54	-0,61	6	4	0,718	-0,014	24	0	
02.08.2025	71,41	67,05	4,36	173,96	170,03	174,6	171,06	-1,03	6	4	0,688	-0,033	24	0	
03.08.2025	70,75	66,28	4,47	173,31	169,44	174,02	170,53	-1,09	6	4	0,703	-0,036	24	0	
04.08.2025	71,49	67,17	4,32	174,7	170,68	175,57	171,94	-1,26	6	4	0,671	-0,049	24	0	
05.08.2025	71,58	67,28	4,3	173,52	169,57	174,22	170,62	-1,05	6	4	0,677	-0,035	24	0	
06.08.2025	71,04	66,64	4,4	176,67	172,67	177,17	173,6	-0,93	6	4	0,712	-0,029	24	0	
07.08.2025	70,97	66,69	4,28	180,04	176	180,54	176,88	-0,88	6	4	0,711	-0,026	24	0	
08.08.2025	70,58	66,45	4,13	185,68	181,57	186,12	182,4	-0,83	6	4	0,71	-0,022	24	0	
09.08.2025	70,89	66,73	4,16	186,21	182,04	186,69	182,92	-0,88	6	4	0,715	-0,027	24	0	
10.08.2025	70,41	66,38	4,03	185,12	181	185,63	181,91	-0,91	6	4	0,683	-0,03	24	0	
11.08.2025	70,68	66,31	4,37	185,15	181,05	185,6	181,91	-0,86	6	4	0,75	-0,026	24	0	
12.08.2025	70,31	65,97	4,34	182,81	178,78	182,67	179,07	-0,29	6	4	0,769	-0,002	24	0	
13.08.2025	57,56	53,48	4,08	50,53	49,75	50,89	50,2	-0,45	6	4	0,2	0,021	24	0	*
14.08.2025	67,47	58,15	9,32	32,66	31,98	32,13	31,62	0,36	6	4	0,321	0,02	24	0	*
15.08.2025	70,76	62,37	8,39	76,49	74,75	76,25	74,86	-0,11	6	4	0,623	0,004	24	0	
16.08.2025	70,88	62,61	8,27	76,78	75,03	76,46	75,08	-0,05	6	4	0,623	0,006	24	0	
17.08.2025	70,73	62,15	8,58	75,52	73,84	75,17	73,84	0	6	4	0,635	0,007	24	0	
18.08.2025	70,81	62,56	8,25	79,74	77,93	79,51	78,07	-0,14	6	4	0,638	0,003	24	0	
19.08.2025	70,59	62,06	8,53	75,92	74,2	75,72	74,4	-0,2	6	4	0,626	0,003	24	0	
20.08.2025	70,38	61,63	8,75	71,69	70,11	71,39	70,12	-0,01	6	4	0,614	0,006	24	0	
21.08.2025	70,69	61,65	9,04	71,15	69,54	71,18	69,94	-0,4	6	4	0,61	-0,005	24	0	
22.08.2025	70,75	61,63	9,12	74,07	72,39	72,6	71,33	1,06	6	4	0,719	0,058	24	0	
23.08.2025	70,58	61,08	9,5	70,93	69,35	68,92	67,78	1,57	6	4	0,741	0,082	24	0	
Итого:				4399	4300,41	4395,2	4308,69	-8,28			21,473	-0,02	768	0	
Средние:	70,37	64,63	5,74						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	7581,15	7410,32	7543,13	7393,55	16,77	38,72	1,138	1138	0
23/08/2524:00	11980,21	11710,73	11938,35	11702,24	8,49	60,193	1,118	1906	0
Итого:	4399,06	4300,41	4395,22	4308,69	-8,28	21,473	-0,02	768	0

Период нормальной работы

Период отсутств.счета

Время работы прибора

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

