

#147863#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Сергеева, 13-19

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00214273

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хBF7F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	70,58	61,08	9,5	70,93	69,35	68,92	67,78	1,57	6	4	0,741	0,082	24	0	
24.08.2025	70,16	60,32	9,84	69,62	68,1	67,24	66,11	1,99	6	4	0,774	0,098	24	0	*
25.08.2025	69,24	59,36	9,88	66,63	65,19	64,31	63,28	1,91	6	4	0,741	0,096	24	0	
26.08.2025	70,56	60,95	9,61	70,73	69,16	68,69	67,51	1,65	6	4	0,755	0,086	24	0	
27.08.2025	70,15	60,2	9,95	68,2	66,66	66,12	65,02	1,64	6	4	0,748	0,082	24	0	
28.08.2025	69,89	60,26	9,63	69,42	67,93	67,38	66,25	1,68	6	4	0,743	0,085	24	0	
29.08.2025	70,32	61,14	9,18	70,23	68,68	68,28	67,1	1,58	6	4	0,714	0,085	24	0	
30.08.2025	70,23	60,95	9,28	70,83	69,3	69	67,83	1,47	6	4	0,723	0,079	24	0	
31.08.2025	70,5	60,71	9,79	69,79	68,22	67,62	66,5	1,72	6	4	0,759	0,091	24	0	
01.09.2025	70,36	61,33	9,03	71,71	70,12	69,92	68,72	1,4	6	4	0,708	0,075	24	0	
02.09.2025	70,14	60,93	9,21	67,03	65,58	64,92	63,8	1,78	6	4	0,698	0,092	24	0	*
03.09.2025	70,48	61,52	8,96	70,96	69,42	69,31	68,1	1,32	6	4	0,694	0,069	24	0	
04.09.2025	69,21	59,69	9,52	53,53	52,36	51,45	50,62	1,74	6	4	0,59	0,085	24	0	*
05.09.2025	67,55	57,34	10,21	49,97	48,95	47,94	47,18	1,77	6	4	0,585	0,083	24	0	*
06.09.2025	67,6	57,28	10,32	50,74	49,71	48,59	47,81	1,9	6	4	0,602	0,09	24	0	*
07.09.2025	67,32	56,51	10,81	49,13	48,1	47,27	46,54	1,56	6	4	0,596	0,074	24	0	*
08.09.2025	61,79	54	7,79	25,9	25,46	27,29	26,87	-1,41	6	4	0,149	-0,04	24	0	*
09.09.2025	66,68	55,37	11,31	45,55	44,6	42,92	42,31	2,29	6	4	0,613	0,102	24	0	*
10.09.2025	67,56	56,13	11,43	45,33	44,35	43,01	42,39	1,96	6	4	0,599	0,092	24	0	*
11.09.2025	67,03	55,41	11,62	44,59	43,64	43,34	42,76	0,88	6	4	0,55	0,045	24	0	*
12.09.2025	62,6	53,03	9,57	33,1	32,53	30,33	29,88	2,65	6	4	0,429	0,105	24	0	*
13.09.2025	62,1	50,77	11,33	13,6	13,36	11,96	11,72	1,64	6	4	0,222	0,069	24	0	*
14.09.2025	62,07	50,53	11,54	13,14	12,9	11,54	11,34	1,56	6	4	0,213	0,061	24	0	*
15.09.2025	61,91	43,01	18,9	24,02	23,61	22,67	22,44	1,17	6	4	0,486	0,038	24	0	*
16.09.2025	61,9	42,81	19,09	28,7	28,16	27,61	27,37	0,79	6	4	0,564	0,027	24	0	*
17.09.2025	60,56	41,06	19,5	27,74	27,28	26,68	26,43	0,85	6	4	0,558	0,028	24	0	*
18.09.2025	63,72	48,61	15,11	42,33	41,51	41,22	40,77	0,74	6	4	0,657	0,029	24	0	
19.09.2025	66,22	54,5	11,72	56,85	55,7	55,91	55,13	0,57	6	4	0,68	0,024	24	0	
20.09.2025	70,33	61,62	8,71	90,61	88,6	89,84	88,26	0,34	6	4	0,793	0,024	24	0	
21.09.2025	70,59	62,11	8,48	95,2	93,13	92,97	91,33	1,8	6	4	0,89	0,099	24	0	
22.09.2025	70,01	61,58	8,43	91,54	89,54	89,64	88,09	1,45	6	4	0,836	0,075	24	0	
23.09.2025	70,33	61,44	8,89	89,82	87,82	88,25	86,7	1,12	6	4	0,843	0,06	24	0	
Итого:				1807,4	1769,02	1752,1	1723,94	45,08			20,253	2,19	768	0	
Средние:	67,49	56,61	10,87						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	11909,28	11641,38	11869,43	11634,46	6,92	59,452	1,036	1882	0
23/09/2524:00	13716,75	13410,4	13621,57	13358,4	52	79,705	3,226	2650	0
Итого:	1807,47	1769,02	1752,14	1723,94	45,08	20,253	2,19	768	0

Период нормальной работы: 768ч

Период отсутств. счета: 0ч

Время работы прибора после сброса: 2790ч

Представитель абонента:

Представитель теплоснабж. организации:

