

#179592#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сергеева 13-19, Калининград
4402

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00214273	23.12.2025	23.11.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	402,507	117,438	285,069

27.11.25 - 23.12.25

89,261 Гкал

Подпись исполнителя



#179591#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6648
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00214273
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	3,053	0,019	190,6	188,55	185,55	185,28	0	0	24	1	82,3	69,1	13,18	0,6	0,4
25.11.2025	-0,9	3,054	0,024	182,54	180,32	177,73	177,3	0	0	24	1	80,2	68,2	12,02	0,6	0,4
26.11.2025	-0,4	3,147	0,022	181,3	179,04	176,5	176,06	0	0	24	1	78,8	63,6	15,2	0,6	0,4
27.11.2025	-1,3	1,548	0,004	91,8	90,84	89,37	89,3	0,07	12	12	1	77,6	60,3	17,25	0,6	0,4
28.11.2025	-0,4	3,053	0,019	190,6	188,55	185,55	185,28	0,27	24	0	0	77,5	61,2	16,34	0,6	0,4
29.11.2025	-0,3	3,054	0,024	182,54	180,32	177,73	177,3	0,43	24	0	0	77,3	60,2	17,03	0,6	0,4
30.11.2025	-0,5	3,147	0,022	181,3	179,04	176,5	176,06	0,44	24	0	0	77,8	60,1	17,64	0,6	0,4
01.12.2025	-	3,065	0,018	191,79	189,7	186,8	186,52	0,28	24	0	0	76,7	60,4	16,27	0,6	0,4
02.12.2025	-	3,554	0,021	261,07	258,61	253,94	253,61	0,33	24	0	0	78,8	65	13,88	0,6	0,4
03.12.2025	-	3,487	0,02	324,55	322,27	316,44	316,14	0,3	24	0	0	75,2	64,3	10,93	0,6	0,4
04.12.2025	-	3,429	0	333,93	332,19	325,67	325,92	-0,25	24	0	0	74,7	64,2	10,53	0,6	0,4
05.12.2025	-	3,394	-0,029	344,95	343,86	336,4	337,32	-0,92	24	0	0	74,7	64,5	10,19	0,6	0,4
06.12.2025	-	3,312	-0,048	349,59	349,01	341,05	342,4	-1,35	24	0	0	74,2	64,3	9,89	0,6	0,4
07.12.2025	-	3,352	-0,041	336,28	335,43	328,11	329,22	-1,11	24	0	0	74	63,7	10,36	0,6	0,4
08.12.2025	-	3,329	-0,039	341,75	340,95	333,44	334,58	-1,14	24	0	0	74,1	63,9	10,13	0,6	0,4
09.12.2025	-	3,242	-0,029	355,02	354,08	346,44	347,36	-0,92	24	0	0	73,8	64,4	9,46	0,6	0,4
10.12.2025	-	0,134	0	13,82	13,76	13,48	13,5	-0,02	1	0	0	74,3	64,2	10,01	0,6	0,4
11.12.2025	-	3,272	-0,031	354,25	353,27	345,55	346,51	-0,96	24	0	0	74,3	64,7	9,58	0,6	0,4
12.12.2025	-	3,201	-0,032	352,95	352,06	344,29	345,3	-1,01	24	0	0	74,3	64,8	9,42	0,6	0,4
13.12.2025	-	3,329	-0,02	337,47	336,28	329,29	330,02	-0,73	24	0	0	73,8	63,7	10,19	0,6	0,4
14.12.2025	-	3,294	-0,036	345,71	344,85	337,31	338,4	-1,09	24	0	0	73,9	64	9,9	0,6	0,4
15.12.2025	-	0,133	-0,001	13,62	13,57	13,29	13,32	-0,03	1	0	0	73,4	63,3	10,08	0,6	0,4
16.12.2025	-	3,247	-0,026	320,09	319,06	312,33	313,22	-0,89	24	0	0	73,8	63,3	10,51	0,6	0,4
17.12.2025	-	3,503	-0,018	316,64	315,25	308,44	309,12	-0,68	24	0	0	76,7	65,3	11,44	0,6	0,4
18.12.2025	-	3,505	-0,029	318,23	317,06	309,94	310,84	-0,9	24	0	0	77	65,6	11,43	0,6	0,4
19.12.2025	-	3,305	-0,029	330,44	329,43	322,25	323,23	-0,98	24	0	0	74,6	64,2	10,39	0,6	0,4
20.12.2025	-	3,268	-0,037	337,41	336,61	329,24	330,34	-1,1	24	0	0	73,8	63,8	10,06	0,6	0,4
21.12.2025	-	197,849	2,512	27834,61	27693,75	24617,32	24590,99	26,33	3710	1052	0	73,8	63,6	10,18	0,6	0,4
22.12.2025	-	3,255	-0,03	338,54	337,59	330,31	331,27	-0,96	24	0	0	74	64	9,98	0,6	0,4
23.12.2025	-	3,554	-0,018	319,61	318,2	311,15	311,87	-0,72	24	0	0	77,6	66,2	11,5	0,6	0,4
Итого:	-1,5	285,069	2,212	35573	35393,5	32161,41	32147,58	12,69	4276	1136	-	75,77	63,94	11,83	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.
 Период нормальной работы системы 4276 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	117,438	20754,37	20649,79	17714,69	17677,54
23.12.2025	402,507	56327,37	56043,29	49876,1	49825,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения