

#146001#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 17.08.2025 по 23.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Камская 2, г.Калининград  
4609

Заводской номер счётчика 31688	Показания прибора, МВт×ч 23.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 17.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3557,225	3556,874	0.351	0.302

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



с 24.08.25 не пов.



#146000#

Отчёт за период с 17.08.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 4609  
Порядковый номер 1523  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31688  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 18.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
18.08.2025	-	0,063	3,9	3,86	24	0	63,5	50,6
19.08.2025	-	0,058	4,87	4,87	24	0	61,2	51,6
20.08.2025	-	0,064	5,05	5,03	24	0	61,8	51,5
21.08.2025	-	0,058	4,6	4,59	24	0	61,8	51,8
22.08.2025	-	0,057	4,71	4,7	24	0	61,5	52
23.08.2025	-	0,051	4,04	3,98	24	0	61,7	51,5
Итого:	-	0,351	27,17	27,03	144	-	61,92	51,5

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
17.08.2025	3556,874	513364,69	506340,84	171459,66
23.08.2025	3557,225	513391,92	506367,94	171604,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_