

#190860#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Потребитель       | Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда) |
| Адрес потребителя | Камская 2, г.Калининград          |
| Номер абонента    | 4609                              |
| Порядковый номер  | 1523                              |
| Тип теплосчётчика | SKM-01                            |
| Заводской номер   | 31688                             |
| Номер системы     | 1                                 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.11.2025 | 0,649     | 22,97  | 22,98  | 24       | 0      | 69,9   | 45,6   | 2,2         |
| 22.11.2025 | 0,679     | 24,88  | 24,9   | 24       | 0      | 70,8   | 47,3   | 1,3         |
| 23.11.2025 | 0,77      | 34,68  | 34,73  | 24       | 0      | 68,8   | 49,8   | -3,3        |
| 24.11.2025 | 0,75      | 30,94  | 30,99  | 24       | 0      | 71     | 49,9   | -3,9        |
| 25.11.2025 | 0,689     | 28,32  | 28,34  | 24       | 0      | 68,6   | 47,6   | -0,9        |
| 26.11.2025 | 0,695     | 29,27  | 29,29  | 24       | 0      | 67,7   | 47,3   | -0,4        |
| 27.11.2025 | 0,691     | 29,64  | 29,66  | 24       | 0      | 68     | 47,8   | -1,3        |
| 28.11.2025 | 0,657     | 26,77  | 26,8   | 24       | 0      | 68,3   | 47,2   | -0,4        |
| 29.11.2025 | 0,678     | 27,73  | 27,74  | 24       | 0      | 68,3   | 47,3   | -0,3        |
| 30.11.2025 | 0,682     | 27,82  | 27,85  | 24       | 0      | 68,8   | 47,7   | -0,5        |
| 01.12.2025 | 0,657     | 27,42  | 27,44  | 24       | 0      | 67,2   | 46,2   | -           |
| 02.12.2025 | 0,674     | 29,61  | 29,63  | 24       | 0      | 67,5   | 47,3   | -           |
| 03.12.2025 | 0,634     | 22,27  | 22,27  | 24       | 0      | 69,7   | 45,3   | -           |
| 04.12.2025 | 0,605     | 21,29  | 21,28  | 24       | 0      | 69,3   | 44,7   | -           |
| 05.12.2025 | 0,562     | 18,12  | 18,1   | 24       | 0      | 70     | 43,2   | -           |
| 06.12.2025 | 0,536     | 17,13  | 17,12  | 24       | 0      | 69,6   | 42,7   | -           |
| 07.12.2025 | 0,585     | 20,53  | 20,51  | 24       | 0      | 68,6   | 44,2   | -           |
| 08.12.2025 | 0,576     | 21,22  | 21,19  | 24       | 0      | 66,8   | 43,5   | -           |
| 09.12.2025 | 0,536     | 18,69  | 18,67  | 24       | 0      | 66,6   | 42     | -           |
| 10.12.2025 | 0,497     | 17,72  | 17,68  | 24       | 0      | 65,8   | 41,7   | -           |
| 11.12.2025 | 0,519     | 18,77  | 18,73  | 24       | 0      | 65,8   | 42,1   | -           |
| 12.12.2025 | 0,54      | 19,68  | 19,64  | 24       | 0      | 65,9   | 42,4   | -           |
| 13.12.2025 | 0,564     | 21,33  | 21,3   | 24       | 0      | 66,7   | 44     | -           |
| 14.12.2025 | 0,52      | 19,25  | 19,2   | 24       | 0      | 66,6   | 43,4   | -           |
| 15.12.2025 | 0,606     | 22,99  | 22,96  | 24       | 0      | 67     | 44,4   | -           |
| 16.12.2025 | 0,62      | 24,37  | 24,35  | 24       | 0      | 67,7   | 45,8   | -           |
| 17.12.2025 | 0,672     | 25,25  | 25,24  | 24       | 0      | 69,2   | 46,4   | -           |
| 18.12.2025 | 0,672     | 24,44  | 24,43  | 24       | 0      | 69,5   | 45,9   | -           |
| 19.12.2025 | 0,599     | 21,89  | 21,86  | 24       | 0      | 68,3   | 44,7   | -           |
| 20.12.2025 | 0,557     | 20,12  | 20,08  | 24       | 0      | 67,3   | 43,6   | -           |
| Итого:     | 18,671    | 715,11 | 714,96 | 720      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 16,057    |        |        |          |        |        |        |             |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Общее время работы системы, ч       | 720 |
| Период нормальной работы системы, ч | 720 |

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.11.2025 | 3585,087  | 514392,46 | 507340,67 | 173138,93 |
| 20.12.2025 | 3603,758  | 515107,57 | 508055,63 | 173858,93 |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Подпись абонента             |  |
| Представитель теплоснабжения |  |

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 22.12.2025 7:33:28        |