

#144449#

Отчет о суточных параметрах
(23.07.2025 0:00:00 - 23.08.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Ленинский пр-кт, д. 20-26 (Ленинский 20-26 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00260803 ЖЭУ № 7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	%	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	67,93	67,39	0,54	61,73	60,51	60,51	0,00	5,83	4,91	0,028	24,0	0,0	
24.07.2025	67,94	67,39	0,55	61,50	60,29	60,29	0,00	5,79	4,87	0,029	24,0	0,0	
25.07.2025	68,82	68,30	0,52	64,65	63,27	63,27	0,00	5,82	4,88	0,026	24,0	0,0	
26.07.2025	67,67	67,16	0,51	62,46	61,21	61,21	0,00	5,83	4,91	0,025	24,0	0,0	
27.07.2025	68,04	67,51	0,53	62,85	61,56	61,56	0,00	5,82	4,81	0,026	24,0	0,0	
28.07.2025	67,74	67,21	0,53	55,26	54,13	54,13	0,00	5,71	4,89	0,024	24,0	0,0	
29.07.2025	68,05	67,53	0,52	61,51	60,24	60,24	0,00	5,78	4,82	0,030	24,0	0,0	
30.07.2025	68,17	67,69	0,48	70,83	69,30	69,30	0,00	5,93	4,85	0,031	24,0	0,0	
31.07.2025	68,68	68,26	0,42	77,20	75,52	75,52	0,00	6,05	4,82	0,024	24,0	0,0	
01.08.2025	68,28	67,95	0,33	76,46	74,82	74,82	0,00	6,07	4,86	0,024	24,0	0,0	
02.08.2025	68,57	68,22	0,35	74,32	72,77	72,77	0,00	5,95	4,79	0,024	24,0	0,0	
03.08.2025	67,98	67,61	0,37	74,16	72,64	72,64	0,00	5,91	4,83	0,024	24,0	0,0	
04.08.2025	68,70	68,31	0,39	74,44	72,80	72,80	0,00	5,98	4,83	0,024	24,0	0,0	
05.08.2025	68,71	68,37	0,34	73,81	72,26	72,26	0,00	6,01	4,84	0,024	24,0	0,0	
06.08.2025	68,19	67,84	0,35	74,40	72,81	72,81	0,00	6,01	4,83	0,024	24,0	0,0	
07.08.2025	68,13	67,75	0,38	75,69	74,09	74,09	0,00	5,97	4,78	0,024	24,0	0,0	
08.08.2025	67,88	67,46	0,42	77,20	75,52	75,52	0,00	5,94	4,82	0,024	24,0	0,0	
09.08.2025	68,14	67,75	0,39	77,56	75,88	75,88	0,00	6,02	4,80	0,024	24,0	0,0	
10.08.2025	67,72	67,34	0,38	77,11	75,46	75,46	0,00	5,97	4,83	0,024	24,0	0,0	
11.08.2025	67,92	67,52	0,40	76,95	75,29	75,29	0,00	5,95	4,83	0,027	24,0	0,0	
12.08.2025	67,37	66,93	0,44	67,20	65,83	65,83	0,00	5,83	4,83	0,025	24,0	0,0	
13.08.2025	53,97	53,63	0,34	15,41	15,19	15,19	0,00	3,00	2,67	0,007	24,0	0,0	*
14.08.2025	25,60	25,48	0,12	0,00	0,00	0,00	---	2,57	2,42	0,000	24,0	0,0	*
15.08.2025	24,28	24,13	0,15	0,00	0,00	0,00	---	4,78	4,63	0,000	24,0	0,0	*
16.08.2025	23,35	23,21	0,14	0,00	0,00	0,00	---	4,76	4,64	0,000	24,0	0,0	*
17.08.2025	21,77	21,64	0,13	0,00	0,00	0,00	---	4,79	4,71	0,000	24,0	0,0	*
18.08.2025	21,24	21,10	0,14	0,00	0,00	0,00	---	4,82	4,73	0,000	24,0	0,0	*
19.08.2025	20,38	20,36	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	4,74	4,48	0,000	24,0	0,0	*
20.08.2025	20,76	20,60	0,16	0,00	0,00	0,00	---	4,65	4,52	0,000	24,0	0,0	*
21.08.2025	21,25	21,21	0,04	0,22	0,22	0,22	0,00	4,68	4,66	0,000	24,0	0,0	*
22.08.2025	24,36	21,61	2,75	0,00	0,00	0,00	---	4,64	4,70	0,000	24,0	0,0	*
23.08.2025	23,03	20,53	2,50	0,00	0,00	0,00	---	4,73	4,53	0,000	24,0	0,0	*
Средние:	53,46	52,97	0,49	---	---	---	0,00	5,39	4,64	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1492,94	1461,63	1461,63	---	---	---	0,542	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.2025	54954,20	53706,15	53706,15	1057,649	25521,0	5,0
23.08.2025	56447,14	55167,78	55167,78	1058,191	26289,0	5,0
Итого:	1492,94	1461,63	1461,63	0,542	768,0	0,0

отопл

Представитель энергоснабжающей организации

