

#151792#


Отчет о суточных параметрах
(23.09.2025 0:00:00 - 23.10.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Ленинский пр-кт, д. 20-26 (Ленинский 20-26 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00206803 ЖЭУ № 7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.09.2025	21,80	21,82	-0,02	0,00	0,00	0,00	---	5,78	5,63	0,000	24,0	0,0	*
24.09.2025	21,39	21,44	-0,05	0,00	0,00	0,00	---	5,78	5,66	0,000	24,0	0,0	*
25.09.2025	21,43	21,46	-0,03	0,00	0,00	0,00	---	5,77	5,57	0,000	24,0	0,0	*
26.09.2025	21,43	21,46	-0,03	0,00	0,00	0,00	---	5,71	5,60	0,000	24,0	0,0	*
27.09.2025	21,19	21,22	-0,03	0,00	0,00	0,00	---	5,67	5,68	0,000	24,0	0,0	*
28.09.2025	21,27	21,25	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	5,69	5,58	0,000	24,0	0,0	*
29.09.2025	20,97	21,03	-0,06	0,00	0,00	0,00	---	5,81	5,51	0,000	24,0	0,0	*
30.09.2025	20,52	20,57	-0,05	0,00	0,00	0,00	---	5,64	5,52	0,000	24,0	0,0	*
01.10.2025	20,85	20,82	0,03	0,00	0,00	0,00	---	4,25	4,09	0,000	24,0	0,0	*
02.10.2025	20,63	20,73	-0,10	0,00	0,00	0,00	---	4,29	4,18	0,000	24,0	0,0	*
03.10.2025	67,64	48,76	18,88	60,79	59,52	59,52	0,00	4,95	3,89	1,124	24,0	0,0	*
04.10.2025	68,07	53,84	14,23	108,62	106,34	106,34	0,00	5,18	3,35	1,519	24,0	0,0	
05.10.2025	67,88	55,90	11,98	108,52	106,29	106,29	0,00	5,17	3,31	1,278	24,0	0,0	
06.10.2025	68,15	56,11	12,04	102,78	100,65	100,65	0,00	5,09	3,34	1,216	24,0	0,0	
07.10.2025	68,26	53,39	14,87	87,55	85,71	85,71	0,00	4,76	3,39	1,275	24,0	0,0	
08.10.2025	68,00	48,06	19,94	78,70	77,02	77,02	0,00	4,65	3,47	1,538	24,0	0,0	
09.10.2025	67,42	48,85	18,57	84,10	82,38	82,38	0,00	4,65	3,36	1,532	24,0	0,0	
10.10.2025	67,89	50,07	17,82	90,29	88,40	88,40	0,00	4,70	3,33	1,579	24,0	0,0	
11.10.2025	68,24	50,63	17,61	92,57	90,65	90,65	0,00	4,74	3,24	1,598	24,0	0,0	
12.10.2025	68,12	50,35	17,77	92,01	90,09	90,09	0,00	4,74	3,23	1,603	24,0	0,0	
13.10.2025	67,75	49,13	18,62	92,27	90,36	90,36	0,00	4,81	3,31	1,684	24,0	0,0	
14.10.2025	68,03	48,92	19,11	96,16	94,10	94,10	0,00	4,93	3,38	1,801	24,0	0,0	
15.10.2025	68,49	49,88	18,61	100,57	98,42	98,42	0,00	5,14	3,45	1,836	24,0	0,0	
16.10.2025	68,46	49,88	18,58	99,74	97,58	97,58	0,00	5,16	3,40	1,813	24,0	0,0	
17.10.2025	68,42	49,97	18,45	99,36	97,22	97,22	0,00	5,15	3,51	1,796	24,0	0,0	
18.10.2025	67,81	49,05	18,76	96,02	94,02	94,02	0,00	5,04	3,48	1,766	24,0	0,0	
19.10.2025	68,09	49,05	19,04	96,36	94,37	94,37	0,00	5,12	3,48	1,799	24,0	0,0	
20.10.2025	69,11	48,67	20,44	91,24	89,29	89,29	0,00	4,88	3,45	1,826	24,0	0,0	
21.10.2025	68,55	48,79	19,76	94,07	92,10	92,10	0,00	5,01	3,51	1,821	24,0	0,0	
22.10.2025	68,44	49,39	19,05	96,93	94,87	94,87	0,00	5,12	3,50	1,806	24,0	0,0	
23.10.2025	69,42	50,35	19,07	97,90	95,76	95,76	0,00	5,17	3,52	1,828	24,0	0,0	
Средние:	53,02	40,99	12,03	---	---	---	0,00	5,11	4,03	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1966,56	1925,15	1925,15	---	---	---	34,038	744,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.09.2025	56447,18	55167,82	55167,82	1058,191	27009,0	5,0
23.10.2025	58413,74	57092,97	57092,97	1092,229	27753,0	5,0
Итого:	1966,56	1925,15	1925,15	34,038	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

