

#164774#


Отчет о суточных параметрах
(23.10.2025 0:00:00 - 23.11.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Ленинский пр-кт, д. 20-26 (Ленинский 20-26 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00206803 ЖЭУ №7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.10.2025	69,42	50,35	19,07	97,90	95,76	95,76	0,00	5,17	3,52	1,828	24,0	0,0	
24.10.2025	69,89	50,66	19,23	95,90	93,75	93,75	0,00	5,09	3,56	1,807	24,0	0,0	
25.10.2025	69,72	50,08	19,64	94,75	92,66	92,66	0,00	5,10	3,58	1,819	24,0	0,0	
26.10.2025	69,90	50,07	19,83	94,36	92,25	92,25	0,00	5,10	3,62	1,832	24,0	0,0	
27.10.2025	69,80	49,62	20,18	92,18	90,21	90,21	0,00	5,03	3,53	1,820	24,0	0,0	
28.10.2025	70,07	50,07	20,00	93,60	91,50	91,50	0,00	5,03	3,61	1,831	24,0	0,0	
29.10.2025	70,11	50,25	19,86	94,22	92,10	92,10	0,00	5,07	3,53	1,831	24,0	0,0	
30.10.2025	69,84	50,26	19,58	94,47	92,38	92,38	0,00	5,09	3,54	1,807	24,0	0,0	
31.10.2025	69,84	49,94	19,90	93,70	91,61	91,61	0,00	5,06	3,55	1,825	24,0	0,0	
01.11.2025	70,44	50,24	20,20	93,64	91,51	91,51	0,00	5,11	3,48	1,850	24,0	0,0	
02.11.2025	69,76	50,26	19,50	95,03	92,87	92,87	0,00	5,15	3,53	1,811	24,0	0,0	
03.11.2025	69,87	50,52	19,35	96,03	93,87	93,87	0,00	5,13	3,55	1,819	24,0	0,0	
04.11.2025	70,11	50,32	19,79	94,69	92,58	92,58	0,00	5,08	3,56	1,834	24,0	0,0	
05.11.2025	70,15	50,90	19,25	97,03	94,87	94,87	0,00	5,16	3,53	1,827	24,0	0,0	
06.11.2025	70,15	50,64	19,51	93,70	91,62	91,62	0,00	5,09	3,58	1,791	24,0	0,0	
07.11.2025	69,98	49,32	20,66	87,38	85,43	85,43	0,00	5,00	3,57	1,768	24,0	0,0	
08.11.2025	69,92	49,60	20,32	91,07	89,10	89,10	0,00	5,03	3,57	1,811	24,0	0,0	
09.11.2025	69,82	49,21	20,61	89,68	87,72	87,72	0,00	4,95	3,55	1,807	24,0	0,0	
10.11.2025	69,92	49,43	20,49	91,04	89,06	89,06	0,00	5,02	3,55	1,823	24,0	0,0	
11.11.2025	70,17	49,76	20,41	92,13	90,10	90,10	0,00	5,01	3,47	1,838	24,0	0,0	
12.11.2025	69,82	49,56	20,26	91,91	89,90	89,90	0,00	5,01	3,50	1,824	24,0	0,0	
13.11.2025	70,28	50,24	20,04	94,70	92,58	92,58	0,00	5,11	3,52	1,858	24,0	0,0	
14.11.2025	69,78	50,22	19,56	95,65	93,55	93,55	0,00	5,13	3,50	1,829	24,0	0,0	
15.11.2025	70,76	50,03	20,73	92,83	90,73	90,73	0,00	5,09	3,49	1,881	24,0	0,0	
16.11.2025	75,10	51,66	23,44	90,55	88,31	88,31	0,00	4,98	3,57	2,070	24,0	0,0	
17.11.2025	73,01	50,86	22,15	91,04	88,84	88,84	0,00	5,07	3,52	1,969	24,0	0,0	
18.11.2025	71,86	49,37	22,49	86,63	84,60	84,60	0,00	4,99	3,53	1,902	24,0	0,0	
19.11.2025	72,43	49,89	22,54	88,71	86,63	86,63	0,00	5,00	3,61	1,955	24,0	0,0	
20.11.2025	74,00	50,03	23,97	86,45	84,33	84,33	0,00	4,92	3,57	2,021	24,0	0,0	
21.11.2025	73,75	50,10	23,65	87,66	85,52	85,52	0,00	5,03	3,61	2,023	24,0	0,0	
22.11.2025	73,85	49,78	24,07	85,69	83,60	83,60	0,00	4,92	3,60	2,014	24,0	0,0	
23.11.2025	78,06	51,01	27,05	83,54	81,34	81,34	0,00	4,92	3,52	2,202	24,0	0,0	
Средние:	70,99	50,13	20,85	---	---	---	0,00	5,05	3,55	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2947,86	2880,88	2880,88	---	---	---	59,927	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.10.2025	58315,84	56997,21	56997,21	1090,401	27729,0	5,0
23.11.2025	61263,70	59878,09	59878,09	1150,328	28497,0	5,0
Итого:	2947,86	2880,88	2880,88	59,927	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

