

#179296#

Отчет о суточных параметрах
(23.11.2025 0:00:00 - 23.12.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Ленинский пр-кт, д. 20-26 (Ленинский 20-26 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00206803 ЖЭУ № 7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.11.2025	78,06	51,01	27,05	83,54	81,34	81,34	0,00	4,92	3,52	2,202	24,0	0,0	*
24.11.2025	78,67	51,07	27,60	59,21	57,62	57,62	0,00	5,17	3,72	1,590	24,0	0,0	
25.11.2025	77,08	50,47	26,61	83,38	81,20	81,20	0,00	4,89	3,61	2,161	24,0	0,0	
26.11.2025	76,51	50,20	26,31	83,26	81,10	81,10	0,00	4,92	3,62	2,135	24,0	0,0	
27.11.2025	75,79	49,78	26,01	82,85	80,75	80,75	0,00	4,91	3,59	2,102	24,0	0,0	
28.11.2025	75,31	49,68	25,63	83,65	81,51	81,51	0,00	4,94	3,62	2,086	24,0	0,0	
29.11.2025	75,18	49,76	25,42	83,78	81,62	81,62	0,00	4,89	3,64	2,075	24,0	0,0	
30.11.2025	75,62	49,84	25,78	83,46	81,37	81,37	0,00	4,95	3,57	2,099	24,0	0,0	
01.12.2025	74,50	49,72	24,78	85,54	83,40	83,40	0,00	4,88	3,63	2,068	24,0	0,0	
02.12.2025	75,91	49,77	26,14	83,24	81,11	81,11	0,00	4,99	3,61	2,122	24,0	0,0	
03.12.2025	72,44	49,06	23,38	86,64	84,60	84,60	0,00	4,98	3,63	1,979	24,0	0,0	
04.12.2025	70,76	48,45	22,31	86,71	84,75	84,75	0,00	4,97	3,59	1,890	24,0	0,0	
05.12.2025	70,15	48,88	21,27	89,81	87,86	87,86	0,00	5,06	3,62	1,868	24,0	0,0	
06.12.2025	70,08	49,45	20,63	92,02	90,00	90,00	0,00	5,06	3,58	1,860	24,0	0,0	
07.12.2025	69,95	48,64	21,31	87,96	86,04	86,04	0,00	5,01	3,58	1,835	24,0	0,0	
08.12.2025	70,46	49,23	21,23	90,07	88,08	88,08	0,00	5,03	3,57	1,872	24,0	0,0	
09.12.2025	69,91	49,67	20,24	93,62	91,56	91,56	0,00	5,07	3,58	1,856	24,0	0,0	
10.12.2025	70,00	50,02	19,98	94,61	92,48	92,48	0,00	5,12	3,56	1,848	24,0	0,0	
11.12.2025	69,96	49,81	20,15	92,63	90,60	90,60	0,00	5,03	3,56	1,825	24,0	0,0	
12.12.2025	70,18	49,92	20,26	91,98	89,97	89,97	0,00	5,00	3,55	1,823	24,0	0,0	
13.12.2025	69,95	49,23	20,72	89,28	87,34	87,34	0,00	4,95	3,52	1,810	24,0	0,0	
14.12.2025	70,10	49,64	20,46	91,58	89,57	89,57	0,00	5,05	3,61	1,833	24,0	0,0	
15.12.2025	70,01	48,83	21,18	87,36	85,44	85,44	0,00	4,95	3,66	1,806	24,0	0,0	
16.12.2025	71,97	49,83	22,14	87,51	85,49	85,49	0,00	4,97	3,63	1,893	24,0	0,0	
17.12.2025	74,92	51,10	23,82	87,02	84,86	84,86	0,00	4,99	3,58	2,024	24,0	0,0	
18.12.2025	73,78	50,37	23,41	86,65	84,55	84,55	0,00	5,03	3,61	1,983	24,0	0,0	
19.12.2025	70,93	49,46	21,47	89,50	87,53	87,53	0,00	5,04	3,60	1,881	24,0	0,0	
20.12.2025	69,89	49,45	20,44	92,37	90,35	90,35	0,00	5,09	3,56	1,848	24,0	0,0	
21.12.2025	70,23	49,70	20,53	92,87	90,81	90,81	0,00	5,10	3,56	1,867	24,0	0,0	
22.12.2025	70,65	50,08	20,57	92,90	90,87	90,87	0,00	5,13	3,58	1,870	24,0	0,0	
23.12.2025	76,30	51,80	24,50	87,81	85,56	85,56	0,00	5,03	3,61	2,096	24,0	0,0	
Средние:	72,75	49,80	22,95	---	---	---	0,00	5,00	3,60	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2702,81	2639,33	2639,33	---	---	---	60,207	744,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.11.2025	61180,16	59796,75	59796,75	1148,126	28473,0	5,0
23.12.2025	63882,97	62436,08	62436,08	1208,333	29217,0	5,0
Итого:	2702,81	2639,33	2639,33	60,207	744,0	0,0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

