

#162081#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 15.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Ленинский пр-т 10-14, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00260947	Показания прибора, Гкал 15.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1911,413	0	1911.413

Подпись исполнителя



31 10 25
отчет приборов
от 31.10.2025

#162080#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 15.10.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6986
 Тип теплосчёта BKT-7
 Заводской номер 00260947
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 31.10.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTн, ч	TekЕп, ч	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,1	17	0,17	0,1	0,21
25.09.2025	-	1898,742	0,357	69453,58	0	5,18	67808,18	0	5,12	53195,21	25573	0	0	0	0	0,1	0,13	
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,4	16,1	0,32	0,1	0,13
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,1	15,9	0,23	0,1	0,13
28.09.2025	-	0	-0,001	0	0	-0,01	-0,01	0	0	0	-1	-1	1	16,6	16,3	0,29	0,1	0,31
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,4	0,28	0,46	0,32
30.09.2025	-	0,059	0	2,23	0	0	2,18	0	0	0	1	0	0	68,4	41,4	26,99	0,27	0,31
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,9	18	-0,11	0,18	0,24
02.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,8	17,4	0,41	0,1	0,14
03.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,3	18	0,31	0,1	0,13
04.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	17,9	0,26	0,52	0,33
05.10.2025	-	0,049	0	1,75	0	0	1,71	0	0	0	1	0	0	67,8	39,2	28,66	0,51	0,33
06.10.2025	-	1,065	0,003	36,33	0	0,05	35,54	0	0,05	0,05	24	0	0	68,4	38,4	29,99	0,48	0,33
07.10.2025	-	1,134	0,015	39,36	0	0,23	38,53	0	0,23	0,23	24	0	0	68,8	38,9	29,88	0,47	0,33
08.10.2025	-	1,202	0,008	42,19	0	0,12	41,32	0	0,12	0,12	24	0	0	68,6	39,3	29,35	0,47	0,33
09.10.2025	-	0,967	0	32,69	0	0	32,03	0	0	0	24	0	0	67,6	37,3	30,27	0,47	0,32
10.10.2025	-	0,987	0,005	33,57	0	0,08	32,88	0	0,08	0,08	24	0	0	68	37,8	30,16	0,47	0,32
11.10.2025	-	0,952	0,015	31,09	0	0,22	30,44	0	0,22	0,22	24	0	0	68,2	36,8	31,36	0,47	0,32
12.10.2025	-	1,098	0,003	36,47	0	0,04	35,68	0	0,04	0,04	24	0	0	68,4	37,5	30,96	0,47	0,33
13.10.2025	-	1,33	0,009	48,11	0	0,12	47,09	0	0,12	0,12	24	0	0	68,4	39,9	28,47	0,49	0,33
14.10.2025	-	1,38	0,003	51,27	0	0,04	50,18	0	0,04	0,04	24	0	0	68,7	40,8	27,95	0,52	0,34
15.10.2025	-	1,239	0,009	43,06	0	0,13	42,14	0	0,13	0,13	24	0	0	68,9	39,3	29,57	0,52	0,34
Итого:	-	1910,204	0,426	69851,7	0	6,2	68197,89	0	6,15	53196,24	26006	-1	-	44,51	28,35	16,17	0,34	0,27

Общее время работы системы

528 час.

Период нормальной работы системы

26006 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2025	0	0	0	0	0	0	0
15.10.2025	1911,413	69892,94	0	6,27	68238,27	0	6,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
