

#206975#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/01/26г.-17/02/26г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Некрасова,10-14

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды= т.сут M ввс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T ввс= 5.00 °C

Заводской номер 00272081

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0.9767

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.01.2026	88,74	48,34	40,4	104,43	100,92	100,92	5,88	4,09	4,083	24	0	
24.01.2026	87,8	48,46	39,34	112,02	108,33	108,33	5,85	4,1	4,265	24	0	
25.01.2026	87,46	47,71	39,75	104,42	101,02	101,02	5,9	4,08	4,021	24	0	
26.01.2026	84,44	46,82	37,62	101,81	98,69	98,69	5,93	4,07	3,716	24	0	
27.01.2026	84,28	46,5	37,78	100,19	97,13	97,13	5,96	4,05	3,67	24	0	
28.01.2026	83,78	47,19	36,59	108,09	104,81	104,81	5,91	4,07	3,838	24	0	
29.01.2026	88,62	48,65	39,97	108,4	104,76	104,76	5,89	4,09	4,193	24	0	
30.01.2026	89,45	50,32	39,13	115,71	111,79	111,79	5,83	4,12	4,38	24	0	
31.01.2026	90,53	51,05	39,48	122,23	117,99	117,99	5,8	4,13	4,666	24	0	
01.02.2026	91,23	52,32	38,91	135,44	130,66	130,66	5,74	4,15	5,088	24	0	
02.02.2026	93,17	53,36	39,81	134,34	129,41	129,41	5,75	4,16	5,163	24	0	
03.02.2026	93,15	51,48	41,67	117,21	112,9	112,9	5,82	4,11	4,712	24	0	
04.02.2026	93,18	50,37	42,81	110,5	106,45	106,45	5,81	4,1	4,564	24	0	
05.02.2026	90,97	47,81	43,16	98,8	95,36	95,36	5,81	4,05	4,12	24	0	
06.02.2026	86,96	46,03	40,93	94,16	91,1	91,1	5,86	4,03	3,734	24	0	
07.02.2026	84,7	45,93	38,77	99,69	96,6	96,6	5,86	4,04	3,746	24	0	
08.02.2026	-85,79	46,36	39,43	102,3	99,1	99,1	5,83	4,05	3,912	24	0	
09.02.2026	89,2	49,12	40,08	110,27	106,52	106,52	5,72	4,09	4,274	24	0	
10.02.2026	89,32	49,05	40,27	109	105,3	105,3	5,72	4,09	4,247	24	0	
11.02.2026	85,03	46,42	38,61	98,99	95,91	95,91	5,83	4,05	3,705	24	0	
12.02.2026	81,23	44,79	36,44	99,76	96,9	96,9	5,87	4,03	3,535	24	0	
13.02.2026	82,14	45,83	36,31	99,24	96,35	96,35	5,91	4,02	3,503	24	0	
14.02.2026	86,01	46,81	39,2	102,59	99,31	99,31	5,82	4,06	3,896	24	0	
15.02.2026	90,24	48,09	42,15	105,03	101,43	101,43	5,79	4,07	4,283	24	0	
16.02.2026	92,82	50,08	42,74	108,4	104,48	104,48	5,75	4,09	4,472	24	0	
17.02.2026	91,94	49,03	42,91	106	102,22	102,22	5,74	4,08	4,391	24	0	
Итого:				2809	2715,44	2715,44			108,177	624	0	
Средние:	88,16	48,38	39,77				5,83	4,07				

Дата	V1	M1	M2	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/01/2624:00	99722,93	96652,3	96652,3	2831,684	44248	1866
17/02/2624:00	102531,95	99367,74	99367,74	2939,861	44872	1866
Итого:	2809,02	2715,44	2715,44	108,177	624	0

Период нормальной работы 624ч

Период отсутств.счета теплоснабжения 0ч

Время работы прибора 104390282.53

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

