

#282562#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Некрасова 10-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7138
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272081
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,021	102,05	98,69	98,69	24	0	0	87,4	46,7	40,71	0,58	0,4	-
19.02.2026	3,826	102,44	99,33	99,33	24	0	0	83,8	45,3	38,49	0,59	0,4	-
20.02.2026	3,574	97,44	94,55	94,55	24	0	0	83,2	45,4	37,77	0,58	0,4	-
21.02.2026	3,724	102,26	99,19	99,19	24	0	0	83	45,5	37,51	0,59	0,4	-
22.02.2026	3,15	90,67	88,18	88,18	24	0	0	79,1	43,4	35,7	0,59	0,4	-
23.02.2026	3,133	92,95	90,48	90,48	24	0	0	77,9	43,2	34,62	0,59	0,4	-
24.02.2026	3,229	99,45	96,81	96,81	24	0	0	77,4	44,1	33,32	0,59	0,4	-
25.02.2026	3,388	102,53	99,75	99,75	24	0	0	78,9	44,9	33,95	0,59	0,4	-
26.02.2026	3,354	103,51	100,74	100,74	24	0	0	78,1	44,9	33,26	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,792	91,14	88,91	88,91	24	0	0	74,6	43,2	31,39	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,652	85,54	83,44	83,44	24	0	0	74,4	42,6	31,77	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,821	92,69	90,42	90,42	24	0	0	74,1	42,9	31,2	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,867	95,42	93,07	93,07	24	0	0	74,3	43,5	30,79	0,61	0,4	-
03.03.2026	2,698	87,58	85,46	85,46	24	0	0	74,2	42,6	31,53	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,994	101,58	99,09	99,09	24	0	0	74	43,8	30,22	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,994	101,58	99,09	99,09	24	0	0	74	43,8	30,22	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,991	99,51	97,05	97,05	24	0	0	74,7	43,9	30,8	0,61	0,39	-
07.03.2026	2,7	88,78	86,6	86,6	24	0	0	74,2	43	31,17	0,61	0,39	-
08.03.2026	2,7	88,78	86,6	86,6	24	0	0	74,2	43	31,17	0,61	0,39	-
09.03.2026	2,309	79,21	77,25	77,25	24	0	0	74	44,1	29,89	0,63	0,39	-
10.03.2026	1,82	62,09	60,61	60,61	24	0	0	73,9	43,9	29,99	0,63	0,39	-
11.03.2026	1,82	62,09	60,61	60,61	24	0	0	73,9	43,9	29,99	0,63	0,39	-
12.03.2026	1,935	63,71	62,13	62,13	24	0	0	74,4	43,3	31,11	0,63	0,39	-
13.03.2026	1,82	62,09	60,61	60,61	24	0	0	73,9	43,9	29,99	0,63	0,38	-
14.03.2026	1,753	57,9	56,49	56,49	24	0	0	73,8	42,8	30,98	0,63	0,39	-
15.03.2026	1,82	62,09	60,61	60,61	24	0	0	73,9	43,9	29,99	0,62	0,39	-
16.03.2026	2,319	77,65	75,72	75,72	24	0	0	74,2	43,6	30,62	0,62	0,39	-
17.03.2026	2,151	76,87	75,09	75,09	24	0	0	72,6	44	28,62	0,63	0,39	-
18.03.2026	1,82	62,09	60,61	60,61	24	0	0	73,9	43,9	29,99	0,61	0,39	-
Итого:	79,175	2491,69	2427,18	2427,18	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,175												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	2939,861	102531,95	99367,74	99367,74
18.03.2026	3019,036	105023,64	101794,92	101794,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:17:40