

#147841#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Некрасова, 10-14

Тепловоочислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00272081

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x8767

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	19,03	21,3	-2,27	1	1	1	3,87	3,75	0	24	0	*
24.08.2025	17,73	20	-2,27	3,2	3,2	3,2	4,05	3,91	0	24	0	*
25.08.2025	24,72	27,5	-2,78	16,47	16,44	16,44	3,64	3,56	0	24	0	*
26.08.2025	28,72	27,68	1,04	61,62	61,36	61,36	3,98	3,6	0,077	24	0	*
27.08.2025	56,63	47,24	9,39	71,87	70,75	70,75	4,5	3,69	0,658	24	0	
28.08.2025	70,18	46,91	23,27	26,8	26,21	26,21	4,63	3,68	0,609	24	0	
29.08.2025	70,26	47,63	22,63	24,55	24	24	4,7	3,68	0,543	24	0	
30.08.2025	70,24	47,8	22,44	24,48	23,89	23,89	4,67	3,67	0,537	24	0	
31.08.2025	70,43	47,06	23,37	26,44	25,83	25,83	4,6	3,69	0,605	24	0	
01.09.2025	70,57	47,86	22,71	23,86	23,3	23,3	4,59	3,69	0,529	24	0	
02.09.2025	70,48	47,79	22,69	24,47	23,92	23,92	4,59	3,69	0,542	24	0	
03.09.2025	70,14	47,38	22,76	25,99	25,4	25,4	4,6	3,69	0,577	24	0	
04.09.2025	70,2	47,04	23,16	27,8	27,18	27,18	4,6	3,68	0,629	24	0	
05.09.2025	70,04	48,03	22,01	25,08	24,5	24,5	4,64	3,69	0,538	24	0	
06.09.2025	70	48,02	21,98	25,1	24,53	24,53	4,63	3,69	0,539	24	0	
07.09.2025	70	46,92	23,08	28,93	28,26	28,26	4,59	3,69	0,651	24	0	
08.09.2025	69,91	47,68	22,23	25,89	25,33	25,33	4,6	3,69	0,562	24	0	
09.09.2025	69,98	47,58	22,4	25,52	24,94	24,94	4,64	3,69	0,558	24	0	
10.09.2025	70,08	47,52	22,56	26,05	25,47	25,47	4,62	3,68	0,574	24	0	
11.09.2025	69,69	48,14	21,55	25,2	24,66	24,66	4,42	3,68	0,529	24	0	
12.09.2025	69,91	48,29	21,62	24,41	23,85	23,85	4,59	3,69	0,513	24	0	
13.09.2025	69,97	47,56	22,41	25,82	25,24	25,24	4,59	3,69	0,564	24	0	
14.09.2025	69,97	47,51	22,46	26,94	26,34	26,34	4,58	3,69	0,593	24	0	
15.09.2025	70,34	47,21	23,13	26,84	26,23	26,23	4,56	3,69	0,608	24	0	
16.09.2025	70,77	47,71	23,06	24,34	23,77	23,77	4,56	3,69	0,548	24	0	
17.09.2025	71,05	47,1	23,95	25,66	25,06	25,06	4,56	3,68	0,599	24	0	
18.09.2025	71,15	46,81	24,34	26,36	25,77	25,77	4,55	3,68	0,63	24	0	
19.09.2025	70,4	46,86	23,54	20,27	19,81	19,81	4,56	3,68	0,468	24	0	
20.09.2025	70,66	46,88	23,78	22,29	21,82	21,82	4,58	3,69	0,518	24	0	
21.09.2025	70,92	46,73	24,19	25,13	24,57	24,57	4,58	3,69	0,594	24	0	
22.09.2025	70,72	48,12	22,6	21,94	21,46	21,46	4,55	3,69	0,484	24	0	
23.09.2025	70,69	48,22	22,47	22,86	22,35	22,35	4,54	3,69	0,504	24	0	
Итого:				833,18	816,44	816,44			15,88	768	0	
Средние:	63,92	44,56	19,35				4,49	3,68				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	87271,22	84524,61	84524,61	2495,303	40576	1866
23/09/2524:00	88104,4	85341,05	85341,05	2511,183	41344	1866
Итого:	833,18	816,44	816,44	15,88	768	0

Период нормальной работы

Период отсутств. учета

Время работы прибора после сброса 43364ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

