

#161804#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Некрасова 10-14, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00272081	Показания прибора, Гкал 21.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2555,17	-2512,284	<u>5067.454</u> <i>+ расход</i>

Подпись исполнителя



#151269#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 21.10.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7138
Тип теплосчёта BKT-7
Заводской номер 00272081
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	2512,284	88152,4	85387,96	85387,96	-24144	1866	0	70,8	47,6	23,23	0,45	0,37
25.09.2025	-	2512,284	88152,4	85387,96	85387,96	-24144	1866	0	70,9	47,2	23,64	0,45	0,37
26.09.2025	-	0,579	25,11	24,55	24,55	24	0	0	70,8	47,1	23,63	0,45	0,37
27.09.2025	-	0,034	1,35	1,32	1,32	1	0	0	71,3	45,4	25,87	0,45	0,37
28.09.2025	-	0,59	25,02	24,48	24,48	24	0	0	70,8	46,8	24,06	0,45	0,37
29.09.2025	-	0,563	25,38	24,82	24,82	24	0	0	70,2	47,5	22,71	0,45	0,37
30.09.2025	-	0,579	25,11	24,55	24,55	24	0	0	70,8	47,1	23,63	0,48	0,37
01.10.2025	-	0,56	24,55	23,99	23,99	24	0	0	70,7	47,3	23,41	0,61	0,39
02.10.2025	-	0,121	4,66	4,55	4,55	1	0	0	72,2	45,7	26,47	0,61	0,38
03.10.2025	-	1,089	38,73	37,83	37,83	24	0	0	72,5	43,8	28,73	0,6	0,4
04.10.2025	-	0,099	3,82	3,73	3,73	1	0	0	73,2	46,7	26,5	0,61	0,39
05.10.2025	-	0,098	3,06	2,99	2,99	1	0	0	72	39,4	32,68	0,61	0,39
06.10.2025	-	1,405	51,23	50,06	50,06	24	0	0	72,4	44,4	28,04	0,45	0,37
07.10.2025	-	0,558	24,13	23,58	23,58	24	0	0	70,9	47,2	23,64	0,62	0,39
08.10.2025	-	1,947	71,12	69,45	69,45	24	0	0	72,7	44,7	28,01	0,61	0,39
09.10.2025	-	0,146	5,24	5,12	5,12	1	0	0	73	44,4	28,54	0,62	0,39
10.10.2025	-	2,597	99,46	97,12	97,12	24	0	0	73,1	46,4	26,7	0,62	0,39
11.10.2025	-	2,656	102,03	99,62	99,62	24	0	0	73,1	46,4	26,63	0,62	0,39
12.10.2025	-	2,654	101,88	99,45	99,45	24	0	0	72,9	46,2	26,66	0,61	0,39
13.10.2025	-	2,601	99,8	97,41	97,41	24	0	0	73	46,3	26,68	0,61	0,39
14.10.2025	-	2,66	100,66	98,28	98,28	24	0	0	73	46	27,02	0,62	0,39
15.10.2025	-	2,66	100,49	98,1	98,1	24	0	0	73,3	46,2	27,05	0,61	0,39
16.10.2025	-	2,635	99,59	97,24	97,24	24	0	0	73,1	46,1	27,07	0,61	0,39
17.10.2025	-	2,624	99,28	96,9	96,9	24	0	0	73,2	46,2	27,06	0,61	0,39
18.10.2025	-	2,663	99,21	96,87	96,87	24	0	0	73,3	45,8	27,47	0,61	0,39
19.10.2025	-	2,728	100,74	98,33	98,33	24	0	0	73,3	45,6	27,72	0,61	0,4
20.10.2025	-	2,688	99,75	97,39	97,39	24	0	0	73	45,5	27,58	0,61	0,4
21.10.2025	-	2,672	97,96	95,63	95,63	24	0	0	73,2	45,3	27,93	0,61	0,39
Итого:	-	5064,774	177834,16	172269,28	172269,28	-47779	3732	-	72,24	45,87	26,37	0,57	0,39

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

-47779 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	-2512,284	-88152,4	-85387,96	-85387,96
21.10.2025	2555,17	89780,66	86977,87	86977,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения