

#179219#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/11/25г.-22/12/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Некрасова, 10-14

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00272081

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=0

КС=0x8767

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.2025	77,02	65,75	11,27	373,18	363,43	363,43	5,6	4,22	4,11	24	0	
23.11.2025	82,08	69,81	12,27	371,11	360,27	360,27	5,58	4,24	4,435	24	0	
24.11.2025	82,88	70,6	12,28	371,23	360,17	360,17	5,57	4,24	4,44	24	0	
25.11.2025	81	69,36	11,64	372,52	361,88	361,88	5,57	4,22	4,229	24	0	
26.11.2025	80,38	67,11	13,27	303,9	295,34	295,34	5,66	4,18	3,932	24	0	
27.11.2025	79,07	46,34	32,73	94,74	92,11	92,11	5,98	4,01	3,019	24	0	
28.11.2025	78,63	44,63	34	88,55	86,15	86,15	5,99	3,99	2,929	24	0	
29.11.2025	78,57	44,49	34,08	90,63	88,18	88,18	5,97	4,01	3,008	24	0	
30.11.2025	78,66	44,56	34,1	94,43	91,87	91,87	5,95	4,01	3,136	24	0	
01.12.2025	77,86	43,79	34,07	88,41	86,08	86,08	5,99	3,98	2,935	24	0	
02.12.2025	79,41	44,85	34,56	92,87	90,31	90,31	5,96	3,99	3,123	24	0	
03.12.2025	75,52	43,55	31,97	87,87	85,63	85,63	5,98	3,98	2,74	24	0	
04.12.2025	74,9	42,92	31,98	86,34	84,2	84,2	5,96	3,99	2,693	24	0	
05.12.2025	74,85	43,27	31,58	76,2	74,3	74,3	6,02	3,97	2,35	24	0	
06.12.2025	74,31	42,88	31,43	72,02	70,26	70,26	6,05	3,95	2,21	24	0	
07.12.2025	74,2	42,88	31,32	83,87	81,82	81,82	5,99	3,98	2,563	24	0	
08.12.2025	74,22	43	31,22	79,8	77,83	77,83	6,02	3,96	2,433	24	0	
09.12.2025	73,89	42,39	31,5	67,89	66,26	66,26	6,14	3,93	2,087	24	0	
10.12.2025	74,07	42,51	31,56	64,6	63,04	63,04	6,15	3,93	1,99	24	0	
11.12.2025	74,23	42,55	31,68	65,92	64,28	64,28	6,15	3,93	2,034	24	0	
12.12.2025	74,32	42,7	31,62	69,92	68,21	68,21	6,13	3,94	2,157	24	0	
13.12.2025	73,87	43,1	30,77	80,64	78,69	78,69	6,07	3,97	2,423	24	0	
14.12.2025	74	42,61	31,39	77,73	75,84	75,84	6,11	3,95	2,381	24	0	
15.12.2025	71,98	43,31	28,67	92,83	90,67	90,67	5,98	4,01	2,602	24	0	
16.12.2025	73,87	43,22	30,65	89,16	87	87	6	4,02	2,668	24	0	
17.12.2025	76,91	43,69	33,22	90,5	88,15	88,15	5,96	4,02	2,931	24	0	
18.12.2025	77,26	43,96	33,3	89,98	87,64	87,64	5,97	4,01	2,921	24	0	
19.12.2025	74,78	43,25	31,53	85,31	83,2	83,2	6,02	3,99	2,625	24	0	
20.12.2025	73,99	42,9	31,09	79,74	77,79	77,79	6,08	3,97	2,419	24	0	
21.12.2025	73,89	42,37	31,52	79,55	77,61	77,61	6,12	3,94	2,448	24	0	
22.12.2025	74,16	42,86	31,3	80,63	78,66	78,66	6,1	3,95	2,464	24	0	
Итого:				3942	3836,87	3836,87			88,435	744	0	
Средние:	76,28	47,45	28,82				5,96	4,01				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/11/2524:00	92663,17	89792,06	89792,06	2631,506	42760	1866
22/12/2524:00	96605,24	93628,93	93628,93	2719,941	43504	1866
Итого:	3942,07	3836,87	3836,87	88,435	744	0



Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 45384ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

