

#207082#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя	Галицкого генерала 4аб, Калининград
Номер абонента	4402
Порядковый номер	7061
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00260800
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	2,416	151,32	146,24	146,24	24	0	0	88,8	72,3	16,46	0,51	0,37	-12,2
22.01.2026	2,446	144,35	139,43	139,43	24	0	0	89,2	71,7	17,48	0,52	0,37	-11,6
23.01.2026	2,455	151,82	146,74	146,74	24	0	0	88,3	71,7	16,67	0,51	0,37	-8,3
24.01.2026	2,406	147,27	142,37	142,37	24	0	0	88,3	71,4	16,85	0,52	0,37	-9,4
25.01.2026	2,406	155,93	150,83	150,83	24	0	0	87,1	71,2	15,88	0,53	0,37	-7,3
26.01.2026	2,26	160,8	155,86	155,86	24	0	0	84,4	69,9	14,44	0,53	0,37	-4,4
27.01.2026	2,265	161,73	156,8	156,8	24	0	0	84,1	69,7	14,39	0,52	0,37	-3,8
28.01.2026	2,292	154,39	149,55	149,55	24	0	0	85,2	70	15,27	0,51	0,37	-6
29.01.2026	2,382	146,13	141,25	141,25	24	0	0	88,3	71,5	16,79	0,5	0,37	-9,7
30.01.2026	2,478	139,98	135,18	135,18	24	0	0	90,1	71,8	18,25	0,49	0,37	-12,4
31.01.2026	2,51	136,4	131,69	131,69	24	0	0	90,1	71,1	19	0,48	0,37	-13,8
01.02.2026	2,531	128,3	123,75	123,75	24	0	0	91,3	70,9	20,37	0,48	0,37	-18,9
02.02.2026	2,568	128,22	123,6	123,6	24	0	0	92,2	71,5	20,69	0,5	0,37	-20,1
03.02.2026	2,634	137,03	132,04	132,04	24	0	0	92,9	73	19,88	0,51	0,37	-18
04.02.2026	2,619	140,68	135,63	135,63	24	0	0	92,2	73	19,24	0,52	0,37	-12,3
05.02.2026	2,545	151,26	146,03	146,03	24	0	0	90,2	72,8	17,38	0,53	0,37	-7,6
06.02.2026	2,378	158,8	153,66	153,66	24	0	0	86,5	71,1	15,43	0,53	0,37	-3,2
07.02.2026	2,33	158,71	153,81	153,81	24	0	0	84,7	69,6	15,09	0,52	0,37	-3,3
08.02.2026	2,364	154,23	149,33	149,33	24	0	0	85,9	70,1	15,77	0,5	0,37	-4,9
09.02.2026	2,478	141,89	137,07	137,07	24	0	0	89,4	71,4	18,01	0,51	0,37	-12,1
10.02.2026	2,412	143,27	138,55	138,55	24	0	0	88	70,7	17,34	0,53	0,37	-12,4
11.02.2026	2,294	162,09	157,12	157,12	24	0	0	84,2	69,6	14,54	0,53	0,37	-3,8
12.02.2026	2,042	158,05	153,55	153,55	23	1	1	80,9	67,7	13,24	0,53	0,37	-0,7
13.02.2026	2,178	162,87	158,07	158,07	24	0	0	82,1	68,4	13,73	0,52	0,37	-1,2
14.02.2026	2,326	154,82	149,88	149,88	24	0	0	86,1	70,6	15,45	0,52	0,37	-6,7
15.02.2026	2,509	149,36	144,15	144,15	24	0	0	90,5	73,1	17,33	0,51	0,37	-11,2
16.02.2026	2,591	144,67	139,46	139,46	24	0	0	92,7	74,2	18,49	0,51	0,37	-
17.02.2026	2,501	145,11	139,96	139,96	24	0	0	91,2	73,5	17,78	0,52	0,37	-
Итого:	67,616	4169,48	4031,6	4031,6	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,616												

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2026	573,901	55546,71	51252,85	51252,85
17.02.2026	641,517	59716,19	55284,45	55284,45

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:46:10