

#282561#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого генерала 4аб, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7061
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260800
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,346	153,96	149,01	149,01	24	0	0	86,4	70,8	15,68	0,52	0,37	-
19.02.2026	2,248	156,73	152,04	152,04	24	0	0	83,1	68,4	14,73	0,53	0,36	-
20.02.2026	2,201	160,9	156,12	156,12	24	0	0	82,8	68,7	14,05	0,53	0,37	-
21.02.2026	2,18	159,99	155,32	155,32	24	0	0	81,9	67,9	14,01	0,54	0,36	-
22.02.2026	2,04	171,15	166,56	166,56	24	0	0	78,2	66	12,2	0,53	0,36	-
23.02.2026	1,966	168,06	163,63	163,63	24	0	0	77,3	65,3	11,97	0,52	0,36	-
24.02.2026	1,971	165,76	161,46	161,46	24	0	0	76,8	64,6	12,15	0,52	0,36	-
25.02.2026	2,049	163,63	159,14	159,14	24	0	0	78,8	66	12,83	0,52	0,36	-
26.02.2026	1,956	165,18	160,85	160,85	24	0	0	76,9	64,8	12,11	0,54	0,36	-
27.02.2026	1,87	178,06	173,68	173,68	24	0	0	74,3	63,6	10,73	0,55	0,36	-
28.02.2026	1,858	182,83	178,35	178,35	24	0	0	74,3	63,9	10,37	0,53	0,36	-
01.03.2026	1,899	180,71	176,32	176,32	24	0	0	73,9	63,2	10,73	0,53	0,36	-
02.03.2026	1,85	177,51	173,17	173,17	24	0	0	74,2	63,6	10,65	0,54	0,36	-
03.03.2026	1,856	182,86	178,39	178,39	24	0	0	74,2	63,9	10,37	0,53	0,35	-
04.03.2026	1,422	130,12	126,99	126,99	24	0	0	73,8	62,6	11,17	0,54	0,36	-
05.03.2026	0,807	54,77	53,45	53,45	24	0	0	73,8	58,7	15,1	0,55	0,35	-
06.03.2026	0,815	56,47	55,11	55,11	24	0	0	74,1	59,4	14,77	0,55	0,35	-
07.03.2026	0,862	57,09	55,69	55,69	24	0	0	73,8	58,3	15,46	0,55	0,35	-
08.03.2026	0,853	59,47	58,06	58,06	24	0	0	73,5	58,9	14,64	0,56	0,34	-
09.03.2026	0,869	59,82	58,4	58,4	24	0	0	73,5	58,6	14,85	0,55	0,34	-
10.03.2026	0,827	59,07	57,64	57,64	24	0	0	73,4	59,1	14,33	0,56	0,34	-
11.03.2026	0,901	65,47	63,87	63,87	24	0	0	73,5	59,4	14,08	0,56	0,34	-
12.03.2026	0,816	58,79	57,33	57,33	24	0	0	73,7	59,5	14,2	0,57	0,34	-
13.03.2026	0,821	60,51	59,06	59,06	24	0	0	73,7	59,8	13,86	0,57	0,33	-
14.03.2026	0,839	64,38	62,84	62,84	24	0	0	73,3	60	13,31	0,56	0,34	-
15.03.2026	0,859	63,51	61,98	61,98	24	0	0	73	59,2	13,82	0,56	0,34	-
16.03.2026	0,832	59,06	57,59	57,59	24	0	0	73,9	59,5	14,41	0,57	0,34	-
17.03.2026	0,858	60,89	59,43	59,43	24	0	0	73,4	59	14,42	0,55	0,34	-
18.03.2026	1,322	119,23	116,37	116,37	24	0	0	73,3	62	11,3	0,49	0,32	-
Итого:	41,993	3395,98	3307,85	3307,85	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,993												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	641,517	59716,19	55284,45	55284,45
18.03.2026	683,51	63112,17	58592,3	58592,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:31:42