

#141921#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Галицкого, 4аБ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00260800

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хЕ36А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	70,21	59,83	10,38	39,91	39,03	39,03	5,3	5,19	0,405	24	0	
24.05.2025	70,61	59,79	10,82	43,7	42,71	42,71	5,31	5,19	0,465	24	0	
25.05.2025	70,2	59,64	10,56	36,52	35,7	35,7	5,32	5,19	0,378	24	0	
26.05.2025	70,38	59,97	10,41	42,26	41,32	41,32	5,29	5,21	0,429	24	0	
27.05.2025	70,25	60,39	9,86	45,08	44,06	44,06	5,36	5,3	0,433	24	0	
28.05.2025	70,76	59,02	11,74	27,71	27,09	27,09	5,45	5,35	0,318	24	0	
29.05.2025	69,27	58,39	10,88	39,86	38,98	38,98	5,27	5,16	0,424	24	0	
30.05.2025	70,67	58,98	11,69	36,9	36,08	36,08	5,51	5,33	0,421	24	0	
31.05.2025	66,79	60,68	6,11	74,46	72,94	72,94	5,45	5,36	0,445	24	0	
01.06.2025	69,9	59,23	10,67	5,45	5,33	5,33	5,48	5,34	0,057	24	0	
02.06.2025	70,33	59,24	11,09	16,17	15,81	15,81	5,48	5,33	0,175	24	0	
03.06.2025	70,05	60,34	9,71	29,2	28,56	28,56	5,46	5,32	0,278	24	0	
04.06.2025	70,07	59,99	10,08	30,23	29,53	29,53	5,49	5,33	0,298	24	0	
05.06.2025	70,3	59,81	10,49	52,78	51,61	51,61	5,48	5,34	0,542	24	0	
06.06.2025	70,16	59,95	10,21	66,44	64,97	64,97	5,49	5,34	0,663	24	0	
07.06.2025	70,22	59,59	10,63	79,35	77,61	77,61	5,49	5,33	0,826	24	0	
08.06.2025	69,98	59,87	10,11	85,38	83,5	83,5	5,49	5,35	0,844	24	0	
09.06.2025	70,13	60,42	9,71	36,56	35,77	35,77	5,43	5,34	0,349	24	0	
10.06.2025	70	61	9	37,39	36,58	36,58	5,45	5,34	0,331	24	0	
11.06.2025	69,94	61,63	8,31	41,78	40,86	40,86	5,39	5,41	0,339	24	0	
12.06.2025	70,1	61,11	8,99	41,48	40,56	40,56	5,38	5,42	0,363	24	0	
13.06.2025	70,35	61,49	8,86	41,6	40,64	40,64	5,48	5,41	0,359	24	0	
14.06.2025	70,14	61,18	8,96	32,34	31,61	31,61	5,59	5,43	0,282	24	0	
15.06.2025	70,11	61,83	8,28	31,24	30,55	30,55	5,59	5,44	0,252	24	0	
16.06.2025	69,88	61,98	7,9	41,1	40,19	40,19	5,59	5,44	0,317	24	0	
17.06.2025	69,3	61,2	8,1	1	0,98	0,98	5,6	5,44	0,008	24	0	
18.06.2025	69,79	61,67	8,12	0	0	0	5,58	5,42	0	24	0	
19.06.2025	67,73	61,12	6,61	0	0	0	5,55	5,46	0	24	0	
20.06.2025	70,27	61,22	9,05	0	0	0	5,57	5,47	0	24	0	
21.06.2025	70,52	60,65	9,87	0	0	0	5,59	5,45	0	24	0	
22.06.2025	70,49	61,03	9,46	0	0	0	5,59	5,47	0	24	0	
23.06.2025	70,36	60,98	9,38	0	0	0	5,58	5,47	0	24	0	
Итого:				1055,8	1032,57	1032,57			10,001	768	0	
Средние:	69,97	60,41	9,56				5,47	5,35				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2524:00	34493,43	33686,32	33686,32	391,914	10758	9
23/06/2524:00	35549,32	34718,89	34718,89	401,915	11526	9
Итого:	1055,89	1032,57	1032,57	10,001	768	0

миссрва росгидро

Период нормальной работы _____

Период отсутств.счета _____

Время работы прибора _____

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

