

#141920#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Галицкого, 4а6

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00260800

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хЕ36А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	70,36	60,98	9,38	0	0	0	5,58	5,47	0	24	0	
24.06.2025	70,11	61,5	8,61	0	0	0	5,58	5,47	0	24	0	
25.06.2025	70,69	60,62	10,07	0	0	0	5,59	5,45	0	24	0	
26.06.2025	70,52	60,31	10,21	0	0	0	5,58	5,46	0	24	0	
27.06.2025	70,44	60,56	9,88	0	0	0	5,59	5,45	0	24	0	
28.06.2025	70,34	61	9,34	0	0	0	5,6	5,45	0	24	0	
29.06.2025	70,37	61,51	8,86	0	0	0	5,6	5,45	0	24	0	
30.06.2025	70,45	61,69	8,76	0	0	0	5,58	5,45	0	24	0	
01.07.2025	69,95	61,62	8,33	0	0	0	5,57	5,43	0	24	0	
02.07.2025	69,47	62,34	7,13	0	0	0	5,56	5,44	0	24	0	
03.07.2025	69,62	62,64	6,98	0	0	0	5,53	5,42	0	24	0	
04.07.2025	69,53	62,8	6,73	0	0	0	5,52	5,43	0	24	0	
05.07.2025	69,66	62,36	7,3	0	0	0	5,53	5,43	0	24	0	
06.07.2025	69,75	62,73	7,02	0	0	0	5,54	5,43	0	24	0	
07.07.2025	69,69	61,36	8,33	0	0	0	5,55	5,42	0	24	0	
08.07.2025	69,67	62	7,67	0	0	0	5,54	5,43	0	24	0	
09.07.2025	69,63	62,07	7,56	0	0	0	5,54	5,43	0	24	0	
10.07.2025	69,51	62,13	7,38	0	0	0	5,54	5,42	0	24	0	
11.07.2025	69,8	61,31	8,49	0	0	0	5,54	5,42	0	24	0	
12.07.2025	69,69	62,03	7,66	0	0	0	5,56	5,41	0	24	0	
13.07.2025	69,67	62,4	7,27	0	0	0	5,56	5,41	0	24	0	
14.07.2025	69,65	61,88	7,77	0	0	0	5,55	5,42	0	24	0	
15.07.2025	69,85	61,85	8	0	0	0	5,56	5,41	0	24	0	
16.07.2025	69,86	61,59	8,27	0	0	0	5,56	5,4	0	24	0	
17.07.2025	69,39	62,06	7,33	0	0	0	5,55	5,42	0	24	0	
18.07.2025	69,51	62,58	6,93	0	0	0	5,53	5,43	0	24	0	
19.07.2025	69,83	62,12	7,71	0	0	0	5,54	5,42	0	24	0	
20.07.2025	69,53	62,85	6,68	0	0	0	5,54	5,43	0	24	0	
21.07.2025	69,72	61,62	8,1	0	0	0	5,54	5,42	0	24	0	
22.07.2025	69,67	62,18	7,49	0	0	0	5,54	5,41	0	24	0	
23.07.2025	69,78	61,84	7,94	0	0	0	5,56	5,39	0	24	0	
Итого:				0	0	0			0	744	0	
Средние:	69,86	61,82	8,03				5,55	5,42				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	35549,32	34718,89	34718,89	401,915	11502	9
23/07/2524:00	35549,32	34718,89	34718,89	401,915	12246	9
Итого:	0	0	0	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12387ч

Представитель

Представитель теплоснабж.организации

