

#142724#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2025 по 02.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого генерала 4аб, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00260800	Показания прибора, Гкал 02.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	403,947	402,816	1.131

Подпись исполнителя



с 01.08.25 по 17



#142723#

Отчёт за период с 31.07.2025 по 02.08.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7061
Тип теплосчёта BKT-7
Заводской номер 00260800
Номер системы 1
Отчёт сформирован 04.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	thap, °C	dQ, Гкал	dV1, м³	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2025	-	0,39	60,21	58,87	58,87	24	0	0	70,2	63,7	6,53	0,57	0,53
02.08.2025	-	0,358	52,45	51,28	51,28	24	0	0	70,3	63,3	6,99	0,57	0,53
Итого:	-	0,748	112,66	110,15	110,15	48	0	-	70,25	63,5	6,76	0,57	0,53

Общее время работы системы 48 час.

Период нормальной работы системы 48 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м³	M1, т	M2, т
31.07.2025	402,816	35682,12	34848,75	34848,75
02.08.2025	403,947	35861,55	35024,21	35024,21

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____