

#147851#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Галицкого, 4а6

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00260800

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хЕ36А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	46,43	31,77	14,66	2,75	2,72	2,72	4,71	4,75	0,04	24	0	
24.08.2025	30,45	29,06	1,39	4,41	4,4	4,4	4,71	4,73	0,018	24	0	*
25.08.2025	22,88	27,03	-4,15	3,21	3,21	3,21	4,71	4,72	0	24	0	*
26.08.2025	34,1	32,12	1,98	29,41	29,25	29,25	4,99	4,96	0,067	24	0	*
27.08.2025	62,6	57,75	4,85	77,3	75,91	75,91	5,44	5,39	0,37	24	0	
28.08.2025	68,95	64,17	4,78	88,07	86,16	86,16	5,52	5,44	0,411	24	0	
29.08.2025	69,06	64,32	4,74	81,09	79,35	79,35	5,54	5,41	0,375	24	0	
30.08.2025	68,48	64,67	3,81	101,47	99,33	99,33	5,53	5,42	0,379	24	0	
31.08.2025	68,62	64,72	3,9	102,88	100,71	100,71	5,54	5,42	0,394	24	0	
01.09.2025	68,7	64,52	4,18	95,68	93,61	93,61	5,52	5,42	0,393	24	0	
02.09.2025	68,7	64,4	4,3	92,82	90,82	90,82	5,52	5,42	0,392	24	0	
03.09.2025	68,41	64,54	3,87	98,73	96,65	96,65	5,52	5,43	0,375	24	0	
04.09.2025	68,73	63,83	4,9	82,84	81,06	81,06	5,49	5,48	0,396	24	0	
05.09.2025	69,42	63,15	6,27	61,62	60,28	60,28	5,56	5,53	0,377	24	0	
06.09.2025	69,45	63,56	5,89	65,63	64,21	64,21	5,56	5,53	0,378	24	0	
07.09.2025	69,25	63,64	5,61	67,85	66,38	66,38	5,56	5,54	0,369	24	0	
08.09.2025	69,33	64,08	5,25	74,76	73,14	73,14	5,62	5,48	0,381	24	0	
09.09.2025	69,53	63,74	5,79	66,77	65,31	65,31	5,55	5,54	0,38	24	0	
10.09.2025	69,56	63,74	5,82	65,89	64,43	64,43	5,55	5,54	0,376	24	0	
11.09.2025	69,12	63,76	5,36	75,17	73,5	73,5	5,55	5,55	0,395	24	0	
12.09.2025	69,51	63,64	5,87	66,35	64,91	64,91	5,55	5,55	0,381	24	0	
13.09.2025	69,47	63,89	5,58	70,35	68,8	68,8	5,56	5,55	0,386	24	0	
14.09.2025	69,37	64,24	5,13	75,61	73,95	73,95	5,55	5,55	0,38	24	0	
15.09.2025	69,57	63,93	5,64	66,22	64,78	64,78	5,55	5,6	0,365	24	0	
16.09.2025	69,75	63,09	6,66	59,2	57,92	57,92	5,54	5,66	0,384	24	0	
17.09.2025	69,85	62,9	6,95	61,67	60,31	60,31	5,53	5,65	0,419	24	0	
18.09.2025	70,28	63,65	6,63	64,62	63,22	63,22	5,6	5,61	0,419	24	0	
19.09.2025	70,11	63,86	6,25	63,11	61,73	61,73	5,64	5,56	0,385	24	0	
20.09.2025	69,98	63,98	6	66,67	65,21	65,21	5,72	5,56	0,391	24	0	
21.09.2025	70,14	64,03	6,11	68,45	66,96	66,96	5,73	5,56	0,409	24	0	
22.09.2025	70,08	64,54	5,54	75,98	74,32	74,32	5,72	5,57	0,414	24	0	
23.09.2025	69,92	64,66	5,26	73,7	72,05	72,05	5,72	5,57	0,379	24	0	
Итого:				2150,2	2104,59	2104,59			10,978	768	0	
Средние:	64,68	59,53	5,15				5,47	5,42				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	36469,57	35619,18	35619,18	407,353	12961	14
23/09/2524:00	38619,85	37723,77	37723,77	418,331	13729	14
Итого:	2150,28	2104,59	2104,59	10,978	768	0

Период нормальной работы: 0ч
Период отсутствия тепла: 0ч
Время работы прибора после сброса: 13882ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
ОГЛАВЛЕНИЕ РАДТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОТЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ

30

09

25