

#161915#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 12.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого генерала 4аб, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00260800	Показания прибора, Гкал 12.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	850,373	417,936	432.437

Подпись исполнителя



дд 13.10.28
на поб по бз



#161914#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 12.10.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7061
 Тип теплосчёта ВКТ-7
 Заводской номер 00260800
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 31.10.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,391	79,18	77,45	77,45	24	0	0	70	64,9	5,04	0,57	0,56
25.09.2025	-	0,406	81,6	79,82	79,82	24	0	0	70	65	5,08	0,57	0,56
26.09.2025	-	0,403	80,79	79	79	24	0	0	70,2	65	5,1	0,57	0,56
27.09.2025	-	0,401	86,31	84,42	84,42	24	0	0	70	65,2	4,76	0,57	0,56
28.09.2025	-	0,418	89,85	87,89	87,89	24	0	0	70	65,2	4,76	0,57	0,56
29.09.2025	-	0,407	96,33	94,25	94,25	24	0	0	69,3	64,9	4,34	0,57	0,56
30.09.2025	-	417,129	38401,72	37510,44	37510,44	13657	14	0	69,8	65,3	4,55	0,42	0,37
01.10.2025	-	0,331	86,89	85,15	85,15	24	0	0	66,1	62,3	3,85	0,44	0,32
02.10.2025	-	1,214	139,68	136,57	136,57	24	0	0	70,4	61,6	8,85	0,5	0,35
03.10.2025	-	1,817	240,62	235,33	235,33	24	0	0	70	62,3	7,69	0,52	0,35
04.10.2025	-	1,802	237,72	232,44	232,44	24	0	0	70,1	62,4	7,72	0,52	0,36
05.10.2025	-	1,65	211,43	206,79	206,79	23	1	1	69,9	62	7,94	0,51	0,35
06.10.2025	-	1,719	205,83	201,27	201,27	24	0	0	70,2	61,7	8,51	0,49	0,35
07.10.2025	-	0,045	4,47	4,37	4,37	1	0	0	68,9	58,6	10,28	0,49	0,34
08.10.2025	-	0,044	2,66	2,6	2,6	1	0	0	70,4	53,6	16,84	0,48	0,34
09.10.2025	-	1,055	112,01	109,6	109,6	24	0	0	69	59,4	9,6	0,48	0,34
10.10.2025	-	1,058	87,38	85,49	85,49	24	0	0	69,2	56,9	12,35	0,48	0,34
11.10.2025	-	1,103	92,76	90,69	90,69	24	0	0	70,2	58	12,14	0,48	0,34
12.10.2025	-	1,044	87,22	85,3	85,3	24	0	0	69,8	57,6	12,21	0,5	0,2
Итого:	-	432,437	40424,45	39488,87	39488,87	14042	15	-	69,66	61,68	7,98	0,51	0,41

Общее время работы системы

456 час.

Период нормальной работы системы

14042 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	417,936	38553,45	37658,82	37658,82
12.10.2025	850,373	78977,9	77147,69	77147,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
