

#179539#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК.  
Галицкого генерала 4аб, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00260800	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	510,482	-96,77	607.252

Подпись исполнителя



*ОКЧ 03.12.25 зам БП*



#178875#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7061  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00260800  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	2,17	165,39	160,64	160,64	24	0	0	81,2	67,8	13,46	0,52	0,36
25.11.2025	-0,9	2,084	167,12	162,52	162,52	24	0	0	79,5	66,7	12,78	0,52	0,36
26.11.2025	-0,4	2,056	168,25	163,64	163,64	24	0	0	78,9	66,4	12,52	0,52	0,36
27.11.2025	-1,3	2,038	167,96	163,46	163,46	24	0	0	78,2	65,8	12,42	0,52	0,36
28.11.2025	-0,4	2,058	169,01	164,51	164,51	24	0	0	77,7	65,2	12,48	0,53	0,36
29.11.2025	-0,3	2,073	169,64	165,1	165,1	24	0	0	77,6	65,1	12,51	0,53	0,36
30.11.2025	-0,5	2,09	169,11	164,57	164,57	24	0	0	78	65,4	12,66	0,53	0,36
01.12.2025	-	2,002	173,12	168,64	168,64	24	0	0	76,8	65	11,82	0,53	0,36
02.12.2025	-	2,089	168,29	163,79	163,79	24	0	0	78,2	65,6	12,7	0,53	0,36
03.12.2025	-	0,071	7,54	7,37	7,37	1	0	0	71,3	61,7	9,65	0,53	0,36
04.12.2025	-	0,076	7,95	7,77	7,77	1	0	0	71,2	61,4	9,76	0,54	0,36
05.12.2025	-	1,819	187,22	182,84	182,84	24	0	0	72,2	62,3	9,9	0,54	0,36
06.12.2025	-	1,809	191,06	186,63	186,63	24	0	0	72,1	62,5	9,65	0,53	0,36
07.12.2025	-	1,807	186,95	182,6	182,6	24	0	0	72,1	62,2	9,86	0,54	0,36
08.12.2025	-	1,828	187,29	182,9	182,9	24	0	0	72,6	62,6	9,96	0,54	0,36
09.12.2025	-	0,073	7,67	7,49	7,49	1	0	0	72,4	62,6	9,75	0,55	0,35
10.12.2025	-	1,775	192,62	188,13	188,13	24	0	0	72,1	62,7	9,4	0,54	0,35
11.12.2025	-	1,784	196,24	191,69	191,69	24	0	0	72	62,7	9,28	0,54	0,35
12.12.2025	-	1,816	192,97	188,45	188,45	24	0	0	72,3	62,7	9,59	0,53	0,35
13.12.2025	-	1,806	187,48	183,14	183,14	24	0	0	72	62,2	9,81	0,54	0,36
14.12.2025	-	1,805	188,44	184,05	184,05	24	0	0	72,3	62,5	9,76	0,53	0,36
15.12.2025	-	1,818	184,07	179,75	179,75	24	0	0	72,2	62,2	10,09	0,54	0,36
16.12.2025	-	1,876	177,19	172,87	172,87	24	0	0	74,3	63,5	10,81	0,54	0,36
17.12.2025	-	502,849	50175,24	46037,12	46037,12	14999	831	0	77,2	65,5	11,78	0,54	0,36
18.12.2025	-	0,077	7,53	7,34	7,34	1	0	0	74,5	64,1	10,43	0,54	0,36
19.12.2025	-	1,831	182,37	178,05	178,05	24	0	0	73	62,7	10,25	0,53	0,36
20.12.2025	-	57,932	5375,6	5241,56	5241,56	720	0	0	74,9	63,9	11,01	0,55	0,36
21.12.2025	-	1,858	189,17	184,75	184,75	24	0	0	72,4	62,4	10,01	0,55	0,36
22.12.2025	-	1,809	186,68	182,3	182,3	24	0	0	72,7	62,8	9,89	0,53	0,36
23.12.2025	-	2,073	172,13	167,43	167,43	24	0	0	78,9	66,6	12,33	0,53	0,36
Итого:	-1,5	607,252	59901,3	55521,1	55521,1	16299	831	-	74,69	63,83	10,88	0,53	0,36

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 16299 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	-96,77	-8981,98	-8757,95	-8757,95
23.12.2025	510,482	50919,32	46763,15	46763,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения