

# #282560#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Госпитальная 5-17, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7049  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207573  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,583	-0,033	154,01	152,32	149,16	150,2	-1,04	24	0	0	85,4	54,4	31,04	0,6	0,4	-
19.02.2026	4,475	0,12	154,86	150,17	150,31	148,2	2,11	24	0	0	82	53	28,98	0,6	0,4	-
20.02.2026	4,562	0,226	157	150,18	152,44	148,23	4,21	24	0	0	81,7	53,3	28,4	0,6	0,4	-
21.02.2026	4,365	0,108	155,17	150,68	150,72	148,69	2,03	24	0	0	81,2	53	28,21	0,6	0,4	-
22.02.2026	4,066	0,128	157,3	152,68	153,16	150,76	2,4	24	0	0	77,4	51,6	25,72	0,6	0,4	-
23.02.2026	4,004	0,16	156,81	151,59	152,74	149,67	3,07	24	0	0	76,4	51,2	25,12	0,6	0,4	-
24.02.2026	4,704	0,894	155,48	135,68	151,51	133,99	17,52	24	0	1	76	50,9	25,11	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,871	-0,043	155,15	154,19	151,07	152,28	-1,21	24	0	0	77,5	51,5	26,02	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,698	-0,089	155,09	155,13	151,1	153,21	-2,11	24	0	0	76,1	51	25,17	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,461	-0,088	157,74	157,98	153,95	156,09	-2,14	24	0	0	73,2	50	23,15	0,6	0,4	-
28.02.2026	3,42	-0,091	160,29	160,58	156,49	158,64	-2,15	24	0	0	73,2	50,7	22,53	0,6	0,4	-
01.03.2026	3,39	-0,089	158,05	158,41	154,32	156,49	-2,17	24	0	0	72,8	50,2	22,65	0,6	0,4	-
02.03.2026	3,407	-0,092	157,01	157,38	153,27	155,49	-2,22	24	0	0	73	50	22,94	0,6	0,4	-
03.03.2026	1,701	-0,525	116,77	127,5	114	125,84	-11,84	24	0	1	72,8	52,5	20,3	0,6	0,4	-
04.03.2026	3,123	0,128	147,21	143,1	143,73	141,3	2,43	23	1	1	73	52,2	20,81	0,6	0,4	-
05.03.2026	3,472	0,1	147,81	143,89	144,32	142,21	2,11	24	0	0	72,7	49,4	23,3	0,6	0,4	-
06.03.2026	3,518	0,108	147,35	143,24	143,82	141,57	2,25	24	0	0	73,2	49,6	23,67	0,6	0,4	-
07.03.2026	3,521	0,124	149,22	144,92	145,7	143,22	2,48	24	0	0	73	49,7	23,3	0,6	0,4	-
08.03.2026	3,501	0,125	150,64	146,26	147,05	144,52	2,53	24	0	0	73	50,1	22,91	0,6	0,4	-
09.03.2026	3,479	0,111	153,3	149,31	149,67	147,49	2,18	24	0	0	72,9	50,4	22,49	0,6	0,4	-
10.03.2026	3,367	0,038	156,33	153,9	152,62	152,01	0,61	24	0	0	72,9	51,1	21,83	0,6	0,4	-
11.03.2026	3,319	0,01	156,12	154,31	152,4	152,39	0,01	24	0	0	73	51,3	21,74	0,6	0,4	-
12.03.2026	3,377	0,017	154,92	152,93	151,2	151,05	0,15	24	0	0	73,4	51,1	22,26	0,6	0,4	-
13.03.2026	3,26	-0,041	152,84	152,32	149,24	150,47	-1,23	24	0	0	73	50,8	22,23	0,6	0,4	-
14.03.2026	3,184	-0,056	155,95	155,74	152,29	153,79	-1,5	24	0	0	72,9	51,5	21,38	0,6	0,4	-
15.03.2026	3,191	-0,064	153,77	153,69	150,16	151,81	-1,65	24	0	0	72,8	51	21,78	0,6	0,4	-
16.03.2026	3,255	-0,071	150,46	150,46	146,86	148,63	-1,77	24	0	0	73,2	50,4	22,77	0,6	0,4	-
17.03.2026	3,066	-0,071	146,19	146,37	142,83	144,76	-1,93	24	0	0	71,4	49,2	22,13	0,6	0,4	-
18.03.2026	3,209	-0,072	147,02	147,27	143,62	145,62	-2	24	0	0	71,7	48,7	23	0,6	0,4	-
Итого:	103,549	0	4419,86	4352,18	4309,75	4298,62	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,549															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	989,696	49000,63	65791,19	47782,69	65228,67
18.03.2026	1093,245	53420,49	70143,37	52092,44	69527,29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 15:17:41