

#161315#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Госпитальная, 5-17

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.20 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207573

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xP2E6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	15,98	16	-0,02	0	0	177,38	177,18	-177,18	6	4	-2,839	-2,839	24	0	*
24.09.2025	14,89	14,84	0,05	0	0	160,46	160,31	-160,31	6	4	-2,381	-2,381	24	0	*
25.09.2025	14,43	14,23	0,2	0	0	190,69	190,58	-190,58	6	4	-2,717	-2,717	24	0	*
26.09.2025	14,23	13,89	0,34	0	0	197,75	197,68	-197,68	6	4	-2,753	-2,753	24	0	*
27.09.2025	13,89	13,69	0,2	0	0	200,1	200,1	-200,1	6	4	-2,747	-2,747	24	0	*
28.09.2025	14,17	13,97	0,2	0	0	167,56	167,54	-167,54	6	4	-2,341	-2,341	24	0	*
29.09.2025	13,59	13,32	0,27	0	0	198,78	198,78	-198,78	6	4	-2,652	-2,652	24	0	*
30.09.2025	13,29	12,99	0,3	0	0	190,13	190,13	-190,13	6	4	-2,473	-2,473	24	0	*
01.10.2025	13,19	13	0,19	0	0	189,72	189,72	-189,72	6	4	-2,47	-2,47	24	0	*
02.10.2025	12,62	12,28	0,34	0	0	170,47	170,47	-170,47	6	4	-2,095	-2,095	24	0	*
03.10.2025	12,19	11,8	0,39	0	0	186,6	186,6	-186,6	6	4	-2,207	-2,207	24	0	*
04.10.2025	12,09	11,8	0,29	0	0	199,37	199,37	-199,37	6	4	-2,359	-2,359	24	0	*
05.10.2025	12,54	12,5	0,04	0	0	177,18	177,18	-177,18	6	4	-2,221	-2,221	23	1	*
06.10.2025	71,9	30,67	41,23	94,17	91,99	162,17	161,24	-69,25	6	4	1,685	-0,637	24	0	*
07.10.2025	72,22	49,8	22,42	164,52	160,68	164,28	162,36	-1,68	6	4	3,523	-0,061	24	0	
08.10.2025	71,83	50,07	21,76	162,97	159,21	163,28	161,36	-2,15	6	4	3,359	-0,087	24	0	
09.10.2025	72,06	50,93	21,13	164,3	160,5	164,79	162,81	-2,31	6	4	3,279	-0,098	24	0	
10.10.2025	71,91	50,79	21,12	162,74	158,95	163,34	161,42	-2,47	6	4	3,237	-0,105	24	0	
11.10.2025	71,92	51,19	20,73	164,56	160,72	165,21	163,18	-2,46	6	4	3,207	-0,105	24	0	
12.10.2025	71,73	51,04	20,69	163,64	159,92	164,45	162,43	-2,51	6	4	3,183	-0,106	24	0	
13.10.2025	71,82	50,94	20,88	163,56	159,8	164,4	162,41	-2,61	6	4	3,209	-0,111	24	0	
14.10.2025	71,91	50,66	21,25	161,33	157,62	162,24	160,32	-2,7	6	4	3,216	-0,118	24	0	
15.10.2025	72,13	50,95	21,18	161,7	157,87	162,55	160,63	-2,76	6	4	3,208	-0,12	24	0	
16.10.2025	71,98	50,96	21,02	161,34	157,61	162,42	160,5	-2,89	6	4	3,168	-0,128	24	0	
17.10.2025	72,02	51,15	20,87	161,9	158,12	163,06	161,12	-3	6	4	3,15	-0,133	24	0	
18.10.2025	72,13	50,55	21,58	153,19	149,67	154,15	152,31	-2,64	6	4	3,1	-0,115	23	1	*
19.10.2025	72,11	50,39	21,72	159,22	155,56	160,2	158,28	-2,72	6	4	3,246	-0,118	24	0	
20.10.2025	71,84	49,83	22,01	156,39	152,79	157,36	155,51	-2,72	6	4	3,231	-0,113	24	0	
21.10.2025	72,04	50,1	21,94	158,18	154,53	158,96	157,12	-2,59	6	4	3,264	-0,106	24	0	
22.10.2025	71,88	50,59	21,29	161,84	158,12	162,67	160,74	-2,62	6	4	3,238	-0,112	24	0	
23.10.2025	71,67	51,09	20,58	163,55	159,78	164,73	162,73	-2,95	6	4	3,14	-0,131	24	0	
Итого:				2839,1	2773,44	5326,4	5292,11	-2518,6			24,388	-34,759	742	2	
Средние:	47,49	34,38	13,1						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	27985,69	27327,32	42884,95	42579,49	-15252,17	478,214	-142,753	10401	173
23/10/2524:00	30824,79	30100,76	48211,4	47871,6	-17770,84	502,602	-177,512	11143	175
Итого:	2839,1	2773,44	5326,45	5292,11	-2518,67	24,388	-34,759	742	2

Период нормальной работы 742ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 11400ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

