

#165244#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Госпитальная, 5-17

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.20 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207573

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xF2E6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	71,67	51,09	20,58	163,55	159,78	164,73	162,73	-2,95	6	4	3,14	-0,131	24	0	
24.10.2025	72,19	51,66	20,53	164,29	160,45	164,92	162,79	-2,34	6	4	3,176	-0,097	24	0	
25.10.2025	72,1	51,33	20,77	163,05	159,22	163,67	161,71	-2,49	6	4	3,182	-0,107	24	0	
26.10.2025	71,95	51,07	20,88	162,42	158,62	162,33	160,41	-1,79	6	4	3,223	-0,071	24	0	
27.10.2025	72,2	50,77	21,43	160,83	157,05	160,97	159,05	-2	6	4	3,271	-0,082	24	0	
28.10.2025	71,72	50,53	21,19	161,16	157,48	161,33	159,41	-1,93	6	4	3,244	-0,077	24	0	
29.10.2025	71,57	50,39	21,18	161,25	157,57	161,43	159,51	-1,94	6	4	3,24	-0,08	24	0	
30.10.2025	71,42	50,46	20,96	161,33	157,68	161,99	160,07	-2,39	6	4	3,189	-0,102	24	0	
31.10.2025	71,46	50,32	21,14	160,71	157,1	161,31	159,39	-2,29	6	4	3,211	-0,096	24	0	
01.11.2025	71,66	50,22	21,44	160,18	156,54	160,76	158,84	-2,3	6	4	3,245	-0,095	24	0	
02.11.2025	71,95	50,94	21,01	162,28	158,48	162,89	160,97	-2,49	6	4	3,203	-0,106	24	0	
03.11.2025	72	51,26	20,74	162,99	159,16	163,54	161,57	-2,41	6	4	3,18	-0,102	24	0	
04.11.2025	71,56	50,67	20,89	161,86	158,13	162,39	160,47	-2,34	6	4	3,187	-0,098	24	0	
05.11.2025	71,82	51,17	20,65	163,13	159,31	163,68	161,76	-2,45	6	4	3,17	-0,104	24	0	
06.11.2025	71,93	51,34	20,59	162,97	159,16	163,44	161,43	-2,27	6	4	3,167	-0,093	24	0	
07.11.2025	72,34	51,11	21,23	161,48	157,71	161,8	159,85	-2,14	6	4	3,241	-0,09	24	0	
08.11.2025	72,39	50,64	21,75	159,73	155,97	159,93	158,01	-2,04	6	4	3,292	-0,085	24	0	
09.11.2025	72,29	50,38	21,91	159,1	155,4	159,23	157,31	-1,91	6	4	3,312	-0,078	24	0	
10.11.2025	72,43	50,62	21,81	160,13	156,36	160,22	158,3	-1,94	6	4	3,315	-0,08	24	0	
11.11.2025	72,8	50,95	21,85	160,54	156,72	160,74	158,8	-2,08	6	4	3,326	-0,087	24	0	
12.11.2025	72,3	50,54	21,76	158,43	154,74	158,92	157	-2,26	6	4	3,258	-0,093	24	0	
13.11.2025	72,18	50,51	21,67	156,73	153,06	156,98	155,12	-2,06	6	4	3,217	-0,086	24	0	
14.11.2025	72,17	51,07	21,1	162,2	158,45	162,33	160,34	-1,89	6	4	3,253	-0,077	24	0	
15.11.2025	72,47	50,37	22,1	158,38	154,68	158,41	156,49	-1,81	6	4	3,33	-0,074	24	0	
16.11.2025	76,33	51,69	24,64	155,46	151,48	155,24	153,32	-1,84	6	4	3,642	-0,075	24	0	
17.11.2025	74,26	50,99	23,27	156,7	152,86	156,56	154,6	-1,74	6	4	3,472	-0,069	24	0	
18.11.2025	72,88	49,75	23,13	154,57	150,92	154,83	152,98	-2,06	6	4	3,394	-0,079	24	0	
19.11.2025	73,66	50,36	23,3	153,53	149,83	155,54	153,65	-3,82	6	4	3,301	-0,168	24	0	
20.11.2025	75,35	50,8	24,55	153,61	149,75	154,2	152,3	-2,55	6	4	3,553	-0,108	24	0	
21.11.2025	75,27	50,91	24,36	154,78	150,93	154,84	152,93	-2	6	4	3,58	-0,082	24	0	
22.11.2025	75,43	50,73	24,7	154,15	150,3	153,72	151,83	-1,53	6	4	3,636	-0,058	24	0	
23.11.2025	80,44	52,93	27,51	153,78	149,42	153,43	151,46	-2,04	6	4	4,008	-0,084	24	0	
Итого:				5105,3	4984,31	5116,3	5054,4	-70,09			106,158	-2,914	768	0	
Средние:	72,88	50,86	22,01						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	30661,24	29940,98	48046,67	47708,87	-17767,89	499,462	-177,381	11119	175
23/11/2524:00	35766,54	34925,29	53162,97	52763,27	-17837,98	605,62	-180,295	11887	175
Итого:	5105,3	4984,31	5116,3	5054,4	-70,09	106,158	-2,914	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия: тепла, энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12097ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

