

#151795#

Отчет о суточных параметрах
(23.09.2025 0:00:00 - 23.10.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Подполковника Иванникова ул, д. 2-4 (Иванникова 2-4 (ЖЭУ-7))
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18063954 ЖЭУ 7 Сервис
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: TC

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в подающем трубопроводе) (Схема 7)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
23.09.2025	18,12	17,49	0,62	0,00	0,00	2,10	2,37	0,000	24,0	0,0	
24.09.2025	17,60	16,94	0,66	0,00	0,00	2,10	2,36	0,000	24,0	0,0	
25.09.2025	17,07	16,41	0,66	0,00	0,00	2,10	2,36	0,000	24,0	0,0	
26.09.2025	16,77	16,15	0,62	0,00	0,00	2,10	2,36	0,000	24,0	0,0	
27.09.2025	16,53	15,92	0,61	0,00	0,00	2,10	2,36	0,000	24,0	0,0	
28.09.2025	16,42	15,89	0,53	0,00	0,00	2,10	2,36	0,000	24,0	0,0	
29.09.2025	15,59	14,90	0,69	0,00	0,00	2,10	2,36	0,000	24,0	0,0	
30.09.2025	15,25	14,58	0,67	0,00	0,00	2,09	2,35	0,000	24,0	0,0	
01.10.2025	15,23	14,63	0,60	0,00	0,00	2,09	2,35	0,000	24,0	0,0	
02.10.2025	67,71	67,18	0,54	13,44	13,16	2,24	2,32	0,007	24,0	0,0	*
03.10.2025	67,69	67,32	0,37	40,23	39,39	2,47	2,27	0,015	24,0	0,0	*
04.10.2025	67,86	67,61	0,25	41,70	40,82	2,49	2,29	0,010	24,0	0,0	*
05.10.2025	67,61	67,36	0,25	40,94	40,09	2,49	2,30	0,010	24,0	0,0	*
06.10.2025	67,72	58,76	8,95	39,36	38,54	2,48	2,29	0,345	24,0	0,0	*
07.10.2025	67,77	53,53	14,24	36,03	35,28	2,44	2,27	0,503	24,0	0,0	
08.10.2025	67,39	53,04	14,35	34,55	33,84	2,43	2,27	0,486	24,0	0,0	
09.10.2025	67,01	52,60	14,41	34,72	34,01	2,42	2,26	0,490	24,0	0,0	
10.10.2025	67,35	51,64	15,71	34,08	33,37	2,41	2,26	0,525	24,0	0,0	
11.10.2025	67,61	51,95	15,65	34,44	33,73	2,42	2,26	0,528	24,0	0,0	
12.10.2025	67,51	51,69	15,81	34,02	33,31	2,41	2,25	0,527	24,0	0,0	
13.10.2025	67,22	51,55	15,67	33,93	33,23	2,42	2,27	0,521	24,0	0,0	
14.10.2025	67,51	52,32	15,19	36,20	35,45	2,46	2,28	0,539	24,0	0,0	
15.10.2025	68,02	53,94	14,08	40,07	39,23	2,49	2,29	0,553	24,0	0,0	
16.10.2025	67,96	54,02	13,94	39,57	38,74	2,49	2,30	0,540	24,0	0,0	
17.10.2025	67,97	53,91	14,06	39,19	38,37	2,49	2,30	0,540	24,0	0,0	
18.10.2025	67,37	52,82	14,55	36,91	36,15	2,48	2,30	0,526	24,0	0,0	
19.10.2025	67,61	52,86	14,75	36,93	36,16	2,48	2,31	0,534	24,0	0,0	
20.10.2025	68,70	52,17	16,53	33,90	33,17	2,44	2,29	0,549	24,0	0,0	
21.10.2025	68,10	51,84	16,26	34,63	33,90	2,47	2,31	0,552	24,0	0,0	
22.10.2025	67,96	52,40	15,56	37,03	36,25	2,48	2,31	0,565	24,0	0,0	
23.10.2025	68,69	53,77	14,92	39,32	38,48	2,50	2,30	0,575	24,0	0,0	
Средние:	52,87	44,10	8,76	---	---	2,35	2,31	---	---	---	
Итого:	---	---	---	791,18	774,68	---	---	9,438	744,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
22.09.2025	15147,24	0,00	14801,81	0,00	0,00	299,499	0,000	0,000	24853,0	501,0
23.10.2025	15938,42	0,00	15576,50	0,00	0,00	308,938	0,000	0,000	25597,0	501,0
Итого:	791,18	0,00	774,68	0,00	0,00	9,438	0,000	0,000	744,0	0,0

Для
Представитель абонента
«ШЕЛЕН-Сервис»
отчетное
И.И. 3907038971
Республика Федерация, Калининград

Представитель энергоснабжающей организации

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 20 25