

#164778#

Отчет о суточных параметрах
(23.10.2025 0:00:00 - 23.11.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Подполковника Иванникова ул, д. 2-4 (Иванникова 2-4 (ЖЭУ-7))
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18063954 ЖЭУ 7 Сервис
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в подающем трубопроводе) (Схема 7)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
23.10.2025	68,69	53,77	14,92	39,32	38,48	2,50	2,30	0,575	24,0	0,0	
24.10.2025	69,26	54,31	14,95	39,19	38,34	2,49	2,30	0,574	24,0	0,0	
25.10.2025	69,12	53,90	15,22	38,31	37,48	2,49	2,30	0,571	24,0	0,0	
26.10.2025	69,36	54,11	15,25	37,97	37,14	2,49	2,31	0,567	24,0	0,0	
27.10.2025	69,25	53,38	15,87	36,42	35,63	2,48	2,31	0,566	24,0	0,0	
28.10.2025	69,50	53,91	15,59	37,00	36,19	2,48	2,31	0,564	24,0	0,0	
29.10.2025	69,53	53,97	15,55	37,38	36,56	2,48	2,31	0,569	24,0	0,0	
30.10.2025	69,31	53,99	15,32	37,79	36,97	2,49	2,31	0,567	24,0	0,0	
31.10.2025	69,23	53,79	15,44	37,18	36,38	2,48	2,30	0,562	24,0	0,0	
01.11.2025	69,83	53,97	15,86	37,08	36,26	2,48	2,31	0,575	24,0	0,0	
02.11.2025	69,14	54,27	14,87	38,66	37,83	2,49	2,31	0,563	24,0	0,0	
03.11.2025	69,19	54,81	14,39	39,28	38,43	2,49	2,30	0,553	24,0	0,0	
04.11.2025	69,45	54,42	15,03	38,33	37,49	2,48	2,30	0,564	24,0	0,0	
05.11.2025	69,53	55,25	14,28	40,92	40,03	2,50	2,29	0,572	24,0	0,0	
06.11.2025	69,51	55,31	14,20	40,58	39,70	2,50	2,29	0,564	24,0	0,0	
07.11.2025	69,35	54,05	15,29	37,45	36,64	2,48	2,30	0,561	24,0	0,0	
08.11.2025	69,40	53,28	16,13	35,88	35,10	2,47	2,31	0,566	24,0	0,0	
09.11.2025	69,33	52,80	16,53	35,04	34,28	2,46	2,31	0,567	24,0	0,0	
10.11.2025	69,44	53,27	16,17	35,78	35,00	2,47	2,31	0,566	24,0	0,0	
11.11.2025	69,62	53,75	15,88	36,83	36,03	2,47	2,30	0,572	24,0	0,0	
12.11.2025	69,22	53,52	15,71	36,74	35,94	2,47	2,30	0,565	24,0	0,0	
13.11.2025	69,71	54,40	15,31	38,22	37,37	2,49	2,31	0,573	24,0	0,0	
14.11.2025	69,18	54,23	14,95	38,17	37,34	2,49	2,30	0,559	24,0	0,0	
15.11.2025	70,07	53,45	16,63	35,44	34,65	2,47	2,31	0,577	24,0	0,0	
16.11.2025	74,47	54,71	19,76	33,36	32,54	2,46	2,32	0,644	24,0	0,0	
17.11.2025	72,68	54,25	18,43	33,75	32,95	2,47	2,32	0,608	24,0	0,0	
18.11.2025	71,48	51,83	19,65	30,61	29,91	2,44	2,32	0,588	24,0	0,0	
19.11.2025	71,99	52,62	19,37	32,16	31,41	2,46	2,32	0,609	24,0	0,0	
20.11.2025	73,48	52,16	21,32	30,04	29,32	2,45	2,33	0,625	24,0	0,0	
21.11.2025	73,22	52,57	20,65	31,45	30,69	2,46	2,32	0,634	24,0	0,0	
22.11.2025	73,22	52,20	21,02	30,44	29,71	2,45	2,32	0,625	24,0	0,0	
23.11.2025	77,27	53,17	24,10	28,92	28,15	2,44	2,33	0,679	24,0	0,0	
Средние:	70,41	53,73	16,68	---	---	2,48	2,31	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1155,70	1129,95	---	---	18,624	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
22.10.2025	15899,10	0,00	15538,01	0,00	0,00	308,363	0,000	0,000	25573,0	501,0
23.11.2025	17054,80	0,00	16667,97	0,00	0,00	326,988	0,000	0,000	26341,0	501,0
Итого:	1155,70	0,00	1129,95	0,00	0,00	18,624	0,000	0,000	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

