

#179300#

Отчет о суточных параметрах
(23.11.2025 0:00:00 - 23.12.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Подполковника Иванникова ул, д. 2-4 (Иванникова 2-4 (ЖЭУ-7))
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18063954 ЖЭУ 7 Сервис
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в подающем трубопроводе) (Схема 7)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
23.11.2025	77,27	53,17	24,10	28,92	28,15	2,44	2,33	0,679	24,0	0,0	
24.11.2025	77,96	53,08	24,88	28,53	27,77	2,44	2,33	0,692	24,0	0,0	
25.11.2025	76,44	52,48	23,96	29,27	28,51	2,44	2,32	0,684	24,0	0,0	
26.11.2025	75,86	51,62	24,24	28,74	28,00	2,44	2,33	0,679	24,0	0,0	
27.11.2025	75,12	51,41	23,71	28,73	28,01	2,44	2,33	0,665	24,0	0,0	
28.11.2025	74,70	51,72	22,98	29,44	28,71	2,44	2,33	0,660	24,0	0,0	
29.11.2025	74,48	51,64	22,84	29,41	28,68	2,45	2,33	0,656	24,0	0,0	
30.11.2025	74,94	51,75	23,20	29,00	28,27	2,45	2,33	0,656	24,0	0,0	
01.12.2025	73,94	52,16	21,78	30,70	29,95	2,45	2,33	0,653	24,0	0,0	
02.12.2025	75,29	51,60	23,69	28,67	27,94	2,44	2,33	0,662	24,0	0,0	
03.12.2025	71,96	51,13	20,83	30,81	30,09	2,46	2,33	0,627	24,0	0,0	
04.12.2025	70,17	50,61	19,56	31,36	30,67	2,46	2,32	0,600	24,0	0,0	
05.12.2025	69,53	51,20	18,33	33,29	32,57	2,47	2,32	0,597	24,0	0,0	
06.12.2025	69,37	52,12	17,24	34,78	34,02	2,48	2,32	0,587	24,0	0,0	
07.12.2025	69,32	50,95	18,37	32,10	31,40	2,46	2,32	0,577	24,0	0,0	
08.12.2025	69,82	51,79	18,03	33,59	32,85	2,47	2,32	0,593	24,0	0,0	
09.12.2025	69,26	52,94	16,32	36,05	35,27	2,48	2,32	0,576	24,0	0,0	
10.12.2025	69,22	53,11	16,11	36,59	35,80	2,48	2,31	0,577	24,0	0,0	
11.12.2025	69,35	52,86	16,50	35,65	34,87	2,47	2,31	0,576	24,0	0,0	
12.12.2025	69,45	52,78	16,67	35,19	34,42	2,47	2,31	0,574	24,0	0,0	
13.12.2025	69,36	51,86	17,50	33,18	32,46	2,46	2,31	0,568	24,0	0,0	
14.12.2025	69,51	52,48	17,03	34,65	33,89	2,47	2,32	0,578	24,0	0,0	
15.12.2025	69,51	51,35	18,16	31,70	31,01	2,46	2,32	0,564	24,0	0,0	
16.12.2025	71,21	52,17	19,04	31,95	31,22	2,46	2,33	0,595	24,0	0,0	
17.12.2025	74,28	53,23	21,05	30,99	30,23	2,46	2,33	0,637	24,0	0,0	
18.12.2025	73,26	52,46	20,80	30,66	29,92	2,46	2,33	0,623	24,0	0,0	
19.12.2025	70,41	51,81	18,60	32,39	31,66	2,46	2,33	0,589	24,0	0,0	
20.12.2025	69,33	51,92	17,40	33,94	33,20	2,48	2,32	0,578	24,0	0,0	
21.12.2025	69,56	52,30	17,26	34,35	33,60	2,47	2,32	0,580	24,0	0,0	
22.12.2025	69,92	52,35	17,58	34,23	33,47	2,47	2,32	0,589	24,0	0,0	
23.12.2025	75,14	53,31	21,83	30,81	30,04	2,46	2,33	0,656	24,0	0,0	
Средние:	72,09	52,11	19,99	---	---	2,46	2,32	---	---	---	
Итого:	---	---	---	989,66	966,66	---	---	19,126	744,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
22.11.2025	17025,88	0,00	16639,81	0,00	0,00	326,308	0,000	0,000	26317,0	501,0
23.12.2025	18015,54	0,00	17606,47	0,00	0,00	345,435	0,000	0,000	27061,0	501,0
Итого:	989,66	0,00	966,66	0,00	0,00	19,126	0,000	0,000	744,0	0,0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

