

#207080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 10, МАДОУ
Комсомольская 29, Калининград
3609
8183
ТВ7 (АСЦП)
18058533
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	9,178	0	69,779	0	0	67,518	0	0	24	0	86,9	54,5	0,29	0,23	-10,9
22.01.2026	9,011	0	66,061	0	0	63,905	0	0	24	0	87,2	53,6	0,28	0,22	-12,2
23.01.2026	9,109	0	68,823	0	0	66,614	0	0	24	0	86,4	53,8	0,29	0,23	-11,6
24.01.2026	8,488	0	64,469	0	0	62,404	0	0	24	0	86,4	53,9	0,29	0,22	-8,3
25.01.2026	230,469	0	2169,42	0	0	2105,951	0	0	24	0	81,9	55,8	0,3	0,23	-9,4
26.01.2026	8,662	0	72,15	0	0	70,013	0	0	743	1	82,6	53,1	0,3	0,23	-7,3
27.01.2026	8,486	0	72,154	0	0	70,032	0	0	24	0	82,2	53,3	0,3	0,23	-4,4
28.01.2026	8,588	0	70,533	0	0	68,413	0	0	24	0	83,2	53,3	0,29	0,23	-3,8
29.01.2026	8,973	0	67,518	0	0	65,353	0	0	24	0	86,4	53,6	0,28	0,22	-6
30.01.2026	9,274	0	66,529	0	0	64,323	0	0	24	0	88	53,6	0,28	0,22	-9,7
31.01.2026	8,874	0	62,846	0	0	60,757	0	0	24	0	88,2	53,3	0,27	0,22	-12,4
01.02.2026	8,711	0	59,176	0	0	57,168	0	0	24	0	89,2	52,9	0,27	0,22	-13,8
02.02.2026	9,459	0	62,268	0	0	60,114	0	0	24	0	90,2	52,7	0,27	0,22	-18,9
03.02.2026	9,781	0	65,823	0	0	63,513	0	0	24	0	90,9	54,2	0,28	0,22	-20,1
04.02.2026	9,746	0	67,245	0	0	64,922	0	0	24	0	90,2	54,4	0,28	0,22	-18
05.02.2026	9,69	0	71,704	0	0	69,308	0	0	24	0	88,5	55,1	0,3	0,23	-12,3
06.02.2026	9,096	0	73,855	0	0	71,563	0	0	24	0	84,8	54,5	0,3	0,23	-7,6
07.02.2026	8,167	0	70,092	0	0	68,004	0	0	24	0	82,8	54,2	0,3	0,23	-3,2
08.02.2026	8,187	0	68,391	0	0	66,31	0	0	24	0	83,8	54,4	0,3	0,23	-3,3
09.02.2026	9,019	0	67,124	0	0	64,931	0	0	24	0	87,3	54,2	0,28	0,22	-4,9
10.02.2026	8,857	0	66,634	0	0	64,495	0	0	24	0	86,4	53,6	0,28	0,22	-12,1
11.02.2026	8,627	0	73,652	0	0	71,469	0	0	24	0	82,6	53,8	0,3	0,23	-12,4
12.02.2026	8,01	0	73,756	0	0	71,731	0	0	24	0	79,1	52,5	0,3	0,23	-3,8
13.02.2026	8,121	0	72,859	0	0	70,812	0	0	24	0	80,2	52,8	0,3	0,23	-0,7
14.02.2026	8,18	0	68,088	0	0	66,01	0	0	24	0	83,9	54,4	0,3	0,23	-1,2
15.02.2026	8,702	0	67,034	0	0	64,802	0	0	24	0	88,3	56,3	0,29	0,23	-6,7
16.02.2026	9,471	0	68,026	0	0	65,656	0	0	24	0	90,6	56,3	0,29	0,23	-11,2
17.02.2026	9,328	0	67,791	0	0	65,479	0	0	24	0	89,5	55,6	0,29	0,23	-17,4
18.02.2026	8,952	0	72,351	0	0	70,103	0	0	24	0	84,8	54,4	0,3	0,23	-11,6
19.02.2026	8,292	0	70,84	0	0	68,798	0	0	24	0	81,3	52,6	0,29	0,23	-
20.02.2026	8,503	0	73,846	0	0	71,732	0	0	24	0	81	52,7	0,3	0,23	-
Итого:	496,011	0	4230,837	0	0	4102,203	0	0	1463	0	0	0	0	0	0
Гкал	118,47														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч1463

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	4476,256	74875,479	0	0	73133,954	0	0	29810	421
20.02.2026	4750,248	77004	0	0	75195,207	0	0	30554	421

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:49:28