

#282558#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 10, МАДОУ
Адрес потребителя Комсомольская 29, Калининград
Номер абонента 3609
Порядковый номер 8183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18058533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2026 | 8,067 | 0 | 71,504 | 0 | 0 | 69,484 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,3 | 52,6 | 0,3 | 0,23 | - |
| 22.02.2026 | 7,57 | 0 | 75,236 | 0 | 0 | 73,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 52 | 0,3 | 0,23 | - |
| 23.02.2026 | 7,086 | 0 | 71,951 | 0 | 0 | 70,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,7 | 51,6 | 0,3 | 0,23 | - |
| 24.02.2026 | 4,185 | 0 | 71,567 | 0 | 0 | 69,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 60,6 | 0,29 | 0,22 | - |
| 25.02.2026 | 261,557 | 0 | 2154,896 | 0 | 0 | 2088,942 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 | 54,2 | 0,29 | 0,23 | - |
| 26.02.2026 | 6,6 | 0 | 74,342 | 0 | 0 | 72,465 | 0 | 0 | 744 | 0 | 75,4 | 53,7 | 0,29 | 0,22 | - |
| 27.02.2026 | 5,771 | 0 | 78,441 | 0 | 0 | 76,588 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 54,8 | 0,3 | 0,23 | - |
| 28.02.2026 | 4,455 | 0 | 73,832 | 0 | 0 | 72,088 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 57,9 | 0,31 | 0,23 | - |
| 01.03.2026 | 4,191 | 0 | 70,915 | 0 | 0 | 69,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 57,9 | 0,3 | 0,22 | - |
| 02.03.2026 | 5,684 | 0 | 74,853 | 0 | 0 | 73,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 54 | 0,29 | 0,22 | - |
| 03.03.2026 | 5,835 | 0 | 77,077 | 0 | 0 | 75,257 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 54,1 | 0,3 | 0,23 | - |
| 04.03.2026 | 5,596 | 0 | 74,768 | 0 | 0 | 73,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 54 | 0,29 | 0,22 | - |
| 05.03.2026 | 5,936 | 0 | 76,516 | 0 | 0 | 74,712 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 53,6 | 0,3 | 0,23 | - |
| 06.03.2026 | 5,65 | 0 | 76,841 | 0 | 0 | 75,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 55 | 0,31 | 0,23 | - |
| 07.03.2026 | 4,476 | 0 | 73,686 | 0 | 0 | 71,953 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 57,6 | 0,3 | 0,22 | - |
| 08.03.2026 | 4,495 | 0 | 75,535 | 0 | 0 | 73,764 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 57,8 | 0,31 | 0,22 | - |
| 09.03.2026 | 4,497 | 0 | 76,341 | 0 | 0 | 74,556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 57,9 | 0,31 | 0,22 | - |
| 10.03.2026 | 5,402 | 0 | 81,019 | 0 | 0 | 79,132 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 55,8 | 0,31 | 0,22 | - |
| 11.03.2026 | 5,464 | 0 | 82,382 | 0 | 0 | 80,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 56 | 0,31 | 0,22 | - |
| 12.03.2026 | 4,028 | 0 | 70,354 | 0 | 0 | 68,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 58,4 | 0,31 | 0,22 | - |
| 13.03.2026 | 3,57 | 0 | 68,405 | 0 | 0 | 66,798 | 0 | 0 | 21 | 3 | 72,4 | 59,7 | 0,32 | 0,23 | - |
| 14.03.2026 | 3,137 | 0 | 79,639 | 0 | 0 | 77,789 | 0 | 0 | 20 | 4 | 72 | 62,4 | 0,32 | 0,22 | - |
| 15.03.2026 | 2,937 | 0 | 76,607 | 0 | 0 | 74,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 62,4 | 0,31 | 0,22 | - |
| 16.03.2026 | 5,98 | 0 | 81,52 | 0 | 0 | 79,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 54,6 | 0,31 | 0,22 | - |
| 17.03.2026 | 5,248 | 0 | 82,93 | 0 | 0 | 80,996 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 56,7 | 0,32 | 0,23 | - |
| 18.03.2026 | 5,364 | 0 | 80,321 | 0 | 0 | 78,457 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 55,7 | 0,31 | 0,22 | - |
| 19.03.2026 | 4,082 | 0 | 73,476 | 0 | 0 | 71,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 56,7 | 0,26 | 0,19 | - |
| 20.03.2026 | 3,469 | 0 | 65,514 | 0 | 0 | 63,981 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 59,3 | 0,3 | 0,21 | - |
| Итого: | 400,332 | 0 | 4190,468 | 0 | 0 | 4075,951 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 95,618 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 1385

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2026 | 4750,248 | 77004 | 0 | 0 | 75195,207 | 0 | 0 | 30554 | 421 |
| 20.03.2026 | 4893,915 | 79111,929 | 0 | 0 | 77252,676 | 0 | 0 | 31219 | 428 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2026 11:01:32