

#144917#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 104, МАДОУ
Комсомольская 29, Калининград
3604
8183
ТВ7 (АСЦП)
18058533
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,499	0	9,392	0	0	9,198	0	0	24	0	67,7	54,7	0,39	0,36	-
22.07.2025	0,575	0	11,915	0	0	11,668	0	0	24	0	67,6	55,9	0,39	0,36	-
23.07.2025	0,569	0	11,08	0	0	10,851	0	0	24	0	67,5	55	0,39	0,36	-
24.07.2025	0,553	0	12,045	0	0	11,795	0	0	24	0	67,7	56,6	0,38	0,35	-
25.07.2025	15,251	0	324,011	0	0	317,291	0	0	24	0	67,7	56,2	0,38	0,35	-
26.07.2025	0,227	0	5,036	0	0	4,937	0	0	720	0	65,9	54,9	0,38	0,36	-
27.07.2025	0,211	0	4,59	0	0	4,5	0	0	24	0	65,6	54,4	0,38	0,36	-
28.07.2025	0,53	0	10,712	0	0	10,492	0	0	24	0	67,4	55,3	0,38	0,36	-
29.07.2025	0,539	0	13,106	0	0	12,848	0	0	24	0	65,9	55,9	0,4	0,34	-
30.07.2025	0,549	0	11,059	0	0	10,832	0	0	24	0	67,3	55,3	0,43	0,34	-
31.07.2025	0,592	0	13,217	0	0	12,939	0	0	24	0	68,3	57,3	0,42	0,35	-
01.08.2025	0,534	0	11,733	0	0	11,489	0	0	24	0	67,8	56,7	0,42	0,35	-
02.08.2025	0,202	0	4,321	0	0	4,237	0	0	24	0	65,7	54,3	0,42	0,35	-
03.08.2025	0,207	0	4,686	0	0	4,595	0	0	24	0	65,3	54,6	0,42	0,35	-
04.08.2025	0,561	0	12,092	0	0	11,839	0	0	24	0	68,1	56,8	0,42	0,35	-
05.08.2025	0,613	0	14,23	0	0	13,93	0	0	24	0	68,3	57,8	0,42	0,35	-
06.08.2025	0,632	0	13,521	0	0	13,24	0	0	24	0	67,9	56,5	0,42	0,35	-
07.08.2025	0,655	0	13,703	0	0	13,412	0	0	24	0	68,4	56,8	0,42	0,35	-
08.08.2025	0,622	0	13,602	0	0	13,317	0	0	24	0	68,1	57	0,42	0,35	-
09.08.2025	0,258	0	5,852	0	0	5,733	0	0	24	0	67	56,2	0,42	0,35	-
10.08.2025	0,237	0	5,054	0	0	4,953	0	0	24	0	66	54,6	0,42	0,35	-
11.08.2025	0,577	0	11,922	0	0	11,672	0	0	24	0	68,2	56,4	0,42	0,35	-
12.08.2025	0,508	0	10,019	0	0	9,814	0	0	24	0	67,1	54,7	0,39	0,35	-
13.08.2025	0,248	0	5,324	0	0	5,212	0	0	24	0	68	56,6	0,18	0,17	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,7	24,1	0	0	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,9	23,4	0	0	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,4	23,1	0	0	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	22,5	0	0	-
18.08.2025	0,512	0	8,578	0	0	8,398	0	0	24	0	67,8	53,2	0,25	0,23	-
19.08.2025	0,577	0	9,591	0	0	9,391	0	0	24	0	67,8	53,2	0,38	0,36	-
20.08.2025	0,573	0	10,349	0	0	10,133	0	0	24	0	67,7	54,2	0,37	0,35	-
Итого:	27,611	0	580,74	0	0	568,716	0	0	1440	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,595														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч1440

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	3785,708	65168,971	0	0	63658,005	0	0	25397	418
20.08.2025	3798,595	65435,86	0	0	63919,379	0	0	26141	418

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 14:52:53