

#141591#

Отчет о суточных параметрах ГВС
(23.06.2025 0:00:00 - 23.07.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл., Калининград г, Дзержинского ул, д. 72В (Дзержинского 72в)

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00261551 АРС ДОМИК

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt	V1 м3	V2 м3	M1	M2	Mr	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Og Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
23.06.2025	59,91	48,16	11,75	19,49	10,87	19,17	10,77	8,40	3,47	5,14	0,553	0,333	24,0	0,0	
24.06.2025	59,82	47,93	11,89	18,64	10,91	18,35	10,82	7,53	3,43	5,13	0,508	0,296	24,0	0,0	
25.06.2025	59,52	47,57	11,95	18,76	10,86	18,49	10,81	7,68	3,37	5,12	0,515	0,297	24,0	0,0	
26.06.2025	59,85	47,99	11,86	19,55	10,76	19,22	10,71	8,51	3,48	5,11	0,558	0,337	24,0	0,0	
27.06.2025	60,22	48,20	12,02	19,71	10,75	19,40	10,67	8,73	3,47	5,12	0,574	0,346	24,0	0,0	
28.06.2025	59,82	47,82	12,00	19,00	10,75	18,71	10,74	7,97	3,42	5,11	0,532	0,314	24,0	0,0	
29.06.2025	59,43	47,64	11,79	19,40	10,63	19,11	10,63	8,48	3,33	5,13	0,549	0,330	24,0	0,0	
30.06.2025	59,82	47,90	11,92	18,84	10,72	18,54	10,67	7,87	3,41	5,12	0,526	0,306	24,0	0,0	
01.07.2025	60,46	48,35	12,11	19,08	10,60	18,76	10,56	8,20	3,53	5,13	0,549	0,327	24,0	0,0	
02.07.2025	60,70	48,75	11,95	19,11	10,55	18,79	10,48	8,31	3,55	5,13	0,554	0,336	24,0	0,0	
03.07.2025	60,57	48,77	11,80	18,22	10,57	17,92	10,48	7,44	3,50	5,14	0,504	0,298	24,0	0,0	
04.07.2025	60,71	48,68	12,03	18,24	10,52	17,96	10,48	7,48	3,53	5,13	0,510	0,302	24,0	0,0	
05.07.2025	60,74	49,04	11,70	18,87	10,46	18,54	10,40	8,14	3,54	5,13	0,540	0,329	24,0	0,0	
06.07.2025	60,61	48,85	11,76	20,17	10,31	19,82	10,29	9,53	3,55	5,12	0,612	0,383	24,0	0,0	
07.07.2025	60,48	48,88	11,60	18,69	10,39	18,39	10,35	8,04	3,56	5,13	0,532	0,323	24,0	0,0	
08.07.2025	59,62	47,24	12,38	14,40	8,15	14,17	8,15	6,02	3,48	4,89	0,405	0,238	24,0	0,0	
09.07.2025	39,36	32,39	6,97	9,92	7,03	9,84	7,03	2,81	2,34	4,66	0,140	0,096	24,0	0,0	
10.07.2025	23,21	23,51	-0,30	4,30	6,37	4,30	6,37	-2,07	1,84	4,15	-0,010	-0,008	24,0	0,0	
11.07.2025	22,19	21,78	0,41	4,52	6,47	4,52	6,47	-1,95	1,80	4,23	-0,001	-0,002	24,0	0,0	
12.07.2025	21,99	21,57	0,42	4,28	6,36	4,28	6,36	-2,08	1,77	4,17	-0,001	-0,002	24,0	0,0	
13.07.2025	21,77	21,32	0,45	4,17	6,23	4,17	6,23	-2,06	1,75	4,07	-0,003	-0,003	24,0	0,0	
14.07.2025	21,75	21,27	0,48	4,43	6,41	4,43	6,41	-1,98	1,76	4,12	-0,004	-0,003	24,0	0,0	
15.07.2025	21,88	21,22	0,66	4,45	6,85	4,45	6,85	-2,40	1,72	4,15	-0,007	-0,008	24,0	0,0	
16.07.2025	21,82	21,05	0,77	4,84	7,23	4,84	7,23	-2,39	1,71	4,23	-0,004	-0,008	24,0	0,0	
17.07.2025	32,25	26,33	5,92	12,21	9,08	12,16	9,08	3,08	1,87	4,35	0,133	0,095	24,0	0,0	
18.07.2025	60,34	50,20	10,14	18,21	11,60	17,94	11,37	6,57	3,45	5,09	0,451	0,271	24,0	0,0	
19.07.2025	60,64	50,49	10,15	17,74	10,70	17,47	10,47	7,00	3,49	5,16	0,466	0,292	24,0	0,0	
20.07.2025	60,37	50,20	10,17	19,64	11,80	19,30	11,57	7,73	3,49	5,17	0,512	0,320	24,0	0,0	
21.07.2025	60,77	50,26	10,51	20,24	13,08	19,88	12,84	7,04	3,55	5,18	0,497	0,294	24,0	0,0	
22.07.2025	59,33	49,31	10,02	14,33	8,77	14,11	8,63	5,48	3,10	4,17	0,361	0,220	24,0	0,0	
23.07.2025	60,50	50,35	10,15	17,97	10,97	17,67	10,73	6,94	3,51	5,17	0,465	0,286	24,0	0,0	
Средние:	50,01	41,39	8,63	—	—	—	—	—	2,99	4,83	—	—	—	—	—
Итого:	---	---	---	461,42	296,75	454,70	294,65	160,05	---	11,516	6,935	744,0	0,0		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1	M2	Mr	Qo Гкал	Og Гкал	BHP ч	BOC ч
22.06.2025	17722,53	12245,18	17453,03	12106,82	5326,18	373,912	219,956	15517,0	1246,0
23.07.2025	18183,95	12579,86	17887,73	12401,56	5486,23	385,428	226,891	16261,0	1246,0
Итого:	461,42	296,75	454,70	294,65	160,05	11,516	6,935	744,0	0,0

«ШЕЛЕН-Сервис»

Представитель арендатора

Представитель энергоснабжающей организации

