

#146578#

Отчет о суточных параметрах ГВС
(22.08.2025 0:00:00 - 22.09.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Дзержинского ул, д. 72В (Дзержинского 72в)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00261551
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	57,28	47,29	9,99	20,24	11,74	19,95	11,56	8,39	3,40	5,15	0,518	0,321	24,0	0,0	
23.08.2025	56,97	46,84	10,13	20,60	11,70	20,31	11,60	8,71	3,39	5,14	0,533	0,328	24,0	0,0	
24.08.2025	56,90	46,98	9,92	21,83	11,98	21,50	11,83	9,67	3,34	5,11	0,581	0,363	24,0	0,0	
25.08.2025	57,65	48,90	8,75	18,35	11,10	18,07	10,91	7,16	3,41	3,58	0,441	0,272	24,0	0,0	
26.08.2025	58,61	48,73	9,88	24,18	14,78	23,79	14,54	9,25	3,51	4,84	0,603	0,368	24,0	0,0	
27.08.2025	59,36	49,29	10,07	22,41	14,48	22,03	14,24	7,79	3,57	4,87	0,534	0,315	24,0	0,0	
28.08.2025	59,03	48,92	10,11	21,96	14,03	21,60	13,79	7,81	3,59	4,88	0,531	0,313	24,0	0,0	
29.08.2025	59,33	49,40	9,93	21,98	14,18	21,61	13,94	7,67	3,65	4,88	0,522	0,310	24,0	0,0	
30.08.2025	58,88	49,12	9,76	22,51	14,08	22,14	13,84	8,30	3,62	4,86	0,547	0,333	24,0	0,0	
31.08.2025	58,33	48,84	9,49	23,40	13,90	23,00	13,66	9,34	3,57	4,86	0,588	0,369	24,0	0,0	
01.09.2025	58,82	49,00	9,82	21,28	13,97	20,94	13,73	7,21	3,59	4,87	0,493	0,287	24,0	0,0	
02.09.2025	59,03	49,34	9,69	21,51	14,10	21,17	13,86	7,31	3,63	4,87	0,500	0,293	24,0	0,0	
03.09.2025	58,71	49,31	9,40	23,02	14,04	22,62	13,80	8,82	3,61	4,87	0,566	0,355	24,0	0,0	
04.09.2025	58,97	49,37	9,60	21,89	14,04	21,53	13,80	7,73	3,63	4,86	0,517	0,311	24,0	0,0	
05.09.2025	59,01	49,57	9,44	21,76	14,00	21,38	13,76	7,62	3,64	4,87	0,511	0,311	24,0	0,0	
06.09.2025	58,78	49,21	9,57	21,38	13,58	21,01	13,34	7,67	3,62	4,87	0,509	0,308	24,0	0,0	
07.09.2025	57,98	48,66	9,32	22,01	13,38	21,66	13,14	8,52	3,56	4,87	0,538	0,333	24,0	0,0	
08.09.2025	59,30	49,35	9,95	20,50	13,43	20,17	13,19	6,98	3,68	4,87	0,481	0,283	24,0	0,0	
09.09.2025	59,02	49,16	9,86	21,08	13,39	20,74	13,15	7,59	3,64	4,87	0,508	0,306	24,0	0,0	
10.09.2025	59,22	49,09	10,13	20,48	13,34	20,16	13,10	7,06	3,66	4,88	0,487	0,282	24,0	0,0	
11.09.2025	58,47	48,64	9,83	21,33	13,13	20,99	12,89	8,10	3,59	4,86	0,525	0,322	24,0	0,0	
12.09.2025	59,17	49,01	10,16	21,26	13,11	20,93	12,87	8,06	3,67	4,86	0,534	0,323	24,0	0,0	
13.09.2025	58,53	48,53	10,00	20,95	13,02	20,62	12,78	7,84	3,60	4,86	0,517	0,314	24,0	0,0	
14.09.2025	58,14	48,31	9,83	22,20	12,82	21,84	12,59	9,25	3,58	4,85	0,577	0,364	24,0	0,0	
15.09.2025	58,38	48,27	10,11	21,03	12,87	20,71	12,63	8,08	3,60	4,86	0,524	0,317	24,0	0,0	
16.09.2025	58,28	48,13	10,15	20,69	12,80	20,39	12,56	7,83	3,58	4,87	0,512	0,304	24,0	0,0	
17.09.2025	58,37	48,02	10,35	20,38	12,72	20,08	12,48	7,60	3,55	4,86	0,501	0,295	24,0	0,0	
18.09.2025	57,95	47,68	10,27	20,18	12,65	19,91	12,42	7,49	3,51	4,86	0,491	0,287	24,0	0,0	
19.09.2025	58,35	47,79	10,56	20,58	12,59	20,29	12,35	7,94	3,53	4,86	0,521	0,309	24,0	0,0	
20.09.2025	58,48	48,28	10,20	21,20	12,87	20,89	12,63	8,26	3,65	4,84	0,538	0,325	24,0	0,0	
21.09.2025	58,42	48,62	9,80	21,82	13,51	21,48	13,27	8,21	3,66	4,81	0,536	0,325	24,0	0,0	
22.09.2025	58,95	48,71	10,24	21,44	13,47	21,09	13,23	7,86	3,63	4,82	0,525	0,312	24,0	0,0	
Средние:	58,52	48,64	9,88	---	---	---	---	---	3,58	4,85	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	685,43	424,80	674,60	417,48	257,12	---	---	16,809	10,158	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.08.2025	18757,17	12892,47	18452,01	12747,44	5704,57	400,030	235,708	16957,0	1246,0
22.08.2025	19442,60	13317,27	19126,61	13164,92	5961,69	416,839	245,866	17725,0	1246,0
Итого:	685,43	424,80	674,60	417,48	257,12	16,809	10,158	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

