

#151789#

Отчет о суточных параметрах
(23.09.2025 0:00:00 - 23.10.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Дзержинского ул, д. 72В (Дзержинского 72в)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00261551 АРС ДОМИК
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.09.2025	20,97	20,76	0,21	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	2,44	2,44	0,000	24,0	0,0	
24.09.2025	20,39	20,11	0,28	0,01	0,00	200,00	0,01	0,00	200,00	0,01	2,43	2,43	0,000	24,0	0,0	
25.09.2025	19,75	19,46	0,29	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	2,42	2,42	0,000	24,0	0,0	
26.09.2025	19,25	18,97	0,28	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	2,42	2,42	0,000	24,0	0,0	
27.09.2025	18,95	18,66	0,29	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	2,42	2,42	0,000	24,0	0,0	
28.09.2025	19,26	19,04	0,22	0,01	0,00	200,00	0,01	0,00	200,00	0,01	2,43	2,42	0,000	24,0	0,0	
29.09.2025	18,81	18,60	0,21	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	2,43	2,42	0,000	24,0	0,0	
30.09.2025	18,49	18,27	0,22	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	2,42	2,41	0,000	24,0	0,0	
01.10.2025	18,44	18,24	0,20	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	2,42	2,41	0,000	24,0	0,0	
02.10.2025	49,02	41,84	7,18	97,20	94,18	3,16	96,10	93,39	2,86	2,71	2,80	2,54	0,690	24,0	0,0	
03.10.2025	49,02	42,40	6,62	267,93	259,48	3,20	264,87	257,24	2,92	7,63	4,87	4,22	1,754	24,0	0,0	
04.10.2025	47,95	40,15	7,80	188,98	183,12	3,15	186,92	181,70	2,83	5,22	5,39	4,98	1,455	24,0	0,0	
05.10.2025	28,68	18,99	9,69	10,83	10,58	2,34	10,83	10,58	2,34	0,25	4,78	4,76	0,104	24,0	0,0	
06.10.2025	50,65	38,28	12,37	70,23	68,16	2,99	69,36	67,67	2,47	1,69	5,17	5,03	0,850	24,0	0,0	
07.10.2025	49,34	38,08	11,26	174,32	168,63	3,32	172,27	167,48	2,82	4,79	5,38	5,05	1,932	24,0	0,0	
08.10.2025	45,36	38,04	7,32	214,47	207,91	3,11	212,39	206,52	2,80	5,87	5,53	5,10	1,553	24,0	0,0	
09.10.2025	45,80	38,67	7,13	223,44	216,60	3,11	221,26	215,13	2,81	6,13	5,57	5,12	1,577	24,0	0,0	
10.10.2025	46,15	38,96	7,19	221,52	214,76	3,10	219,31	213,26	2,80	6,05	5,56	5,12	1,576	24,0	0,0	
11.10.2025	46,03	38,93	7,10	219,74	213,07	3,08	217,56	211,60	2,78	5,96	5,55	5,11	1,540	24,0	0,0	
12.10.2025	46,37	39,19	7,18	219,90	213,21	3,09	217,69	211,71	2,79	5,98	5,51	5,07	1,562	24,0	0,0	
13.10.2025	46,21	38,95	7,26	216,89	210,23	3,12	214,72	208,77	2,81	5,95	5,58	5,15	1,560	24,0	0,0	
14.10.2025	47,60	39,89	7,71	220,07	213,25	3,15	217,73	211,63	2,84	6,10	5,61	5,17	1,677	24,0	0,0	
15.10.2025	47,61	39,94	7,67	219,93	213,16	3,13	217,54	211,49	2,82	6,05	5,64	5,20	1,669	24,0	0,0	
16.10.2025	47,85	40,17	7,68	219,93	213,15	3,13	217,53	211,47	2,83	6,06	5,61	5,18	1,670	24,0	0,0	
17.10.2025	47,63	40,07	7,56	220,15	213,36	3,13	217,75	211,68	2,83	6,07	5,61	5,18	1,646	24,0	0,0	
18.10.2025	48,15	40,30	7,85	219,47	212,63	3,17	217,04	210,95	2,85	6,09	5,62	5,19	1,700	24,0	0,0	
19.10.2025	48,25	40,22	8,03	219,35	212,57	3,14	216,95	210,97	2,79	5,98	5,63	5,19	1,743	24,0	0,0	
20.10.2025	51,63	42,32	9,31	219,47	212,47	3,24	216,71	210,66	2,83	6,05	5,63	5,20	2,017	24,0	0,0	
21.10.2025	50,86	41,92	8,94	219,26	212,33	3,21	216,62	210,59	2,82	6,03	5,64	5,21	1,933	24,0	0,0	
22.10.2025	47,69	39,93	7,76	219,06	212,22	3,17	216,72	210,67	2,83	6,05	5,47	5,04	1,682	24,0	0,0	
23.10.2025	46,80	38,86	7,94	181,51	175,95	3,11	179,64	174,70	2,79	4,94	5,41	5,05	1,428	24,0	0,0	
Средние:	39,00	33,17	5,83	---	---	15,11	---	---	14,88	---	4,50	4,21	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4283,67	4151,02	---	4237,53	4119,86	---	117,67	---	---	33,318	744,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22.09.2025	81399,74	79110,11	80275,10	78387,64	1887,46	837,691	17725,0	1246,0
23.10.2025	85683,41	83261,13	84512,63	82507,50	2005,13	871,009	18469,0	1246,0
Итого:	4283,67	4151,02	4237,53	4119,86	117,67	33,318	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

