

#282557#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр для безнадзорных животных, ГБУ
Дзержинского 205А, Калининград
10138
ТВ7 (АСЦП)
24217998
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	2,63	0	112,547	112,619	0	110,114	110,529	0	24	0	69,2	63,5	0,38	0,24	-
22.02.2026	2,358	0	110,019	110,091	0	107,82	108,193	0	24	0	66,3	61,1	0,37	0,25	-
23.02.2026	2,264	0	103,598	103,636	0	101,614	101,939	0	24	0	64,7	59,5	0,37	0,26	-
24.02.2026	2,41	0	104,822	104,848	0	102,699	103,043	0	24	0	66,7	61,1	0,37	0,26	-
25.02.2026	2,392	0	103,769	103,794	0	101,674	102,009	0	24	0	66,6	61	0,37	0,26	-
26.02.2026	2,382	0	102,816	102,831	0	100,788	101,103	0	24	0	65,8	60,2	0,37	0,26	-
27.02.2026	2,245	0	105,916	105,976	0	103,874	104,218	0	24	0	65	59,9	0,37	0,26	-
28.02.2026	2,122	0	104,264	104,313	0	102,247	102,57	0	24	0	65,1	60,2	0,36	0,25	-
01.03.2026	2,071	0	102,559	102,608	0	100,541	100,852	0	24	0	65,8	60,9	0,37	0,25	-
02.03.2026	2,049	0	101,118	101,165	0	99,141	99,45	0	24	0	65,5	60,6	0,36	0,25	-
03.03.2026	2,003	0	99,816	99,869	0	97,874	98,181	0	24	0	65,3	60,5	0,37	0,26	-
04.03.2026	2,036	0	99,419	99,465	0	97,502	97,803	0	24	0	65	60	0,37	0,25	-
05.03.2026	2,011	0	99,343	99,393	0	97,484	97,788	0	24	0	63,9	59	0,36	0,25	-
06.03.2026	2,067	0	98,679	98,733	0	96,761	97,08	0	24	0	65,3	60,2	0,37	0,26	-
07.03.2026	1,947	0	97,162	97,224	0	95,303	95,607	0	24	0	64,8	59,9	0,36	0,25	-
08.03.2026	1,806	0	98,812	98,906	0	96,887	97,212	0	24	0	65,3	60,9	0,37	0,26	-
09.03.2026	1,719	0	97,563	97,667	0	95,742	96,061	0	24	0	63,9	59,6	0,36	0,26	-
10.03.2026	1,724	0	97,988	98,087	0	96,061	96,376	0	24	0	65,7	61,5	0,37	0,26	-
11.03.2026	1,671	0	96,352	96,466	0	94,511	94,832	0	24	0	64,8	60,6	0,36	0,25	-
12.03.2026	1,763	0	94,87	94,966	0	93,069	93,377	0	24	0	64,5	60	0,37	0,26	-
13.03.2026	1,8	0	95,158	95,233	0	93,334	93,641	0	24	0	64,8	60,2	0,37	0,26	-
14.03.2026	1,501	0	93,613	93,738	0	91,76	92,077	0	24	0	65,9	62	0,37	0,26	-
15.03.2026	1,573	0	93,537	93,659	0	91,738	92,057	0	24	0	65	60,9	0,36	0,25	-
16.03.2026	1,666	0	95,479	95,585	0	93,659	93,979	0	24	0	64,5	60,3	0,37	0,26	-
17.03.2026	1,658	0	97,437	97,549	0	95,58	95,896	0	24	0	64,6	60,5	0,35	0,24	-
18.03.2026	1,9	0	98,243	98,337	0	96,357	96,692	0	24	0	64,9	60,2	0,37	0,26	-
19.03.2026	1,971	0	99,633	99,707	0	97,731	98,057	0	24	0	64,7	59,9	0,36	0,25	-
20.03.2026	1,929	0	101,542	101,634	0	99,588	99,928	0	24	0	64,9	60,3	0,37	0,25	-
Итого:	55,668	0	2806,074	2808,099	0	2751,453	2760,55	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,296														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	306,69	12146,796	12140,328	0	11885,891	11920,089	0	4977	2
20.03.2026	362,354	14952,872	14948,428	0	14637,347	14680,638	0	5649	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:55:33