

#150862#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Центр для безнадзорных животных, ГБУ
Дзержинского 205А, Калининград

Заводской номер счётчика 24217998	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	8,503	0	8.503	2.031

Подпись исполнителя



#150861#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента

10138

Порядковый номер

TB7 (ASCII)

Тип теплосчёгтика

24217998

Заводской номер

1

Номер системы

23.10.2025

Отчёт сформирован

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	17,6	0	0,01
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,7	0	0,01
23.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,3	14,6	0	0,01
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,3	12,3	0	0,01
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	12,4	11,4	0	0,01
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	12,2	11,1	0	0,01
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	11,7	10,7	0	0,01
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	12,7	11,8	0	0,01
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	11,2	10,4	0	0,01
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	10,8	10,2	0	0,01
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	11,4	10,6	0	0,01
02.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	10	9	0	0,01
03.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	9,4	8,3	0	0,01
04.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	9,3	8,5	0	0,01
05.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	10,9	10,3	0	0,01
06.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	11,3	10,7	0	0,01
07.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	10,8	9,9	0	0,01
08.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	10,5	9,7	0	0,01
09.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	12	11,4	0	0,01
10.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	12,3	11,6	0	0,01
11.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	12,1	11,5	0	0,01
12.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	12	11,4	0	0,01
13.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	11,4	10,7	0	0,01
14.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	10,6	10	0	0,01
15.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	10,8	10,2	0	0,01
16.10.2025	-	1,221	0	46,264	45,516	0	45,483	44,883	0	24	0	60,4	54,1	0,19	0,14
17.10.2025	-	1,898	0	80,279	80,285	0	78,784	79,028	0	24	0	63,8	58,1	0,39	0,26
18.10.2025	-	1,831	0	73,195	73,179	0	71,809	72,021	0	24	0	64,4	58,4	0,38	0,25
19.10.2025	-	1,817	0	71,815	71,785	0	70,45	70,651	0	24	0	64,5	58,3	0,38	0,25
20.10.2025	-	1,737	0	72,061	72,012	0	70,688	70,86	0	24	0	64,6	58,7	0,38	0,25
Итого:	-	8,504	0	343,614	342,777	0	337,214	337,443	0	720	0	20,6	18,94	0,06	0,05

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	1305	2
20.10.2025	8,503	343,614	342,779	0	337,214	337,442	0	2025	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
