

#207078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Московский пр-т 25-27, Калининград
4402
6952
ВКТ-7
00261219
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,066	0,052	286,56	283,21	277,15	276,48	0,67	24	0	0	87,4	73	14,45	0,55	0,49	-9,4
25.01.2026	4,291	0,083	303,1	299,32	293,43	292,35	1,08	24	0	0	86,4	72	14,32	0,55	0,49	-7,3
26.01.2026	3,964	0,036	311,56	308,64	302,13	301,72	0,41	24	0	0	83,6	70,6	12,98	0,55	0,49	-4,4
27.01.2026	3,983	0,099	314,93	311,11	305,49	304,15	1,34	24	0	0	83,3	70,6	12,69	0,55	0,49	-3,8
28.01.2026	3,955	0,083	301,93	298,35	292,66	291,56	1,1	24	0	0	84,3	71,1	13,21	0,53	0,49	-6
29.01.2026	3,966	0,036	285,8	282,75	276,44	275,99	0,45	24	0	0	87,4	73,2	14,19	0,53	0,48	-9,7
30.01.2026	4,034	0,028	275,04	272,07	265,71	265,46	0,25	24	0	0	89,1	74	15,07	0,52	0,48	-12,4
31.01.2026	4,076	0,025	265,48	262,62	256,48	256,31	0,17	24	0	0	89,2	73,4	15,81	0,52	0,48	-13,8
01.02.2026	4,04	0,025	249,07	246,09	240,45	240,18	0,27	24	0	0	90,2	73,6	16,66	0,52	0,48	-18,9
02.02.2026	4,084	0,019	249,07	246,17	240,27	240,11	0,16	24	0	0	91,2	74,3	16,89	0,53	0,49	-20,1
03.02.2026	4,262	0,003	271,81	269	262,11	262,16	-0,05	24	0	0	92	75,7	16,23	0,53	0,49	-18
04.02.2026	4,251	-0,01	282,16	279,57	272,21	272,52	-0,31	24	0	0	91,2	75,6	15,65	0,55	0,49	-12,3
05.02.2026	4,324	0	307,64	304,93	297,16	297,31	-0,15	24	0	0	89,5	75	14,53	0,55	0,49	-7,6
06.02.2026	4,118	-0,004	322,27	319,79	312,05	312,26	-0,21	24	0	0	85,8	72,6	13,2	0,55	0,49	-3,2
07.02.2026	3,939	-0,01	318,07	315,82	308,37	308,66	-0,29	24	0	0	83,9	71,1	12,81	0,55	0,49	-3,3
08.02.2026	4,033	0,022	308,04	305,34	298,46	298,35	0,11	24	0	0	85	71,5	13,45	0,53	0,49	-4,9
09.02.2026	4,001	0,026	281,67	278,77	272,27	272,03	0,24	24	0	0	88,4	73,8	14,58	0,53	0,49	-12,1
10.02.2026	3,873	-0,004	281,87	279,53	272,68	272,88	-0,2	24	0	0	87,3	73	14,22	0,55	0,5	-12,4
11.02.2026	3,912	-0,044	319,21	317,5	309,52	310,33	-0,81	24	0	0	83,6	70,8	12,79	0,56	0,5	-3,8
12.02.2026	3,72	0,001	321,36	319,24	312,31	312,5	-0,19	24	0	0	80,2	68,3	11,92	0,55	0,49	-0,7
13.02.2026	3,76	0,049	320,7	317,7	311,46	310,85	0,61	24	0	0	81,3	69,4	11,9	0,55	0,49	-1,2
14.02.2026	4,009	0,057	307,72	304,44	298,13	297,42	0,71	24	0	0	85,1	71,8	13,24	0,54	0,49	-6,7
15.02.2026	4,297	0,039	304,67	301,35	294,28	293,83	0,45	24	0	0	89,5	75	14,45	0,54	0,49	-11,2
16.02.2026	4,207	0,009	291,65	288,79	281,27	281,25	0,02	24	0	0	91,7	76,8	14,9	0,54	0,49	-
17.02.2026	4,15	0,027	294,19	291,16	283,95	283,72	0,23	24	0	0	90,5	76	14,5	0,55	0,49	-
Итого:	101,315	0	7375,57	7303,26	7136,44	7130,38	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,315															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	218,591	20794,24	20823,92	20235,12	20401,92
17.02.2026	319,906	28169,81	28127,18	27371,56	27532,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:42:24