

#282556#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Московский пр-т 25-27, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6952
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261219
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,059	0,014	310,18	307,48	300,35	300,29	0,06	24	0	0	85,8	72,4	13,45	0,55	0,49	-
19.02.2026	3,829	0,014	313,44	311,02	304,23	304,2	0,03	24	0	0	82,3	69,8	12,55	0,55	0,49	-
20.02.2026	3,785	-0,026	323,31	321,45	313,87	314,4	-0,53	24	0	0	82	69,8	12,15	0,55	0,49	-
21.02.2026	3,77	0,031	314,47	311,78	305,44	305,11	0,33	24	0	0	81,3	69	12,24	0,56	0,49	-
22.02.2026	3,72	0,073	334,02	330,83	325,16	324,19	0,97	24	0	0	77,6	66,4	11,22	0,55	0,49	-
23.02.2026	3,501	0,002	326,26	324,26	317,8	317,89	-0,09	24	0	0	76,7	65,7	11,01	0,54	0,48	-
24.02.2026	3,374	0,02	312,74	310,5	304,77	304,56	0,21	24	0	0	75,9	64,9	11,02	0,55	0,49	-
25.02.2026	3,567	0,026	319,19	316,71	310,63	310,35	0,28	24	0	0	78	66,6	11,4	0,55	0,49	-
26.02.2026	3,451	0,018	314,82	312,55	306,72	306,53	0,19	24	0	0	76,3	65,1	11,19	0,56	0,49	-
27.02.2026	3,374	0,056	337,1	334,3	328,95	328,13	0,82	24	0	0	73,7	63,6	10,08	0,56	0,49	-
28.02.2026	3,386	0,007	352,41	350,47	343,9	343,95	-0,05	24	0	0	73,6	63,8	9,84	0,55	0,48	-
01.03.2026	3,261	0,045	325,21	322,71	317,46	316,85	0,61	24	0	0	73,2	63,1	10,13	0,55	0,48	-
02.03.2026	3,283	0,037	320,65	318,3	312,95	312,49	0,46	24	0	0	73,5	63,1	10,39	0,56	0,49	-
03.03.2026	3,31	0,045	341,07	338,55	332,87	332,27	0,6	24	0	0	73,5	63,7	9,82	0,55	0,48	-
04.03.2026	3,247	0,017	322,15	320,15	314,47	314,36	0,11	24	0	0	73,2	62,9	10,29	0,55	0,49	-
05.03.2026	3,22	-0,034	328,88	327,69	320,98	321,69	-0,71	24	0	1	73,4	63,2	10,16	0,56	0,49	-
06.03.2026	3,235	0	336,91	335,2	328,72	328,91	-0,19	24	0	0	73,9	64,1	9,86	0,55	0,48	-
07.03.2026	3,298	0,028	341,06	338,87	332,89	332,61	0,28	24	0	0	73,4	63,6	9,84	0,56	0,48	-
08.03.2026	3,271	0,032	357,31	355,03	348,77	348,37	0,4	24	0	0	73,3	64	9,28	0,56	0,48	-
09.03.2026	3,258	-0,013	358,1	356,54	349,58	349,91	-0,33	24	0	0	73,2	63,9	9,37	0,56	0,48	-
10.03.2026	3,229	-0,011	365,25	363,67	356,58	356,87	-0,29	24	0	0	73,1	64	9,09	0,56	0,48	-
11.03.2026	3,295	0,004	373,92	372,06	365	365,06	-0,06	24	0	0	73,2	64,2	9,02	0,56	0,48	-
12.03.2026	3,216	0,011	365,03	363,15	356,28	356,26	0,02	24	0	0	73,4	64,4	9	0,57	0,49	-
13.03.2026	3,392	0,031	377,66	375,3	368,6	368,21	0,39	24	0	0	73,5	64,4	9,12	0,57	0,48	-
14.03.2026	3,326	0,06	380,97	378,21	371,91	371,07	0,84	24	0	0	73,1	64,3	8,77	0,55	0,47	-
15.03.2026	5,22	2,679	369,72	328,24	360,99	321,83	39,16	24	0	1	72,8	65,5	7,32	0,56	0,48	-
16.03.2026	3,483	0,601	356,72	345,72	348,12	339,01	9,11	24	0	1	73,6	65,3	8,28	0,57	0,48	-
17.03.2026	3,191	0,029	366,08	363,9	357,37	357,03	0,34	24	0	0	73,2	64,3	8,85	0,55	0,48	-
18.03.2026	3,122	0,046	344,88	342,45	336,68	336,05	0,63	24	0	0	73	63,9	9,14	0,38	0,34	-
Итого:	100,673	0	9889,51	9777,09	9642,04	9588,45	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,673															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	319,906	28169,81	28127,18	27371,56	27532,3
18.03.2026	420,579	38059,32	37904,27	37013,6	37120,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 9:02:39